#98222#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 7086
Порядковый номер 9942
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 22172456
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0	0	0	0,393	0	0	0,392	0	24	0	21,5	20,9	0,1	0,11
25.09.2024	-	0	0	0	0,391	0	0	0,39	0	24	0	21,4	20,8	0,1	0,11
26.09.2024	-	0	0	0	0,39	0	0	0,389	0	24	0	21,3	20,7	0,1	0,11
27.09.2024	-	0	0	0	0,391	0	0	0,391	0	24	0	21,1	20,6	0,1	0,11
28.09.2024	-	0	0	0	0,393	0	0	0,393	0	24	0	20,8	20,3	0,1	0,11
29.09.2024	-	0	0	0	0,391	0	0	0,391	0	24	0	20,3	19,7	0,09	0,11
30.09.2024	-	0	0	0	0,389	0	0	0,389	0	24	0	19,8	19,2	0,09	0,11
01.10.2024	-	0	0	0	0,389	0	0	0,389	0	24	0	19,2	18,6	0,1	0,11
02.10.2024	-	0	0	0	0,388	0	0	0,387	0	24	0	18,8	18,3	0,1	0,11
03.10.2024	-	0	0	0	0,387	0	0	0,387	0	24	0	18,6	18,1	0,1	0,11
04.10.2024	-	0	0	0	0,388	0	0	0,387	0	24	0	18,4	17,9	0,1	0,11
05.10.2024	-	0	0	0	0,389	0	0	0,388	0	24	0	18,3	17,8	0,1	0,11
06.10.2024	-	0	0	0	0,388	0	0	0,388	0	24	0	18,2	17,7	0,1	0,11
07.10.2024	-	0	0	0	0,388	0	0	0,387	0	24	0	18,1	17,6	0,1	0,11
08.10.2024	-	3,128	0	34,764	34,666	0	34,038	34,33	0	24	0	67,9	46	0,24	0,24
09.10.2024	-	6,895	0	77,983	76,869	0	76,321	76,076	0	24	0	68,7	47,1	0,42	0,41
10.10.2024	-	7,116	0	79,794	78,661	0	78,062	77,834	0	24	0	69,4	47,6	0,42	0,4
11.10.2024	-	6,829	0	76,404	75,306	0	74,776	74,536	0	24	0	68,7	46,9	0,42	0,4
12.10.2024	-	6,681	0	71,445	70,359	0	69,934	69,682	0	24	0	68,4	45,6	0,41	0,4
13.10.2024	-	6,621	0	68,766	67,717	0	67,316	67,088	0	24	0	68,4	44,9	0,41	0,4
14.10.2024	-	6,749	0	71,438	70,344	0	69,908	69,662	0	24	0	68,8	45,7	0,41	0,4
15.10.2024	-	6,753	0	70,655	69,566	0	69,141	68,902	0	24	0	68,9	45,6	0,41	0,4
16.10.2024	-	6,693	0	67,761	66,717	0	66,33	66,116	0	24	0	68,4	44,3	0,41	0,4
17.10.2024	-	6,855	0	67,792	66,722	0	66,357	66,135	0	24	0	68,5	43,8	0,41	0,4
18.10.2024	-	6,99	0	68,898	67,702	0	67,436	67,104	0	24	0	68,6	43,8	0,42	0,41
19.10.2024	-	7,104	0	69,57	68,358	0	68,076	67,75	0	24	0	69	44,1	0,42	0,41
20.10.2024	-	7,016	0	68,699	67,579	0	67,239	66,986	0	24	0	68,7	43,8	0,42	0,41
21.10.2024	-	7,073	0	70,827	69,712	0	69,303	69,069	0	24	0	69,1	44,7	0,42	0,41
22.10.2024	-	4,757	0	49,851	49,098	0	48,777	48,62	0	24	0	69,1	45,8	0,42	0,41
23.10.2024	-	5,14	0	48,771	47,871	0	47,719	47,453	0	24	0	69,3	43,5	0,42	0,41
Итого:	-	102,4	0	1063,418	1052,702	0	1040,733	1042,791	0	720	0	45,86	33,05	0,26	0,26

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2024	0	0	14,336	0	0	14,316	0	800	3
23.10.2024	102,399	1063,418	1067,038	0	1040,732	1057,106	0	1520	3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____