

#133658#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №24, МАОУ СОШ
Пионерская 9, Калининград
7866
ТЕМ104-1
1123839
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,136	26,828	26,219	24	24	0	0	0	0	0	0	70,6	65,4	0,37	0,28	-
22.05.2025	0,061	26,547	25,953	24	24	0	0	0	0	1	0	70,6	68,3	0,37	0,28	-
23.05.2025	0,093	26,938	26,328	24	24	0	0	0	0	0	0	70,4	66,9	0,37	0,28	-
24.05.2025	0,061	27,266	26,656	24	24	0	0	0	0	0	0	70,6	68,4	0,37	0,28	-
25.05.2025	0,062	26,812	26,203	24	24	0	0	0	0	1	0	70,9	68,6	0,37	0,28	-
26.05.2025	0,062	26,484	25,891	24	24	0	0	0	0	1	0	70,9	68,5	0,37	0,28	-
27.05.2025	0,062	27,281	26,672	24	24	0	0	0	0	1	0	70,8	68,5	0,37	0,28	-
28.05.2025	0,061	27,297	26,672	24	24	0	0	0	0	1	0	70,7	68,5	0,37	0,28	-
29.05.2025	0,064	26,531	25,938	24	24	0	0	0	0	1	0	70,8	68,4	0,37	0,28	-
30.05.2025	0,069	25,562	25	24	24	0	0	0	0	1	0	70,9	68,1	0,37	0,28	-
31.05.2025	0,062	25,344	24,766	24	24	0	0	0	0	0	0	70,7	68,2	0,37	0,28	-
01.06.2025	0,06	25,297	24,734	24	24	0	0	0	0	1	0	70,8	68,4	0,37	0,28	-
02.06.2025	0,108	25,828	25,234	24	24	0	0	0	0	1	0	70,7	66,4	0,37	0,28	-
03.06.2025	0,064	25,922	25,328	24	24	0	0	0	0	1	0	70,7	68,2	0,37	0,28	-
04.06.2025	0,112	26,641	26,062	24	24	0	0	0	0	0	0	70,8	66,5	0,37	0,28	-
05.06.2025	0,11	29,594	28,906	24	24	0	0	0	0	1	0	70,9	67,1	0,37	0,28	-
06.06.2025	0,105	26,344	25,75	24	24	0	0	0	0	1	0	70,6	66,5	0,38	0,28	-
07.06.2025	0,081	26,359	25,781	24	24	0	0	0	0	1	0	70,7	67,6	0,38	0,28	-
08.06.2025	0,059	26,297	25,719	24	24	0	0	0	0	0	0	70,6	68,3	0,38	0,28	-
09.06.2025	0,061	26,266	25,672	24	24	0	0	0	0	1	0	70,6	68,2	0,38	0,28	-
10.06.2025	0,116	26,531	25,938	24	24	0	0	0	0	1	0	70,4	65,9	0,38	0,28	-
11.06.2025	0,112	26,484	25,891	24	24	0	0	0	0	1	0	70,7	66,4	0,38	0,28	-
12.06.2025	0,061	26,203	25,609	24	24	0	0	0	0	1	0	70,8	68,4	0,38	0,28	-
13.06.2025	0,11	26,562	25,953	24	24	0	0	0	0	0	0	70,8	66,7	0,38	0,28	-
14.06.2025	0,083	26,078	25,5	24	24	0	0	0	0	1	0	70,4	67,1	0,38	0,28	-
15.06.2025	0,06	26,562	25,969	24	24	0	0	0	0	1	0	70,8	68,5	0,37	0,28	-
16.06.2025	0,12	27,719	27,078	24	24	0	0	0	0	1	0	71	66,6	0,37	0,28	-
17.06.2025	0,101	26,906	26,312	24	24	0	0	0	0	1	0	70,7	66,9	0,37	0,28	-
18.06.2025	0,097	26,734	26,125	24	24	0	0	0	0	1	0	70,5	66,8	0,37	0,28	-
19.06.2025	0,105	25,156	24,609	24	24	0	0	0	0	1	0	69,9	65,6	0,37	0,28	-
20.06.2025	0,111	27,484	26,859	24	24	0	0	0	0	1	0	71,1	67	0,36	0,27	-
Итого:	2,629	823,857	805,327	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,629															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	3308,762	153990,047	150318,469	32082,39	0
20.06.2025	3311,393	154813,906	151123,797	32826,39	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:27:30