

#142104#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №24, МАОУ СОШ
Пионерская 9, Калининград
7866
ТЕМ104-1
1123839
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,085	27,344	26,719	24	24	0	0	0	0	1	0	70,8	67,7	0,37	0,27	-
22.06.2025	0,061	27,234	26,625	24	24	0	0	0	0	1	0	70,9	68,6	0,36	0,27	-
23.06.2025	0,1	27,828	27,203	24	24	0	0	0	0	1	0	70,9	67,3	0,36	0,27	-
24.06.2025	0,1	28,078	27,453	24	24	0	0	0	0	0	0	70,4	66,8	0,37	0,27	-
25.06.2025	0,02	16,828	16,562	24	24	0	0	0	0	1	0	57,2	56	0,37	0,27	-
26.06.2025	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	27	35,3	0,16	0,14	-
27.06.2025	0	0,109	0,109	24	24	0	0	0	0	3	0	26,5	28,1	0	0	-
28.06.2025	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	22	22	0	0	-
29.06.2025	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	21,6	21,5	0	0	-
30.06.2025	0	0	0	23,98	23,98	0	0	0	0	3	0	21,2	21,4	0	0	-
01.07.2025	0	0	0	17,72	17,72	0	0	0	0	3	128	22,9	24,5	0,01	0,01	-
02.07.2025	0	0	0	17,89	17,89	0	0	0	0	3	128	21,6	22,3	0,32	0,33	-
03.07.2025	0,031	21,312	21,062	24	24	0	0	0	0	3	128	47,9	46,6	0,32	0,32	-
04.07.2025	0,066	30,078	29,391	24	24	0	0	0	0	3	0	71,2	69	0,29	0,26	-
05.07.2025	0,063	30,016	29,344	24	24	0	0	0	0	1	0	71,3	69,2	0,37	0,27	-
06.07.2025	0,062	29,172	28,5	24	24	0	0	0	0	1	0	71,2	69,1	0,38	0,27	-
07.07.2025	0,063	28,531	27,875	24	24	0	0	0	0	1	128	71,7	69,5	0,37	0,27	-
08.07.2025	0,062	25,734	25,141	24	24	0	0	0	0	1	0	71,4	68,9	0,37	0,27	-
09.07.2025	0,062	25,078	24,5	24	24	0	0	0	0	1	0	71,3	68,8	0,36	0,27	-
10.07.2025	0,062	26,016	25,422	24	24	0	0	0	0	1	0	71,6	69,2	0,36	0,27	-
11.07.2025	0,061	26,203	25,594	24	24	0	0	0	0	1	0	71,2	68,9	0,36	0,27	-
12.07.2025	0,06	25,641	25,062	24	24	0	0	0	0	1	0	71,2	68,8	0,36	0,27	-
13.07.2025	0,06	25,938	25,359	24	24	0	0	0	0	1	0	71,1	68,8	0,36	0,27	-
14.07.2025	0,061	26,422	25,812	24	24	0	0	0	0	1	0	71,4	69	0,36	0,27	-
15.07.2025	0,062	26,406	25,797	24	24	0	0	0	0	1	0	71,4	69,1	0,36	0,27	-
16.07.2025	0,061	26,047	25,453	24	24	0	0	0	0	1	0	71,4	69	0,36	0,27	-
17.07.2025	0,06	25,719	25,125	24	24	0	0	0	0	1	0	71	68,6	0,36	0,27	-
18.07.2025	0,059	25,266	24,719	24	24	0	0	0	0	1	0	70,6	68,2	0,36	0,27	-
19.07.2025	0,059	24,516	23,969	24	24	0	0	0	0	1	0	69,8	67,4	0,36	0,27	-
20.07.2025	0,06	25,578	25	24	24	0	0	0	0	0	0	71	68,6	0,35	0,27	-
Итого:	1,44	601,094	587,796	707,59	707,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,44															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч707,59

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	3311,393	154813,906	151123,797	32826,39	0
20.07.2025	3312,834	155415	151711,594	33533,98	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 16:09:04