

#144973#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №24, МАОУ СОШ
Пионерская 9, Калининград
7866
ТЕМ104-1
1123839
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,06	26,297	25,703	24	24	0	0	0	0	1	0	70,8	68,5	0,36	0,27	-
22.07.2025	0,059	26,297	25,703	24	24	0	0	0	0	0	0	70,5	68,2	0,36	0,27	-
23.07.2025	0,061	25,344	24,797	24	24	0	0	0	0	1	0	70	67,6	0,36	0,27	-
24.07.2025	0,062	26,125	25,531	24	24	0	0	0	0	0	0	70,9	68,5	0,36	0,27	-
25.07.2025	0,062	26,625	26,016	24	24	0	0	0	0	1	0	70,9	68,5	0,36	0,27	-
26.07.2025	0,06	27,297	26,688	24	24	0	0	0	0	1	0	71,1	68,9	0,37	0,27	-
27.07.2025	0,059	27,016	26,391	24	24	0	0	0	0	1	0	70,8	68,6	0,38	0,28	-
28.07.2025	0,061	27,141	26,531	24	24	0	0	0	0	1	0	71,1	68,8	0,37	0,28	-
29.07.2025	0,061	26,375	25,766	24	24	0	0	0	0	1	0	70,8	68,5	0,37	0,27	-
30.07.2025	0,061	24,859	24,312	24	24	0	0	0	0	1	0	70,4	67,9	0,36	0,27	-
31.07.2025	0,062	25,203	24,641	24	24	0	0	0	0	1	0	70,9	68,4	0,36	0,27	-
01.08.2025	0,061	26,422	25,828	24	24	0	0	0	0	0	0	71,2	68,9	0,36	0,27	-
02.08.2025	0,06	26,766	26,156	24	24	0	0	0	0	1	0	71	68,7	0,37	0,27	-
03.08.2025	0,058	26,469	25,875	24	24	0	0	0	0	1	0	70,4	68,2	0,37	0,27	-
04.08.2025	0,064	27	26,375	24	24	0	0	0	0	1	0	71,9	69,5	0,37	0,27	-
05.08.2025	0,059	26,156	25,562	24	24	0	0	0	0	1	0	70,7	68,4	0,37	0,27	-
06.08.2025	0,061	25,984	25,391	24	24	0	0	0	0	1	0	70,9	68,5	0,37	0,27	-
07.08.2025	0,062	26,031	25,438	24	24	0	0	0	0	1	0	71,2	68,8	0,37	0,28	-
08.08.2025	0,059	25,391	24,828	24	24	0	0	0	0	1	0	70,6	68,3	0,37	0,28	-
09.08.2025	0,058	25,219	24,656	24	24	0	0	0	0	0	0	70,5	68,1	0,36	0,28	-
10.08.2025	0,059	25,078	24,516	24	24	0	0	0	0	1	0	70,6	68,2	0,36	0,28	-
11.08.2025	0,058	24,969	24,406	24	24	0	0	0	0	1	0	70,4	68,1	0,37	0,28	-
12.08.2025	0,057	23,109	22,594	24	24	0	0	0	0	1	0	70,4	67,9	0,37	0,28	-
13.08.2025	0,061	26,578	25,984	24	24	0	0	0	0	3	0	71	68,7	0,35	0,27	-
14.08.2025	0,058	25,75	25,156	24	24	0	0	0	0	1	0	70,6	68,3	0,37	0,28	-
15.08.2025	0,059	25,562	25	24	24	0	0	0	0	1	0	70,7	68,4	0,37	0,28	-
16.08.2025	0,058	25,562	24,984	24	24	0	0	0	0	1	0	70,9	68,6	0,37	0,28	-
17.08.2025	0,058	25,578	25	24	24	0	0	0	0	1	0	70,6	68,3	0,37	0,28	-
18.08.2025	0,06	26,656	26,047	24	24	0	0	0	0	1	0	70,9	68,6	0,37	0,28	-
19.08.2025	0,059	25,906	25,328	24	24	0	0	0	0	1	0	70,4	68	0,37	0,28	-
20.08.2025	0,061	24,625	24,094	24	24	0	0	0	0	1	0	70,5	68	0,36	0,27	-
Итого:	1,858	803,39	785,297	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,858															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	3312,834	155415	151711,594	33533,98	0
20.08.2025	3314,688	156218,391	152496,891	34277,98	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:30:16