

#116230#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Детский Сад № 70, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Хмельницкого 14, Калининград
Номер абонента 3611
Порядковый номер 8118
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17050389
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	5,431	0	64,412	0	0	62,773	0	0	24	0	75,9	55,2	0,43	0,38	-
22.01.2025	5,372	0	65,257	0	0	63,592	0	0	24	0	76	55,9	0,43	0,38	-
23.01.2025	5,321	0	64,048	0	0	62,405	0	0	24	0	76,1	55,8	0,43	0,38	-
24.01.2025	5,414	0	72,706	0	0	70,89	0	0	24	0	75,1	56,8	0,44	0,38	-
25.01.2025	4,996	0	77,186	0	0	75,244	0	0	24	0	75,4	59,6	0,45	0,38	-
26.01.2025	4,853	0	78,165	0	0	76,215	0	0	24	0	75,1	59,9	0,45	0,38	-
27.01.2025	5,551	0	83,21	0	0	81,113	0	0	24	0	75,4	59,1	0,45	0,38	-
28.01.2025	5,609	0	88,716	0	0	86,48	0	0	24	0	75,4	60	0,47	0,38	-
29.01.2025	5,48	0	86,564	0	0	84,426	0	0	24	0	74,6	59,1	0,46	0,38	-
30.01.2025	5,659	0	87,891	0	0	85,688	0	0	24	0	75,3	59,5	0,46	0,37	-
31.01.2025	5,577	0	82,011	0	0	79,95	0	0	24	0	75,3	58,7	0,45	0,37	-
01.02.2025	4,68	0	70,009	0	0	68,262	0	0	24	0	75	58,6	0,44	0,37	-
02.02.2025	4,566	0	65,629	0	0	63,995	0	0	24	0	74,8	57,8	0,43	0,37	-
03.02.2025	5,093	0	64,119	0	0	62,526	0	0	24	0	74,9	55,5	0,43	0,38	-
04.02.2025	5,298	0	70,515	0	0	68,757	0	0	24	0	75	56,6	0,44	0,38	-
05.02.2025	5,248	0	68,308	0	0	66,602	0	0	24	0	75	56,2	0,43	0,37	-
06.02.2025	4,882	0	62,745	0	0	61,207	0	0	24	0	74,3	55,2	0,37	0,32	-
07.02.2025	5,147	0	67,395	0	0	65,714	0	0	24	0	75	56,4	0,43	0,37	-
08.02.2025	4,769	0	56,166	0	0	54,668	0	0	24	0	77,8	57	0,42	0,37	-
09.02.2025	4,912	0	55,621	0	0	54,081	0	0	24	0	79,5	57,9	0,42	0,38	-
10.02.2025	5,593	0	55,98	0	0	54,361	0	0	24	0	81,5	57	0,42	0,37	-
11.02.2025	5,382	0	52,164	0	0	50,672	0	0	24	0	81	55,7	0,42	0,38	-
12.02.2025	5,557	0	54,085	0	0	52,538	0	0	24	0	81	55,7	0,41	0,37	-
13.02.2025	5,471	0	56,566	0	0	54,977	0	0	24	0	80,2	56,5	0,41	0,37	-
14.02.2025	5,65	0	61,129	0	0	59,442	0	0	24	0	79,4	56,8	0,42	0,37	-
15.02.2025	5,404	0	60,307	0	0	58,635	0	0	24	0	79,6	57,6	0,43	0,38	-
16.02.2025	5,083	0	58,44	0	0	56,786	0	0	24	0	80,5	59,2	0,42	0,38	-
17.02.2025	5,577	0	61,138	0	0	59,448	0	0	24	0	79,5	57,1	0,42	0,38	-
18.02.2025	5,518	0	63,175	0	0	61,476	0	0	24	0	78,3	56,9	0,42	0,37	-
19.02.2025	5,421	0	63,67	0	0	61,966	0	0	24	0	78	57,2	0,42	0,37	-
20.02.2025	5,546	0	57,691	0	0	56,062	0	0	24	0	80,4	56,8	0,42	0,37	-
Итого:	164,06	0	2075,018	0	0	2020,951	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,185														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	3550,567	48900,684	0	0	47742,026	0	0	28432	260
20.02.2025	3714,629	50975,703	0	0	49762,976	0	0	29176	260

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 7:28:33