

#130615#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 70, МАДОУ ЦРР
Хмельницкого 14, Калининград
3611
8118
ТВ7 (АСЦП)
17050389
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,754	0	11,231	0	0	11,003	0	0	24	0	66,7	50,3	0,36	0,28	-
22.04.2025	0,619	0	9,001	0	0	8,826	0	0	24	0	65,1	48,4	0,35	0,27	-
23.04.2025	0,616	0	9,209	0	0	9,03	0	0	24	0	65,1	48,9	0,34	0,28	-
24.04.2025	0,582	0	8,908	0	0	8,735	0	0	24	0	65	49,1	0,34	0,28	-
25.04.2025	0,597	0	8,866	0	0	8,693	0	0	24	0	65,2	48,8	0,34	0,27	-
26.04.2025	0,144	0	3,983	0	0	3,921	0	0	24	0	57,4	48,6	0,33	0,27	-
27.04.2025	0,145	0	4,025	0	0	3,963	0	0	24	0	57,5	48,7	0,33	0,27	-
28.04.2025	0,588	0	8,802	0	0	8,632	0	0	24	0	64,9	48,7	0,32	0,27	-
29.04.2025	0,674	0	9,301	0	0	9,118	0	0	24	0	65,5	47,9	0,33	0,27	-
30.04.2025	0,555	0	7,879	0	0	7,728	0	0	24	0	64,4	47,3	0,33	0,27	-
01.05.2025	0,147	0	3,991	0	0	3,93	0	0	24	0	57,4	48,5	0,33	0,28	-
02.05.2025	0,145	0	3,984	0	0	3,922	0	0	24	0	57,4	48,5	0,33	0,28	-
03.05.2025	0,147	0	3,96	0	0	3,899	0	0	24	0	57,6	48,6	0,34	0,28	-
04.05.2025	0,144	0	4,02	0	0	3,958	0	0	24	0	57,4	48,7	0,33	0,28	-
05.05.2025	0,669	0	9,039	0	0	8,862	0	0	24	0	65,4	47,3	0,32	0,28	-
06.05.2025	0,577	0	8,049	0	0	7,894	0	0	24	0	64,6	47,2	0,32	0,28	-
07.05.2025	0,631	0	8,665	0	0	8,495	0	0	24	0	65,4	47,6	0,32	0,28	-
08.05.2025	0,166	0	4,171	0	0	4,105	0	0	24	0	58,3	48,6	0,31	0,28	-
09.05.2025	0,168	0	4,145	0	0	4,08	0	0	24	0	58,1	48,3	0,31	0,27	-
10.05.2025	0,17	0	4,126	0	0	4,061	0	0	24	0	58,3	48,3	0,31	0,27	-
11.05.2025	0,17	0	4,17	0	0	4,104	0	0	24	0	58,3	48,4	0,32	0,28	-
12.05.2025	2,442	0	28,435	0	0	27,814	0	0	24	0	69,5	48,5	0,32	0,28	-
13.05.2025	4,766	0	60,57	0	0	59,207	0	0	24	0	70,8	51,5	0,32	0,28	-
14.05.2025	4,849	0	62,908	0	0	61,478	0	0	24	0	71,1	52,3	0,32	0,28	-
15.05.2025	4,78	0	64,564	0	0	63,1	0	0	24	0	71,1	53	0,33	0,28	-
16.05.2025	4,677	0	65,086	0	0	63,617	0	0	24	0	70,8	53,3	0,32	0,28	-
17.05.2025	4,077	0	59,604	0	0	58,245	0	0	24	0	71,2	54,5	0,32	0,28	-
18.05.2025	3,917	0	56,511	0	0	55,236	0	0	24	0	70,9	54	0,32	0,28	-
19.05.2025	4,464	0	63,682	0	0	62,233	0	0	24	0	71,1	54	0,32	0,28	-
20.05.2025	4,36	0	61,551	0	0	60,163	0	0	24	0	70,8	53,5	0,32	0,28	-
Итого:	46,74	0	662,436	0	0	648,052	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,164														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	3984,559	55017,661	0	0	53705,759	0	0	30592	260
20.05.2025	4031,302	55680,097	0	0	54353,811	0	0	31312	260

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:57:18