

#131589#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 18.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Детский Сад № 70, МАДОУ ЦРР
Хмельницкого 14, Калининград
3611

Заводской номер счётчика 17050389	Показания прибора, ГДж 18.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4052,315	4031,302	21.013	5.019

Подпись исполнителя



отч 19.06.25 по в



#131588#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 18.06.2025.

Номер абонента 3611
 Порядковый номер 8118
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 17050389
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 19.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	3,143	0	47,145	0	0	46,089	0	0	24	0	70,6	54,3	0,32	0,28
22.05.2025	-	0,583	0	8,984	0	0	8,804	0	0	24	0	66,3	50,5	0,33	0,28
23.05.2025	-	1,69	0	22,524	0	0	22,031	0	0	24	0	69,6	51,3	0,34	0,28
24.05.2025	-	4,159	0	67,381	0	0	65,843	0	0	24	0	71,4	56,3	0,34	0,29
25.05.2025	-	2,282	0	39,486	0	0	38,592	0	0	24	0	71	56,9	0,33	0,28
26.05.2025	-	0,486	0	7,907	0	0	7,751	0	0	24	0	65,6	50,7	0,33	0,28
27.05.2025	-	0,572	0	9,243	0	0	9,057	0	0	24	0	66,3	51,2	0,34	0,28
28.05.2025	-	0,544	0	8,976	0	0	8,801	0	0	24	0	65,4	50,7	0,34	0,27
29.05.2025	-	0,586	0	9,804	0	0	9,607	0	0	24	0	66,2	51,7	0,34	0,27
30.05.2025	-	0,493	0	8,536	0	0	8,37	0	0	24	0	65,3	51,2	0,35	0,28
31.05.2025	-	0,128	0	3,584	0	0	3,529	0	0	24	0	57,6	48,9	0,35	0,28
01.06.2025	-	0,127	0	3,704	0	0	3,647	0	0	24	0	57,4	49,1	0,34	0,27
02.06.2025	-	0,555	0	9,307	0	0	9,121	0	0	24	0	66,1	51,6	0,34	0,27
03.06.2025	-	0,476	0	8,374	0	0	8,21	0	0	24	0	65,4	51,6	0,35	0,27
04.06.2025	-	0,546	0	9,285	0	0	9,101	0	0	24	0	65,8	51,5	0,36	0,28
05.06.2025	-	0,457	0	8,262	0	0	8,105	0	0	24	0	64,6	51,1	0,35	0,27
06.06.2025	-	0,599	0	10,446	0	0	10,237	0	0	24	0	66,2	52,2	0,35	0,27
07.06.2025	-	0,146	0	3,787	0	0	3,728	0	0	24	0	57,9	48,6	0,36	0,27
08.06.2025	-	0,135	0	3,675	0	0	3,618	0	0	24	0	57,8	48,9	0,36	0,27
09.06.2025	-	0,44	0	7,907	0	0	7,758	0	0	24	0	64,1	50,6	0,35	0,27
10.06.2025	-	0,5	0	8,96	0	0	8,786	0	0	24	0	65,1	51,5	0,35	0,27
11.06.2025	-	0,472	0	8,625	0	0	8,457	0	0	24	0	65,2	51,9	0,36	0,27
12.06.2025	-	0,136	0	3,733	0	0	3,675	0	0	24	0	57,6	48,8	0,36	0,27
13.06.2025	-	0,134	0	3,776	0	0	3,718	0	0	24	0	57,4	48,8	0,35	0,27
14.06.2025	-	0,137	0	3,849	0	0	3,79	0	0	24	0	57,5	48,9	0,36	0,27
15.06.2025	-	0,133	0	3,777	0	0	3,72	0	0	24	0	57,4	48,9	0,36	0,27
16.06.2025	-	0,489	0	8,823	0	0	8,649	0	0	24	0	65,6	52,1	0,37	0,27
17.06.2025	-	0,435	0	8,14	0	0	7,984	0	0	24	0	64,6	51,6	0,36	0,27
18.06.2025	-	0,432	0	12,99	0	0	12,795	0	0	24	0	56,7	48,6	0,34	0,29
Итого:	-	21,015	0	360,99	0	0	353,573	0	0	696	0	63,71	51,03	0,35	0,27

Общее время работы системы

696 час.

Период нормальной работы системы

696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	4031,302	55680,097	0	0	54353,811	0	0	31312	260
18.06.2025	4052,315	56041,089	0	0	54707,382	0	0	32008	260

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения