

#134271#



Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 25.06.2025 по 03.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 70, МАДОУ ЦРР
Хмельницкого 14, Калининград
3611

Заводской номер счётчика 17050389	Показания прибора, ГДж 03.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 25.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2,345	0	2.345	0.56

Подпись исполнителя



#134270#

Отчёт за период с 25.06.2025 по 03.07.2025.

Номер абонента 3611
Порядковый номер 8118
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 17050389
Номер системы 1
Отчёт сформирован 09.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
26.06.2025	-	0,186	0	3,041	0	0	2,982	0	0	12	12	65,6	50,7	0,37	0,34
27.06.2025	-	0,383	0	6,642	0	0	6,515	0	0	24	0	64,5	50,5	0,38	0,32
28.06.2025	-	0,139	0	3,55	0	0	3,494	0	0	24	0	58,4	48,9	0,38	0,32
29.06.2025	-	0,133	0	3,481	0	0	3,427	0	0	24	0	57,8	48,5	0,38	0,32
30.06.2025	-	0,465	0	7,934	0	0	7,778	0	0	23	1	65,6	51,3	0,38	0,31
01.07.2025	-	0,315	0	12,54	0	0	12,375	0	0	24	0	52,8	46,7	0,32	0,28
02.07.2025	-	0,379	0	6,264	0	0	6,148	0	0	24	0	63,4	48,6	0,3	0,26
03.07.2025	-	0,345	0	6,034	0	0	5,922	0	0	24	0	63,3	49,4	0,3	0,26
Итого:	-	2,345	0	49,486	0	0	48,641	0	0	179	13	61,28	49,54	0,35	0,3

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 179 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
25.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	60
03.07.2025	2,345	49,486	0	0	48,64	0	0	179	73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения