

# #112109#

## Отчёт по теплотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Детский Сад № 70, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Хмельницкого 14, Калининград  
Номер абонента 3611  
Порядковый номер 8118  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 17050389  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	5,395	0	83,308	0	0	81,226	0	0	24	0	75,1	59,3	0,45	0,38	-
21.12.2024	4,499	0	67,409	0	0	65,763	0	0	24	0	74,2	57,9	0,44	0,38	-
22.12.2024	4,777	0	75,109	0	0	73,226	0	0	24	0	75,2	59,7	0,45	0,38	-
23.12.2024	5,364	0	78,272	0	0	76,319	0	0	24	0	75,1	58,3	0,45	0,38	-
24.12.2024	5,241	0	71,956	0	0	70,156	0	0	24	0	75,1	57,3	0,44	0,37	-
25.12.2024	5,299	0	70,018	0	0	68,278	0	0	24	0	74,9	56,3	0,44	0,38	-
26.12.2024	5,376	0	74,249	0	0	72,39	0	0	24	0	75,1	57,4	0,45	0,38	-
27.12.2024	5,419	0	78,36	0	0	76,408	0	0	24	0	75	58,1	0,45	0,38	-
28.12.2024	5,314	0	76,923	0	0	74,997	0	0	24	0	75,2	58,3	0,45	0,38	-
29.12.2024	4,684	0	70,533	0	0	68,78	0	0	24	0	74,8	58,5	0,44	0,38	-
30.12.2024	4,701	0	71,509	0	0	69,731	0	0	24	0	74,9	58,8	0,45	0,38	-
31.12.2024	4,66	0	72,1	0	0	70,311	0	0	24	0	74,8	59	0,45	0,38	-
01.01.2025	4,676	0	72,912	0	0	71,093	0	0	24	0	75	59,3	0,45	0,38	-
02.01.2025	4,486	0	68,491	0	0	66,792	0	0	24	0	74,8	58,8	0,44	0,37	-
03.01.2025	4,478	0	57,924	0	0	56,434	0	0	24	0	76,3	57,4	0,43	0,38	-
04.01.2025	4,581	0	57,537	0	0	56,028	0	0	24	0	77,2	57,7	0,43	0,38	-
05.01.2025	4,743	0	57,831	0	0	56,278	0	0	24	0	78,2	58,1	0,42	0,37	-
06.01.2025	4,633	0	57,028	0	0	55,525	0	0	24	0	77,4	57,5	0,42	0,38	-
07.01.2025	4,686	0	70,743	0	0	68,987	0	0	24	0	74,9	58,7	0,44	0,38	-
08.01.2025	4,427	0	62,039	0	0	60,509	0	0	24	0	74,6	57,2	0,43	0,37	-
09.01.2025	4,99	0	59,771	0	0	58,294	0	0	24	0	74,6	54,2	0,42	0,37	-
10.01.2025	5,007	0	63,175	0	0	61,617	0	0	24	0	74,5	55,1	0,42	0,37	-
11.01.2025	4,38	0	53,099	0	0	51,769	0	0	24	0	75,1	55	0,41	0,37	-
12.01.2025	4,484	0	54,763	0	0	53,38	0	0	24	0	75,6	55,5	0,41	0,37	-
13.01.2025	5,182	0	56,04	0	0	54,598	0	0	24	0	76,3	53,7	0,41	0,37	-
14.01.2025	4,97	0	53,82	0	0	52,479	0	0	24	0	74,9	52,3	0,4	0,36	-
15.01.2025	5,325	0	66,175	0	0	64,534	0	0	24	0	74,8	55,1	0,42	0,37	-
16.01.2025	5,254	0	65,229	0	0	63,616	0	0	24	0	74,7	55	0,43	0,38	-
17.01.2025	5,52	0	72,463	0	0	70,654	0	0	24	0	75	56,4	0,43	0,37	-
18.01.2025	4,93	0	70,997	0	0	69,217	0	0	24	0	75,2	58,2	0,44	0,38	-
19.01.2025	4,686	0	65,779	0	0	64,148	0	0	24	0	74,8	57,4	0,43	0,38	-
20.01.2025	5,063	0	59,701	0	0	58,219	0	0	24	0	74,8	54	0,42	0,38	-
Итого:	157,23	0	2135,263	0	0	2081,756	0	0	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,554														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2024	3393,338	46765,424	0	0	45660,27	0	0	27664	260
20.01.2025	3550,567	48900,684	0	0	47742,026	0	0	28432	260

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.01.2025 7:44:24