

#116229#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Павлика Морозова 146-156, Калининград
Номер абонента 6954
Порядковый номер 8084
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207527
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	3,338	0,023	354,3	352,26	348,07	347,74	0,33	24	0	0	62	52,5	9,55	0,7	0,7	-
25.01.2025	3,355	0,015	354,67	352,65	348,28	348,08	0,2	24	0	0	62,8	53,2	9,61	0,7	0,7	-
26.01.2025	3,297	0,019	354,78	352,81	348,44	348,16	0,28	24	0	0	62,8	53,3	9,43	0,7	0,7	-
27.01.2025	3,083	0,02	359,73	357,83	353,7	353,38	0,32	24	0	0	60,5	51,8	8,68	0,7	0,7	-
28.01.2025	3,045	0,021	359,1	357,2	353,09	352,75	0,34	24	0	0	60,4	51,8	8,59	0,7	0,7	-
29.01.2025	3,051	0,026	358,36	356,43	352,34	351,94	0,4	24	0	0	60,5	51,9	8,61	0,7	0,7	-
30.01.2025	2,852	0,02	357,41	355,6	351,83	351,42	0,41	24	0	0	58,4	50,3	8,07	0,7	0,7	-
31.01.2025	2,66	0,012	369,92	368,28	364,63	364,28	0,35	24	0	0	55,5	48,2	7,26	0,7	0,7	-
01.02.2025	2,812	0,014	369,81	368,01	364,35	363,93	0,42	24	0	0	56,5	48,8	7,67	0,7	0,7	-
02.02.2025	2,904	0,015	369,64	367,78	364,09	363,67	0,42	24	0	0	57,1	49,1	7,93	0,7	0,7	-
03.02.2025	2,948	0,018	369,34	367,4	363,74	363,26	0,48	24	0	0	57,3	49,3	8,06	0,7	0,7	-
04.02.2025	2,756	0,015	364,06	362,28	358,86	358,43	0,43	24	0	0	55,5	47,9	7,64	0,7	0,7	-
05.02.2025	2,827	0,011	341,72	340,04	336,7	336,39	0,31	24	0	0	56,4	48	8,38	0,7	0,7	-
06.02.2025	3,071	0,021	351,45	349,65	345,63	345,38	0,25	24	0	0	60,2	51,3	8,86	0,7	0,7	-
07.02.2025	3,442	0,028	400,55	398,33	393,57	393,13	0,44	24	0	0	61,8	53,1	8,7	0,7	0,7	-
08.02.2025	3,741	0,026	399,65	397,23	392,12	391,7	0,42	24	0	0	64,4	54,9	9,48	0,7	0,7	-
09.02.2025	3,721	0,027	382,01	379,63	374,71	374,32	0,39	24	0	0	65	55,1	9,89	0,7	0,7	-
10.02.2025	3,65	0,016	346,73	344,58	340,11	339,89	0,22	24	0	0	64,9	54,2	10,71	0,7	0,7	-
11.02.2025	3,648	0,015	345,58	343,5	339,05	338,87	0,18	24	0	0	64,5	53,8	10,74	0,7	0,7	-
12.02.2025	3,56	0,011	341,02	339,03	334,72	334,63	0,09	24	0	0	63,7	53	10,64	0,7	0,7	-
13.02.2025	3,528	0,009	341,84	339,9	335,5	335,44	0,06	24	0	0	63,8	53,3	10,52	0,7	0,7	-
14.02.2025	3,457	0,009	341,84	339,99	335,62	335,56	0,06	24	0	0	63,2	53	10,3	0,7	0,7	-
15.02.2025	3,523	0,013	341,27	339,34	334,93	334,82	0,11	24	0	0	64	53,4	10,51	0,7	0,7	-
16.02.2025	3,527	0,005	342,04	340,16	335,61	335,64	-0,03	24	0	0	64,2	53,7	10,52	0,7	0,7	-
17.02.2025	3,483	0,011	341,34	339,47	335,11	335,05	0,06	24	0	0	63,4	53	10,39	0,7	0,7	-
18.02.2025	3,368	0,008	338,8	337,02	332,74	332,74	0	24	0	0	62,6	52,5	10,15	0,7	0,7	-
19.02.2025	3,331	0,021	335,36	333,4	329,45	329,16	0,29	24	0	0	62,2	52,1	10,08	0,7	0,7	-
20.02.2025	3,5	0,025	335,5	333,25	329,28	328,86	0,42	24	0	0	63,8	53,2	10,57	0,7	0,7	-
21.02.2025	3,447	0,031	345,35	343,09	339,2	338,68	0,52	24	0	0	62,7	52,6	10,1	0,7	0,7	-
22.02.2025	3,277	0,024	334,85	332,79	329,09	328,67	0,42	24	0	0	61,5	51,6	9,9	0,7	0,7	-
23.02.2025	3,188	0,02	334,92	332,95	329,22	328,88	0,34	24	0	0	60,9	51,2	9,65	0,7	0,7	-
Итого:	101,39	0	10982,94	10921,88	10793,78	10784,85	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,39															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	245,262	30988,96	30934,96	30589,41	30649,85
23.02.2025	346,652	41971,9	41856,84	41383,19	41434,7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 12:44:44