

#120829#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК

Павлика Морозова 146-156, Калининград

6954

8084

ВКТ-7

00207527

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,052	0,02	334,67	332,81	329,2	328,83	0,37	24	0	0	59,6	50,4	9,23	0,7	0,7	-
25.02.2025	3,109	0,025	336,82	334,85	331,25	330,81	0,44	24	0	0	60,3	51	9,34	0,7	0,7	-
26.02.2025	2,966	0,022	337,34	335,5	331,96	331,56	0,4	24	0	0	59,1	50,2	8,88	0,7	0,7	-
27.02.2025	2,872	0,019	336,1	334,31	330,85	330,44	0,41	24	0	0	58,3	49,7	8,64	0,7	0,7	-
28.02.2025	2,994	0,028	336,25	334,33	330,82	330,34	0,48	24	0	0	59,5	50,5	8,99	0,7	0,7	-
01.03.2025	3,075	0,029	335,33	333,32	329,76	329,26	0,5	24	0	0	60,2	50,9	9,26	0,7	0,7	-
02.03.2025	3,036	0,023	335,79	333,81	330,3	329,86	0,44	24	0	0	59,5	50,4	9,14	0,7	0,7	-
03.03.2025	2,954	0,026	335,72	333,8	330,38	329,91	0,47	24	0	0	58,8	49,9	8,89	0,7	0,7	-
04.03.2025	2,906	0,019	335,01	333,16	329,76	329,32	0,44	24	0	0	58,3	49,6	8,77	0,7	0,7	-
05.03.2025	2,839	0,018	335,04	333,24	329,87	329,41	0,46	24	0	0	57,9	49,4	8,56	0,7	0,7	-
06.03.2025	2,801	0,015	335,9	334,13	330,68	330,29	0,39	24	0	0	58	49,6	8,42	0,7	0,7	-
07.03.2025	2,854	0,023	336,39	334,56	331,01	330,6	0,41	24	0	0	59	50,4	8,59	0,7	0,7	-
08.03.2025	2,815	0,021	335,12	333,29	329,76	329,36	0,4	24	0	0	58,9	50,4	8,5	0,7	0,7	-
09.03.2025	2,813	0,023	336,41	334,59	331,04	330,66	0,38	24	0	0	58,9	50,4	8,45	0,7	0,7	-
10.03.2025	2,707	0,022	335,92	334,17	330,66	330,28	0,38	24	0	0	58,2	50,1	8,14	0,7	0,7	-
11.03.2025	2,794	0,019	336,31	334,51	331,05	330,62	0,43	24	0	0	58,3	49,9	8,39	0,7	0,7	-
12.03.2025	2,804	0,019	336,06	334,27	330,81	330,42	0,39	24	0	0	58,3	49,9	8,43	0,7	0,7	-
13.03.2025	2,907	0,026	336,09	334,21	330,71	330,26	0,45	24	0	0	59,1	50,4	8,74	0,7	0,7	-
14.03.2025	3,002	0,027	334,45	332,51	328,96	328,53	0,43	24	0	0	59,8	50,8	9,07	0,7	0,7	-
15.03.2025	3,034	0,023	335,06	333,16	329,55	329,19	0,36	24	0	0	59,8	50,6	9,17	0,7	0,7	-
16.03.2025	3,053	0,022	335,5	333,6	330	329,6	0,4	24	0	0	59,7	50,5	9,2	0,7	0,7	-
17.03.2025	3,135	0,028	334,53	332,57	328,95	328,49	0,46	24	0	0	60,6	51,1	9,47	0,7	0,7	-
18.03.2025	3,019	0,018	334,85	333	329,44	329,08	0,36	24	0	0	59,3	50,2	9,13	0,7	0,7	-
19.03.2025	3,03	0,018	334,28	332,44	328,85	328,49	0,36	24	0	0	59,5	50,3	9,16	0,7	0,7	-
20.03.2025	2,942	0,017	334,79	332,94	329,39	329	0,39	24	0	0	59,3	50,4	8,88	0,7	0,7	-
21.03.2025	2,861	0,017	335,28	333,51	329,97	329,65	0,32	24	0	0	58,6	50	8,62	0,7	0,7	-
22.03.2025	2,902	0,019	335,33	333,47	329,93	329,54	0,39	24	0	0	59,1	50,4	8,75	0,7	0,7	-
23.03.2025	2,827	0,019	335,84	334,04	330,58	330,18	0,4	24	0	0	58,3	49,8	8,5	0,7	0,7	-
Итого:	82,103	0	9396,18	9344,1	9245,49	9233,98	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,103															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	346,652	41971,9	41856,84	41383,19	41434,7
23.03.2025	428,755	51368,08	51200,94	50628,68	50668,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:33:28