

# #296431#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Павлика Морозова 146-156, Калининград  
Номер абонента 6954  
Порядковый номер 8084  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207527  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,386	0,081	348,73	345,79	344,61	342,71	1,9	24	0	0	50,5	43,8	6,7	0,7	0,7	-
20.03.2026	2,251	0,073	348,47	345,64	344,52	342,66	1,86	24	0	0	49,2	42,9	6,31	0,7	0,7	-
21.03.2026	2,378	0,08	348,65	345,74	344,58	342,7	1,88	24	0	0	50,2	43,5	6,68	0,7	0,7	-
22.03.2026	2,367	0,077	348,68	345,78	344,57	342,7	1,87	24	0	0	50,3	43,6	6,64	0,7	0,7	-
23.03.2026	2,247	0,075	348,64	345,79	344,65	342,75	1,9	24	0	0	49,5	43,2	6,29	0,7	0,7	-
24.03.2026	2,21	0,076	348,56	345,71	344,59	342,7	1,89	24	0	0	49,2	43	6,2	0,7	0,7	-
25.03.2026	2,107	0,076	348,51	345,71	344,73	342,83	1,9	24	0	0	48,2	42,4	5,88	0,7	0,7	-
26.03.2026	2,174	0,079	348,63	345,82	344,83	342,94	1,89	24	0	0	48,4	42,4	6,08	0,7	0,7	-
27.03.2026	2,279	0,078	348,62	345,76	344,68	342,81	1,87	24	0	0	49,2	42,8	6,39	0,7	0,7	-
28.03.2026	2,257	0,075	348,66	345,82	344,74	342,87	1,87	24	0	0	49	42,7	6,33	0,7	0,7	-
29.03.2026	2,187	0,076	348,68	345,9	344,87	343,02	1,85	24	0	0	48,4	42,3	6,13	0,7	0,7	-
30.03.2026	2,199	0,075	348,67	345,87	344,83	342,99	1,84	24	0	0	48,7	42,5	6,17	0,7	0,7	-
31.03.2026	2,203	0,074	348,66	345,87	344,83	342,99	1,84	24	0	0	48,5	42,4	6,18	0,7	0,7	-
01.04.2026	2,262	0,074	348,8	345,98	344,95	343,09	1,86	24	0	0	48,9	42,5	6,34	0,7	0,7	-
02.04.2026	2,343	0,08	348,86	346	344,8	342,97	1,83	24	0	0	49,8	43,2	6,58	0,7	0,7	-
03.04.2026	2,267	0,079	348,78	345,95	344,86	343	1,86	24	0	0	48,9	42,6	6,36	0,7	0,7	-
04.04.2026	2,263	0,075	348,75	345,93	344,91	343,05	1,86	24	0	0	48,7	42,3	6,36	0,7	0,7	-
05.04.2026	2,452	0,316	348,73	340,18	344,89	337,35	7,54	24	0	0	48,5	42,3	6,2	0,7	0,7	-
06.04.2026	2,218	0,074	348,87	346,1	345,03	343,22	1,81	24	0	0	48,5	42,2	6,23	0,7	0,7	-
07.04.2026	2,226	0,074	348,88	346,12	345,06	343,24	1,82	24	0	0	48,4	42,2	6,24	0,7	0,7	-
08.04.2026	2,157	0,068	318,54	315,94	314,97	313,3	1,67	24	0	0	49	42,4	6,63	0,7	0,7	-
09.04.2026	2,4	0,088	372,06	369,03	367,78	365,79	1,99	24	0	0	49,5	43,2	6,3	0,7	0,7	-
10.04.2026	2,399	0,084	374,95	371,91	370,65	368,67	1,98	24	0	0	49,6	43,3	6,26	0,7	0,7	-
11.04.2026	2,31	0,083	371,68	368,71	367,51	365,55	1,96	24	0	0	49,1	43	6,06	0,7	0,7	-
12.04.2026	2,318	0,08	371,78	368,8	367,53	365,55	1,98	24	0	0	49,5	43,4	6,09	0,7	0,7	-
13.04.2026	2,247	0,079	371,89	368,96	367,76	365,84	1,92	24	0	0	48,8	42,9	5,89	0,7	0,7	-
14.04.2026	2,209	0,078	371,88	368,98	367,73	365,8	1,93	24	0	0	48,9	43,1	5,8	0,7	0,7	-
15.04.2026	2,192	0,079	371,92	369,02	367,75	365,78	1,97	24	0	0	48,9	43,2	5,74	0,7	0,7	-
16.04.2026	2,225	0,078	371,95	369,02	367,81	365,83	1,98	24	0	0	48,9	43	5,83	0,7	0,7	-
17.04.2026	2,255	0,077	372,07	369,16	367,89	366	1,89	24	0	0	48,8	42,9	5,92	0,7	0,7	-
18.04.2026	2,214	0,079	371,99	369,09	367,84	365,91	1,93	24	0	0	48,8	43	5,81	0,7	0,7	-
Итого:	70,202	0	11014,54	10920,08	10890,75	10826,61	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,202															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1033,225	121156,24	120500,08	119292,86	119144,31
18.04.2026	1103,427	132170,78	131420,16	130183,61	129970,92

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:51:32