

#102084#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Павлика Морозова 146-156, Калининград
Номер абонента 6954
Порядковый номер 8084
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207527
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	1,306	0,014	264,83	264,62	262,79	263,05	-0,26	24	0	0	40,7	35,7	5,02	0,7	0,7	8,5
25.10.2024	1,505	-0,007	264,73	264,85	262,45	263,19	-0,74	24	0	0	42,7	36,8	5,86	0,7	0,7	4
26.10.2024	1,445	-0,006	264,68	264,86	262,43	263,21	-0,78	24	0	0	42,4	36,8	5,63	0,7	0,7	8,2
27.10.2024	1,411	-0,005	264,78	265,05	262,58	263,37	-0,79	24	0	0	42,2	36,7	5,5	0,7	0,7	9,6
28.10.2024	1,265	-0,003	264,19	264,55	262,21	263,05	-0,84	24	0	0	40	35	4,95	0,7	0,7	10,2
29.10.2024	1,306	-0,002	263,84	264,14	261,79	262,57	-0,78	24	0	0	40,9	35,8	5,11	0,7	0,7	10,9
30.10.2024	1,345	-0,002	263,75	264	261,64	262,38	-0,74	24	0	0	41,4	36,2	5,25	0,7	0,7	12,2
31.10.2024	1,401	-0,003	263,62	263,84	261,43	262,17	-0,74	24	0	0	42,1	36,6	5,48	0,7	0,7	9,6
01.11.2024	1,267	-0,007	263,88	264,22	261,83	262,69	-0,86	24	0	0	40,5	35,6	4,97	0,7	0,7	-
02.11.2024	1,587	-0,006	264,03	264,17	261,7	262,47	-0,77	24	0	0	43,4	37,2	6,2	0,7	0,7	-
03.11.2024	1,786	-0,01	263,99	263,99	261,36	262,11	-0,75	24	0	0	46,1	39,1	6,97	0,7	0,7	-
04.11.2024	1,632	-0,008	264,14	264,28	261,71	262,52	-0,81	24	0	0	44,1	37,8	6,37	0,7	0,7	-
05.11.2024	1,569	-0,006	263,59	263,8	261,3	262,14	-0,84	24	0	0	43,1	36,9	6,13	0,7	0,7	-
06.11.2024	1,757	-0,005	265,9	265,95	263,41	264,19	-0,78	24	0	0	44,3	37,5	6,82	0,7	0,7	-
07.11.2024	2,034	-0,003	275,49	275,2	272,49	273,07	-0,58	24	0	0	48,2	40,6	7,57	0,7	0,7	-
08.11.2024	1,995	-0,006	275,28	275,12	272,32	273,02	-0,7	24	0	0	47,7	40,2	7,45	0,7	0,7	-
09.11.2024	1,94	-0,009	275,71	275,67	272,79	273,59	-0,8	24	0	0	47,4	40,1	7,26	0,7	0,7	-
10.11.2024	2,138	-0,009	275,55	275,37	272,42	273,18	-0,76	24	0	0	49	41	7,99	0,7	0,7	-
11.11.2024	2,311	-0,008	275,36	275,03	271,96	272,66	-0,7	24	0	0	51,4	42,7	8,62	0,7	0,7	-
12.11.2024	2,327	-0,009	275,62	275,33	272,23	272,99	-0,76	24	0	0	51,3	42,6	8,69	0,7	0,7	-
13.11.2024	2,219	-0,009	275,37	275,21	272,16	272,97	-0,81	24	0	0	49,9	41,6	8,3	0,7	0,7	-
14.11.2024	1,899	-0,009	275,46	275,47	272,62	273,41	-0,79	24	0	0	46,7	39,6	7,1	0,7	0,7	-
15.11.2024	1,639	-0,011	268,37	268,59	265,92	266,82	-0,9	24	0	0	43,8	37,5	6,3	0,7	0,7	-
16.11.2024	1,606	-0,011	261,54	261,83	259,25	260,18	-0,93	24	0	0	43,2	36,8	6,34	0,7	0,7	-
17.11.2024	1,584	-0,011	261,04	261,42	258,81	259,79	-0,98	24	0	0	42,8	36,6	6,27	0,7	0,7	-
18.11.2024	1,969	-0,014	271,62	271,71	268,79	269,7	-0,91	24	0	0	47	39,5	7,48	0,7	0,7	-
19.11.2024	1,929	-0,007	275,04	275	272,2	273,01	-0,81	24	0	0	46,5	39,3	7,23	0,7	0,7	-
20.11.2024	2,129	-0,005	274,96	274,73	271,86	272,53	-0,67	24	0	0	49,1	41,2	7,95	0,7	0,7	-
21.11.2024	2,279	-0,005	275,28	274,97	272,01	272,72	-0,71	24	0	0	50,2	41,6	8,51	0,7	0,7	-
22.11.2024	2,503	-0,005	275,9	275,43	272,27	272,97	-0,7	24	0	0	52,9	43,5	9,34	0,7	0,7	-
23.11.2024	2,554	-0,007	276,62	276,18	272,9	273,63	-0,73	24	0	0	53,8	44,3	9,5	0,7	0,7	-
Итого:	55,637	0	8344,16	8344,58	8261,63	8285,35	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,637															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	21,569	4304,03	4299,02	4271,6	4274,71
23.11.2024	77,206	12648,19	12643,6	12533,23	12560,06

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.11.2024 7:32:07