

#108479#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Павлика Морозова 146-156, Калининград
Номер абонента 6954
Порядковый номер 8084
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207527
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	2,07	-0,003	277,48	277,13	274,41	274,96	-0,55	24	0	0	48,6	40,9	7,64	0,7	0,7	1,2
25.11.2024	1,651	-0,003	276,95	277,06	274,5	275,28	-0,78	24	0	0	43,3	37,2	6,14	0,7	0,7	5,9
26.11.2024	1,762	-0,007	276,69	276,77	274,08	274,91	-0,83	24	0	0	44,6	38	6,57	0,7	0,7	7,3
27.11.2024	2,036	-0,004	276,54	276,37	273,56	274,24	-0,68	24	0	0	48,1	40,5	7,56	0,7	0,7	4,7
28.11.2024	1,669	-0,003	276,35	276,38	273,87	274,55	-0,68	24	0	0	43,9	37,8	6,19	0,7	0,7	4,4
29.11.2024	1,928	-0,007	276,46	276,41	273,7	274,47	-0,77	24	0	0	45,8	38,6	7,18	0,7	0,7	4,2
30.11.2024	2,034	-0,006	276,64	276,5	273,69	274,43	-0,74	24	0	0	47,4	39,8	7,56	0,7	0,7	4,1
01.12.2024	1,971	-0,008	276,41	276,33	273,51	274,24	-0,73	24	0	0	47,4	40	7,33	0,7	0,7	2,2
02.12.2024	1,867	-0,008	276,49	276,47	273,78	274,52	-0,74	24	0	0	45,6	38,7	6,94	0,7	0,7	2,9
03.12.2024	1,803	-0,009	276,62	276,59	273,98	274,73	-0,75	24	0	0	44,9	38,2	6,7	0,7	0,7	-
04.12.2024	2,19	-0,006	277,05	276,82	273,84	274,57	-0,73	24	0	0	49,6	41,4	8,14	0,7	0,7	-
05.12.2024	2,024	-0,006	276,93	276,75	273,96	274,64	-0,68	24	0	0	47,9	40,4	7,51	0,7	0,7	-
06.12.2024	2,013	-0,005	277,65	277,43	274,72	275,37	-0,65	24	0	0	47,4	39,9	7,44	0,7	0,7	-
07.12.2024	2,24	-0,006	278,35	278,07	275,16	275,85	-0,69	24	0	0	49,4	41,1	8,26	0,7	0,7	-
08.12.2024	2,169	-0,008	278,28	278,07	275,13	275,89	-0,76	24	0	0	48,8	40,8	8,01	0,7	0,7	-
09.12.2024	2,034	-0,005	277,58	277,39	274,67	275,35	-0,68	24	0	0	47,1	39,6	7,53	0,7	0,7	-
10.12.2024	2,17	-0,009	277,89	277,76	274,8	275,61	-0,81	24	0	0	48,8	40,7	8,03	0,7	0,7	-
11.12.2024	2,269	-0,006	278,35	278,02	275,14	275,81	-0,67	24	0	0	49,7	41,3	8,37	0,7	0,7	-
12.12.2024	2,453	0,012	346,98	345,78	342,8	342,7	0,1	24	0	0	50,6	43,5	7,16	0,7	0,7	-
13.12.2024	1,719	-0,007	184,3	183,8	181,68	181,98	-0,3	24	0	0	55,4	45,8	9,57	0,7	0,7	-
14.12.2024	2,428	-0,155	170,23	173,04	167,04	171,17	-4,13	24	0	0	64,1	48,4	15,75	0,7	0,7	-
15.12.2024	2,888	-0,102	223,91	225	219,84	222,38	-2,54	24	0	0	63,4	49,6	13,74	0,7	0,7	-
16.12.2024	2,691	-0,087	201,76	202,53	198,05	200,29	-2,24	24	0	0	63,2	49,1	14,17	0,7	0,7	-
17.12.2024	2,739	-0,035	217,29	217,01	213,44	214,56	-1,12	24	0	0	62,3	49,1	13,12	0,7	0,7	-
18.12.2024	2,853	-0,029	255,73	255,35	251,33	252,42	-1,09	24	0	0	61,2	49,6	11,58	0,7	0,7	-
19.12.2024	2,755	-0,089	249,98	250,72	245,61	247,84	-2,23	24	0	0	61,7	50	11,7	0,7	0,7	-
20.12.2024	2,653	-0,123	231,19	232,84	227,15	230,13	-2,98	24	0	0	62	49,6	12,36	0,7	0,7	-
21.12.2024	2,651	-0,127	224,14	225,86	220,23	223,36	-3,13	24	0	0	61,6	48,9	12,74	0,7	0,7	-
22.12.2024	2,667	-0,114	219,61	221,09	215,71	218,62	-2,91	24	0	0	62,2	49,2	13,05	0,7	0,7	-
23.12.2024	2,657	-0,112	216,23	217,64	212,37	215,2	-2,83	24	0	0	62,4	49,2	13,18	0,7	0,7	-
Итого:	67,054	0	7730,06	7736,98	7631,75	7670,07	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,054															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2024	77,206	12648,19	12643,6	12533,23	12560,06
23.12.2024	144,26	20378,25	20380,58	20164,98	20230,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2024 7:58:43