

#98231#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Звездная 21-25, Калининград
6837

Заводской номер счётчика 23194706	Показания прибора, ГДж 23.10.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.09.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	87,89	0	87.89	20.992

Подпись исполнителя



#98230#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 6837
Порядковый номер 9949
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 23194706
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	20,6	0,01	0,25
25.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,5	0	0,25
26.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,5	0	0,25
27.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,6	0	0,25
28.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	20,3	0	0,25
29.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,2	19,9	0	0,25
30.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,6	19,2	0	0,25
01.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,1	18,7	0	0,24
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,7	18,3	0	0,24
03.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,6	18,3	0	0,24
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,6	18,3	0	0,24
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,5	18,1	0	0,24
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,3	18	0	0,24
07.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,2	17,9	0	0,24
08.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18	17,7	0	0,24
09.10.2024	-	3,57	0	46,197	46,095	0	45,219	45,566	0	24	0	68,5	49,7	0,25	0,23
10.10.2024	-	4,916	0	65,154	64,088	0	63,768	63,327	0	24	0	68,8	50,4	0,42	0,22
11.10.2024	-	5,93	0	74,2	72,962	0	72,623	72,13	0	20	4	68,7	49,3	0,42	0,22
12.10.2024	-	6,04	0	72,843	71,823	0	71,301	71,039	0	24	0	68,5	48,3	0,42	0,23
13.10.2024	-	6,133	0	71,871	70,718	0	70,337	69,957	0	24	0	68,8	48	0,42	0,23
14.10.2024	-	6,282	0	71,93	70,87	0	70,381	70,112	0	24	0	69,1	47,9	0,42	0,23
15.10.2024	-	6,178	0	70,41	69,328	0	68,913	68,602	0	24	0	68,7	47,4	0,42	0,24
16.10.2024	-	6,006	0	65,381	64,447	0	64,011	63,822	0	24	0	68,1	45,7	0,41	0,25
17.10.2024	-	6,185	0	66,578	65,588	0	65,162	64,941	0	24	0	68,6	46	0,42	0,25
18.10.2024	-	6,048	0	65,432	64,463	0	64,056	63,836	0	24	0	68,2	45,7	0,41	0,25
19.10.2024	-	6,19	0	66,817	65,813	0	65,392	65,158	0	24	0	68,8	46,2	0,42	0,25
20.10.2024	-	6,114	0	65,831	64,833	0	64,434	64,199	0	24	0	68,5	45,9	0,41	0,25
21.10.2024	-	6,135	0	68,096	67,071	0	66,659	66,397	0	24	0	68,4	46,5	0,42	0,25
22.10.2024	-	6,127	0	69,65	68,629	0	68,157	67,907	0	24	0	69	47,6	0,43	0,24
23.10.2024	-	6,035	0	67,955	66,945	0	66,503	66,249	0	24	0	68,8	47,1	0,41	0,23
Итого:	-	87,889	0	1008,345	993,673	0	986,916	983,242	0	716	4	44,04	33,29	0,2	0,24

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 716 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	489	2
23.10.2024	87,89	1008,348	993,672	0	986,915	983,244	0	1205	6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения