

#296428#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Адрес потребителя Летняя 48, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3777
Порядковый номер 9898
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 22182326
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	20,86	0	701,45	708,73	0	683,927	693,96	0	24	0	75,1	67,8	0,42	0,3	-
22.03.2026	18,528	0	710,177	717,128	0	692,427	701,779	0	24	0	75,1	68,7	0,42	0,3	-
23.03.2026	15,227	0	742,58	749,185	0	723,892	732,443	0	24	0	75,4	70,4	0,43	0,29	-
24.03.2026	14,798	0	736,135	742,583	0	717,73	726,01	0	24	0	75,2	70,3	0,43	0,29	-
25.03.2026	14,115	0	744,535	750,905	0	725,882	734,079	0	24	0	75,2	70,6	0,43	0,29	-
26.03.2026	15,732	0	716,77	723,302	0,002	698,886	707,485	0,002	24	0	75	69,6	0,42	0,3	-
27.03.2026	15,972	0,001	708,352	714,86	0	690,656	699,208	0	24	0	75,1	69,6	0,42	0,3	-
28.03.2026	15,789	0	717,475	724,018	0	699,465	708,099	0	24	0	75,2	69,9	0,42	0,3	-
29.03.2026	15,026	0	723,07	729,59	0	704,961	713,404	0	24	0	75,2	70,1	0,42	0,29	-
30.03.2026	15,184	0	729,297	735,857	0	711,011	719,468	0	24	0	75,3	70,2	0,43	0,29	-
31.03.2026	16,395	0	725,86	732,61	0	707,705	716,563	0	24	0	75,1	69,6	0,42	0,29	-
01.04.2026	16,84	0	723,865	730,682	0	705,712	714,688	0	24	0	75,3	69,6	0,42	0,3	-
02.04.2026	17,323	0	712,432	719,287	0	694,612	703,762	0	24	0	75,1	69,1	0,42	0,3	-
03.04.2026	16,684	0	712,532	719,26	0	694,689	703,573	0	24	0	75,2	69,5	0,42	0,3	-
04.04.2026	16,42	0	728,21	735,02	0	709,914	718,828	0	24	0	75,3	69,8	0,42	0,3	-
05.04.2026	15,212	0	739,842	746,555	0	721,271	729,959	0	24	0	75,3	70,3	0,43	0,29	-
06.04.2026	16,219	0	737,545	744,375	0	719,013	727,93	0	24	0	75,3	70	0,43	0,29	-
07.04.2026	16,607	0	716,76	723,51	0	698,848	707,73	0	24	0	75,1	69,5	0,42	0,3	-
08.04.2026	15,241	0	701,995	708,415	0	684,386	692,758	0	24	0	75,2	69,9	0,42	0,3	-
09.04.2026	14,357	0	712,112	718,41	0	694,307	702,469	0	24	0	75,1	70,2	0,41	0,3	-
10.04.2026	13,793	0	716,357	722,565	0	698,461	706,418	0	24	0	75,1	70,4	0,42	0,3	-
11.04.2026	13,317	0	726,62	732,83	0	708,453	716,397	0	24	0	75,1	70,6	0,42	0,3	-
12.04.2026	13,142	0	737,143	743,372	0	718,688	726,584	0	24	0	75,2	70,8	0,43	0,29	-
13.04.2026	13,082	0	735,575	741,785	0	717,283	725,147	0	24	0	74,9	70,5	0,43	0,29	-
14.04.2026	13,036	0	753,198	759,495	0	734,385	742,341	0	24	0	75,1	70,9	0,43	0,29	-
15.04.2026	12,603	0	738,568	744,76	0	720,163	727,908	0	24	0	75	70,9	0,43	0,29	-
16.04.2026	12,725	0	723,597	729,745	0	705,495	713,242	0	24	0	75,2	70,9	0,42	0,29	-
17.04.2026	12,774	0	725,872	732,028	0	707,676	715,461	0	24	0	75,2	71	0,42	0,29	-
18.04.2026	11,801	0	733,153	739,193	0	714,857	722,354	0	24	0	75	71,1	0,42	0,29	-
19.04.2026	10,775	0	741,76	747,677	0,006	723,201	730,505	0,006	24	0	75	71,5	0,43	0,29	-
20.04.2026	12,434	0,002	744,785	750,95	0	726,216	733,927	0	24	0	75	70,9	0,42	0,29	-
Итого:	462,011	0	22517,622	22718,682	0,008	21954,172	22214,479	0,008	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,349														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	8605,468	163720,275	165848,623	39,416	159545,824	162811,353	38,792	17170	0
20.04.2026	9067,482	186237,9	188567,305	39,424	181499,997	185025,834	38,8	17914	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 10:59:12