

#132289#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/05/25г.-20/06/25г.

Абонент: Летняя 48 школа 46 новый корпус

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

тхв: не исп.

G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 100.00 м3/ч G3 min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 22182326, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х15F9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dh т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	ИС
20.05.25 23	72,94	63,29	9,65	4,22	2,84	6,12	146,69	148,365	0	143,212	145,635	0	0	1,388	0	24	0	
21.05.25 23	72,93	65,09	7,85	4,23	2,84	6,12	163,277	164,93	0	159,399	161,734	0	0	1,256	0	24	0	
22.05.25 23	73,01	63,7	9,31	4,23	2,84	6,12	175,66	177,6	0	171,481	174,299	0	0	1,603	0	24	0	
23.05.25 23	72,86	62,07	10,79	4,24	2,84	6,12	154,223	156,025	0	150,572	153,254	0	0	1,63	0	24	0	
24.05.25 23	72,78	64,01	8,77	4,22	2,84	6,12	167,29	169,085	0	163,334	165,905	0	0	1,439	0	24	0	
25.05.25 23	72,82	65,33	7,48	4,21	2,84	6,12	156,792	158,348	0	153,081	155,259	0	0	1,151	0	24	0	
26.05.25 23	72,67	64,65	8,03	4,21	2,84	6,12	157,628	159,208	0	153,906	156,158	0	0	1,24	0	24	0	
27.05.25 23	72,91	66,61	6,3	4,24	2,83	6,12	178,577	180,285	0	174,344	176,646	0	0	1,104	0	24	0	
28.05.25 23	73,33	68,15	5,19	4,28	2,82	6,12	145,59	146,893	0	142,098	143,805	0	0	0,742	0	24	0	
29.05.25 23	72,71	64,77	7,94	4,28	2,82	6,12	147,985	149,525	0	144,493	146,654	0	0	1,153	0	24	0	
30.05.25 23	72,82	65,48	7,35	4,3	2,82	6,12	147,78	149,232	0	144,278	146,308	0	0	1,065	0	24	0	
31.05.25 23	72,61	65,25	7,36	4,27	2,81	6,12	117,385	118,545	0	114,626	116,236	0	0	0,847	0	24	0	
01.06.25 23	72,94	67,33	5,61	4,26	2,83	6,12	168,962	170,495	0	164,952	166,976	0	0	0,93	0	24	0	
02.06.25 23	72,65	66,48	6,17	4,3	2,8	6,12	84,625	85,34	0	82,632	83,622	0	0	0,512	0	24	0	
03.06.25 23	72,51	66,13	6,38	4,22	2,81	6,12	104,993	105,952	0	102,52	103,845	0	0	0,657	0	24	0	
04.06.25 23	72,22	64,47	7,75	4,77	1,23	6,12	41,917	42,325	0	40,94	41,517	0	0	0,319	0	24	0	*
05.06.25 23	30,25	31,15	-0,9	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
06.06.25 23	26,2	26,53	-0,33	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
07.06.25 23	24,69	24,94	-0,25	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
08.06.25 23	23,83	24,34	-0,52	2,39	2,38	6,12	0	0	0,004	0	0	0,004	0,004	0	0	24	0	
09.06.25 23	22,68	22,7	-0,02	2,7	2,69	6,12	0	0	0,001	0	0	0,001	0,001	0	0	24	0	
10.06.25 23	21,7	21,91	-0,21	2,64	2,62	6,12	0	0	0,002	0	0	0,002	0,002	0	0	24	0	
11.06.25 23	21,25	21,43	-0,18	2,6	2,58	6,12	0	0	0,001	0	0	0,001	0,001	0	0	24	0	
12.06.25 23	20,82	21,01	-0,19	2,55	2,53	6,12	0	0	0,001	0	0	0,001	0,001	0	0	24	0	
13.06.25 23	20,68	20,76	-0,08	2,52	2,5	6,12	0	0	0,001	0	0	0,001	0,001	0	0	24	0	
14.06.25 23	20,81	20,77	0,05	2,5	2,49	6,12	0	0	0,001	0	0	0	0	0	0	24	0	
15.06.25 23	21,08	21,08	-0,01	2,5	2,48	6,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
16.06.25 23	21,54	21,54	0	2,49	2,48	6,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
17.06.25 23	21,07	21,16	-0,09	2,48	2,46	6,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
18.06.25 23	21,05	21,17	-0,13	2,49	2,47	6,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
19.06.25 23	20,72	20,66	0,06	2,48	2,47	6,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
20.06.25 23	20,3	20,41	-0,11	2,47	2,45	6,12	0	0	0,001	0	0	0,001	0,001	0	0	24	0	
Итого/Средн	72,84	65,15	7,69	3,07	2,38	6,12	2259,375	2282,153	0,011	2205,869	2237,853	0,011	0,011	17,036	0	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dh т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.05.25 23	51928,21	52825,152	34,339	50618,933	52061,01	33,822	33,822	1006,924	1,918	9850	0
20.06.25 23	54187,585	55107,305	34,35	52824,802	54298,864	33,833	33,833	1023,96	1,918	10618	0
Итого	2259,375	2282,153	0,011	2205,869	2237,853	0,011	0,011	17,036	0	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(I) отсут. питания

(B) дисбаланс масс

(R) реверс

(O) отсут. теплонос.

(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

