

#144970#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП

Летняя 48, Калининград (новый корпус)

3777

9898

ТВ7 (АСПИ)

22182326

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	1,684	0	83,13	83,667	0	81,17	81,928	0	24	0	72,6	67,7	0,4	0,27	-
22.07.2025	1,659	0	160,717	161,867	0	156,908	158,256	0	24	0	72,8	70,3	0,4	0,27	-
23.07.2025	1,771	0	155,852	156,952	0	152,156	153,463	0	24	0	72,9	70,1	0,4	0,27	-
24.07.2025	1,68	0	132,11	132,995	0	128,997	130,093	0	24	0	72,6	69,5	0,4	0,27	-
25.07.2025	1,58	0	169,98	171,122	0	165,956	167,299	0	24	0	72,7	70,5	0,4	0,27	-
26.07.2025	1,523	0	149,97	150,985	0	146,421	147,619	0	24	0	72,8	70,4	0,4	0,27	-
27.07.2025	1,531	0	113,982	114,735	0	111,298	112,24	0	24	0	72,6	69,3	0,4	0,27	-
28.07.2025	1,531	0	133,973	134,84	0	130,8	131,847	0	24	0	72,8	70	0,4	0,27	-
29.07.2025	1,649	0	114,395	115,18	0	111,702	112,687	0	24	0	72,6	69,1	0,4	0,27	-
30.07.2025	2,375	0	132,445	133,41	0	129,311	130,582	0	24	0	72,8	68,5	0,4	0,27	-
31.07.2025	2,345	0	133,22	134,223	0	130,074	131,37	0	24	0	72,7	68,4	0,4	0,27	-
01.08.2025	1,655	0	88,162	88,745	0	86,092	86,883	0	24	0	72,6	68	0,4	0,27	-
02.08.2025	1,897	0	106,68	107,457	0	104,182	105,201	0	24	0	72,3	68	0,4	0,27	-
03.08.2025	1,563	0	99,6	100,245	0	97,266	98,104	0	24	0	72,4	68,6	0,4	0,27	-
04.08.2025	1,571	0	91,387	91,995	0	89,245	90,051	0	24	0	72,5	68,3	0,4	0,27	-
05.08.2025	1,575	0	118,277	119,07	0	115,505	116,497	0	24	0	72,3	69,1	0,39	0,27	-
06.08.2025	1,692	0	137,898	138,803	0	134,652	135,768	0	24	0	72,5	69,6	0,39	0,27	-
07.08.2025	1,757	0	229,152	230,785	0	223,705	225,529	0	24	0	73	71,2	0,39	0,27	-
08.08.2025	1,577	0	148,402	149,385	0	144,895	146,069	0	24	0	72,8	70,2	0,39	0,27	-
09.08.2025	1,675	0	110,783	111,522	0	108,19	109,135	0	24	0	72,4	68,7	0,4	0,27	-
10.08.2025	1,525	0	143,783	144,738	0	140,398	141,541	0	24	0	72,6	70	0,4	0,27	-
11.08.2025	1,564	0	126,228	127,052	0	123,262	124,279	0	24	0	72,6	69,6	0,4	0,27	-
12.08.2025	1,675	0	91,683	92,308	0	89,541	90,378	0	24	0	72,3	67,9	0,39	0,27	-
13.08.2025	1,602	0	81,347	81,868	0	79,437	80,163	0	24	0	72,5	67,7	0,39	0,27	-
14.08.2025	1,594	0	88,75	89,338	0	86,684	87,472	0	24	0	72,2	67,8	0,4	0,27	-
15.08.2025	1,563	0	98,067	98,72	0	95,775	96,623	0	24	0	72,3	68,4	0,4	0,27	-
16.08.2025	1,553	0	99,545	100,195	0	97,234	98,083	0	24	0	72	68,2	0,39	0,27	-
17.08.2025	1,732	0	100,975	101,65	0	98,617	99,516	0	24	0	72,3	68,1	0,4	0,27	-
18.08.2025	1,685	0	93,19	93,768	0	91,026	91,814	0	24	0	72,1	67,7	0,39	0,27	-
19.08.2025	1,819	0	101,955	102,668	0	99,585	100,53	0	24	0	72,1	67,8	0,39	0,27	-
20.08.2025	1,73	0	116,605	117,365	0	113,871	114,858	0	24	0	72,4	68,8	0,39	0,27	-
Итого:	52,332	0	3752,243	3777,653	0	3663,955	3695,878	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,499														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	4341,964	57751,693	58703,348	39,285	56304,741	57817,26	38,664	11338	0
20.08.2025	4394,299	61503,938	62481	39,285	59968,695	61513,136	38,664	12082	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 15:05:09