

#148420#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП

Летняя 48, Калининград (новый корпус)

3777

9898

ТВ7 (АСЦП)

22182326

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	2,39	0	147,38	148,445	0	143,919	145,28	0	24	0	72,5	68,5	0,4	0,27	-
22.08.2025	5,041	0	198,967	200,825	0	194,259	196,766	0	24	0	72,8	66,6	0,39	0,27	-
23.08.2025	8,606	0	278,267	281,253	0	271,705	275,803	0	24	0	72,6	65,1	0,39	0,28	-
24.08.2025	6,818	0	323,878	326,992	0	316,509	320,486	0	24	0	71,2	66,1	0,38	0,28	-
25.08.2025	3,045	0	149,725	151,048	0	147,569	149,241	0	24	0	55,6	50,7	0,13	0,11	-
26.08.2025	0	0	0,043	0,035	0	0,042	0,035	0	24	0	27,3	27,6	0,01	0,01	-
27.08.2025	0	0	0,045	0,035	0	0,045	0,035	0	24	0	24,2	24,7	0,03	0,03	-
28.08.2025	-0,001	0	0,222	0,213	0	0,222	0,212	0	24	0	23,5	24,3	0,08	0,08	-
29.08.2025	0	0	0,107	0,11	0	0,107	0,11	0	24	0	24,2	24,4	0,08	0,08	-
30.08.2025	0,441	0	89,865	90,42	0	88,529	89,132	0	24	0	55,3	54,1	0,18	0,17	-
31.08.2025	1,746	0	410,078	412,79	0	400,877	403,77	0	24	0	70,6	69,6	0,37	0,27	-
01.09.2025	2,879	0	124,265	125,183	0	121,365	122,649	0	24	0	72,2	66,6	0,38	0,27	-
02.09.2025	1,931	0	130,25	131,1	0	127,209	128,295	0	24	0	72,3	68,7	0,38	0,27	-
03.09.2025	1,762	0	222,67	224,2	0	217,408	219,137	0	24	0	72,7	70,8	0,37	0,27	-
04.09.2025	2,231	0	210,182	211,6	0	205,242	206,925	0	24	0	72,5	70	0,38	0,27	-
05.09.2025	1,691	0	215,783	217,145	0	210,702	212,252	0	24	0	72,6	70,7	0,39	0,27	-
06.09.2025	1,649	0	140,69	141,548	0	137,413	138,467	0	24	0	72,2	69,4	0,4	0,27	-
07.09.2025	1,625	0	132,61	133,445	0	129,533	130,563	0	24	0	72,1	69,1	0,4	0,27	-
08.09.2025	2,193	0	234,245	235,898	0	228,734	230,636	0	24	0	72,6	70,4	0,4	0,27	-
09.09.2025	2,599	0	140,652	141,717	0	137,372	138,761	0	24	0	72,3	67,8	0,4	0,27	-
10.09.2025	3,145	0	112,798	113,673	0	110,191	111,469	0	24	0	71,9	65,1	0,4	0,27	-
11.09.2025	1,75	0	126,118	126,91	0	123,212	124,218	0	24	0	71,8	68,4	0,4	0,27	-
12.09.2025	3,17	0	151,34	152,575	0	147,85	149,502	0	24	0	71,7	66,6	0,4	0,27	-
13.09.2025	3,635	0	139,003	140,158	0	135,783	137,418	0	24	0	71,9	65,5	0,4	0,27	-
14.09.2025	1,972	0	116,067	116,81	0	113,394	114,392	0	24	0	71,7	67,6	0,39	0,27	-
15.09.2025	3,261	0	159,83	161,125	0	156,112	157,807	0	24	0	72,2	67,2	0,4	0,27	-
16.09.2025	3,855	0	187,397	188,973	0	183,005	185,066	0	24	0	72,4	67,4	0,39	0,27	-
17.09.2025	5,586	0	260,392	262,818	0	254,289	257,423	0	24	0	72,4	67,2	0,39	0,27	-
18.09.2025	5,087	0	289,478	292,085	0	282,715	285,955	0	24	0	72,3	68	0,39	0,27	-
19.09.2025	2,636	0	302,97	305,312	0	295,864	298,497	0	24	0	72,5	70,4	0,39	0,27	-
20.09.2025	2,727	0	248,152	250,055	0	242,362	244,58	0	24	0	72,3	69,6	0,39	0,27	-
Итого:	83,47	0	5243,469	5284,496	0	5123,538	5174,882	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,936														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	4394,299	61503,938	62481	39,285	59968,695	61513,136	38,664	12082	0
20.09.2025	4477,773	66747,408	67765,492	39,285	65092,236	66688,017	38,664	12826	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 11:32:06