

#116226#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Коммунистическая 30, Калининград
Номер абонента 6954
Порядковый номер 9100
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00295440
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	1,268	-0,209	355,34	359,8	351,22	356,32	-5,1	24	0	0	49,8	45,5	4,28	0,6	0,6	-
25.01.2025	1,264	-0,187	357,6	361,68	353,56	358,23	-4,67	24	0	0	49,1	45	4,19	0,6	0,6	-
26.01.2025	1,183	-0,283	358,74	364,91	354,67	361,46	-6,79	24	0	0	49,1	44,9	4,2	0,6	0,6	-
27.01.2025	0,921	-0,315	357,99	365,44	354,34	362,26	-7,92	24	0	0	46,3	42,8	3,57	0,6	0,6	-
28.01.2025	0,686	-0,289	356,08	363,75	353,15	361,15	-8	24	0	0	41,7	38,9	2,83	0,6	0,6	-
29.01.2025	0,843	-0,281	355,84	362,9	352,62	360,06	-7,44	24	0	0	43,8	40,5	3,26	0,6	0,6	-
30.01.2025	1,065	-0,226	350,74	355,92	347,1	352,82	-5,72	24	0	1	46,8	43,1	3,79	0,6	0,6	-
31.01.2025	1,119	-0,235	357,16	362,41	353,27	359,1	-5,83	24	0	0	48	44,1	3,9	0,6	0,6	-
01.02.2025	1,191	-0,255	354,46	360,1	350,51	356,7	-6,19	24	0	0	48,9	44,7	4,2	0,6	0,6	-
02.02.2025	1,487	-0,254	355,52	360,47	350,69	356,42	-5,73	24	0	0	53,9	48,9	5,05	0,6	0,6	-
03.02.2025	1,638	-0,238	357,14	361,44	351,88	357,04	-5,16	24	0	0	56,3	50,9	5,41	0,6	0,6	-
04.02.2025	1,37	-0,21	356,27	360,5	351,8	356,73	-4,93	24	0	0	51,7	47,1	4,57	0,6	0,6	-
05.02.2025	1,292	-0,189	355,75	359,82	351,65	356,35	-4,7	24	0	0	49,6	45,3	4,28	0,6	0,6	-
06.02.2025	1,435	-0,189	355,95	359,8	351,51	356,1	-4,59	24	0	0	51,4	46,6	4,71	0,6	0,6	-
07.02.2025	1,63	-0,219	358,02	361,93	352,76	357,56	-4,8	24	0	0	56,2	50,8	5,33	0,6	0,6	-
08.02.2025	1,546	-0,298	349,92	355,44	344,8	351,18	-6,38	24	0	0	56	50,6	5,44	0,6	0,6	-
09.02.2025	1,642	-0,312	346,8	352,43	341,54	348,09	-6,55	24	0	0	57,3	51,5	5,8	0,6	0,6	-
10.02.2025	2,127	-0,301	344,98	349,45	338,51	344,21	-5,7	24	0	0	64,1	56,9	7,25	0,6	0,6	-
11.02.2025	2,171	-0,324	345,62	350,31	338,98	344,98	-6	24	0	0	65	57,5	7,43	0,6	0,6	-
12.02.2025	1,946	-0,333	345,01	350,33	338,89	345,32	-6,43	24	0	0	62,3	55,5	6,8	0,6	0,6	-
13.02.2025	1,771	-0,308	344,64	350,02	339,26	345,57	-6,31	24	0	0	58,3	52,1	6,21	0,6	0,6	-
14.02.2025	1,886	-0,355	345,36	351,28	339,52	346,51	-6,99	24	0	0	60,6	53,9	6,68	0,6	0,6	-
15.02.2025	1,92	-0,395	345,9	352,29	339,66	347,13	-7,47	24	0	0	62,8	55,9	6,89	0,6	0,6	-
16.02.2025	1,789	-0,4	345,52	352,23	339,59	347,35	-7,76	24	0	0	61,2	54,7	6,53	0,6	0,6	-
17.02.2025	1,572	-0,367	344,62	351,51	339,59	347,36	-7,77	24	0	0	55,9	50,1	5,8	0,6	0,6	-
18.02.2025	1,715	-0,361	345,18	351,57	339,73	347,09	-7,36	24	0	0	58,4	52,2	6,2	0,6	0,6	-
19.02.2025	1,912	-0,379	344,94	351,14	338,89	346,2	-7,31	24	0	0	61,8	55	6,84	0,6	0,6	-
20.02.2025	1,877	-0,387	344,56	350,89	338,42	345,87	-7,45	24	0	0	62,3	55,5	6,77	0,6	0,6	-
21.02.2025	1,696	-0,361	344,55	350,92	339,09	346,42	-7,33	24	0	0	58,4	52,3	6,15	0,6	0,6	-
22.02.2025	1,518	-0,363	343,87	350,63	338,81	346,45	-7,64	24	0	0	56,2	50,5	5,63	0,6	0,6	-
23.02.2025	1,538	-0,354	343,97	350,58	338,89	346,35	-7,46	24	0	0	56,4	50,7	5,66	0,6	0,6	-
Итого:	47,018	0	10868,04	11041,89	10714,9	10914,38	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,018															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	67,142	17297,38	17570,92	17081,79	17389,8
23.02.2025	114,16	28165,42	28612,81	27796,69	28304,18

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 12:56:40