

# #296427#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Коммунистическая 30, Калининград  
Номер абонента 6954  
Порядковый номер 9100  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00295440  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,326	-0,156	276,93	280,34	273,71	277,74	-4,03	24	0	0	50	44,5	5,51	0,6	0,6	-
20.03.2026	1,333	-0,161	277,98	281,41	274,68	278,74	-4,06	24	0	0	50,5	45	5,53	0,6	0,6	-
21.03.2026	1,322	-0,16	278,54	282,03	275,29	279,39	-4,1	24	0	0	50,1	44,6	5,49	0,6	0,6	-
22.03.2026	1,304	-0,159	278,86	282,33	275,58	279,67	-4,09	24	0	0	50,2	44,8	5,41	0,6	0,6	-
23.03.2026	1,348	-0,161	279,09	282,49	275,64	279,7	-4,06	24	0	0	51,4	45,8	5,57	0,6	0,6	-
24.03.2026	1,343	-0,162	280,25	283,69	276,77	280,85	-4,08	24	0	0	51,4	45,9	5,53	0,6	0,6	-
25.03.2026	1,33	-0,167	281,97	285,46	278,42	282,61	-4,19	24	0	0	51,7	46,2	5,49	0,6	0,6	-
26.03.2026	1,285	-0,162	281,8	285,3	278,47	282,57	-4,1	24	0	0	50,2	45	5,29	0,6	0,6	-
27.03.2026	1,307	-0,161	282,3	285,8	279	283,09	-4,09	24	0	0	50,2	44,8	5,36	0,6	0,6	-
28.03.2026	1,311	-0,165	282,71	286,22	279,34	283,53	-4,19	24	0	0	50,3	45	5,38	0,6	0,6	-
29.03.2026	1,336	-0,163	283,27	286,78	279,84	283,99	-4,15	24	0	0	50,8	45,4	5,46	0,6	0,6	-
30.03.2026	1,283	-0,153	262,97	266,24	259,79	263,69	-3,9	24	0	1	50,8	45,2	5,63	0,6	0,6	-
31.03.2026	1,342	-0,168	282,24	285,75	278,8	282,99	-4,19	24	0	0	50,9	45,4	5,5	0,6	0,6	-
01.04.2026	1,336	-0,167	282,46	286,04	279,05	283,29	-4,24	24	0	0	50,7	45,2	5,48	0,6	0,6	-
02.04.2026	0,917	-0,133	227,8	231,13	225,46	229,21	-3,75	24	0	1	46,8	42,1	4,78	0,6	0,6	-
03.04.2026	1,189	-0,208	306,69	311,46	303,38	308,68	-5,3	24	0	0	48,1	43,4	4,69	0,6	0,6	-
04.04.2026	1,179	-0,188	303,37	307,71	300,12	305,05	-4,93	24	0	0	47,4	42,8	4,66	0,6	0,6	-
05.04.2026	0,956	-0,168	300,89	305,29	298,2	303,03	-4,83	24	0	0	43,5	39,7	3,86	0,6	0,6	-
06.04.2026	1,123	-0,165	287,34	291,43	284,53	289,12	-4,59	24	0	0	45,7	41	4,62	0,6	0,6	-
07.04.2026	1,183	-0,16	272,41	276,31	269,6	274,03	-4,43	24	0	0	46,9	41,8	5,08	0,6	0,6	-
08.04.2026	1,261	-0,159	255,28	258,89	252,39	256,54	-4,15	24	0	1	49,4	43,6	5,72	0,6	0,6	-
09.04.2026	0,775	-0,075	139,19	141,22	137,8	140,16	-2,36	24	0	1	46,2	39,9	6,3	0,6	0,6	-
10.04.2026	1,305	-0,158	248,35	251,86	245,47	249,61	-4,14	24	0	0	49,5	43,4	6,06	0,6	0,6	-
11.04.2026	1,365	-0,185	282,15	286,08	278,73	283,34	-4,61	24	0	0	50,8	45,1	5,66	0,6	0,6	-
12.04.2026	1,21	-0,177	279,72	283,71	276,57	281,17	-4,6	24	0	0	48,7	43,6	5,12	0,6	0,6	-
13.04.2026	1,264	-0,183	278,5	282,51	275,26	279,88	-4,62	24	0	0	49,9	44,5	5,36	0,6	0,6	-
14.04.2026	1,064	-0,176	277,03	281,16	274,07	278,72	-4,65	24	0	0	47,5	42,8	4,63	0,6	0,6	-
15.04.2026	1,395	-0,162	296,82	300,18	293,13	297,14	-4,01	24	0	0	51,6	46,2	5,41	0,6	0,6	-
16.04.2026	1,436	-0,157	295,69	298,87	291,92	295,82	-3,9	24	0	0	52,2	46,6	5,56	0,6	0,6	-
17.04.2026	1,553	-0,157	294,74	297,73	290,73	294,5	-3,77	24	0	0	54	48	5,98	0,6	0,6	-
18.04.2026	1,111	-0,128	293,18	296,18	290,11	293,66	-3,55	24	0	0	46,7	42,3	4,36	0,6	0,6	-
Итого:	38,792	0	8550,52	8661,6	8451,85	8581,51	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,792															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	438,933	100353,76	101883,2	98992	100757,65
18.04.2026	477,725	108904,28	110544,8	107443,85	109339,16

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 11:36:01