

#112105#

Отчёт по теплопотреблению за период с 24.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Коммунистическая 30, Калининград
Номер абонента 6954
Порядковый номер 9100
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00295440
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|----------|---------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 25.12.2024 | 1,42 | -0,322 | 339,84 | 346,15 | 335,22 | 342,29 | -7,07 | 24 | 0 | 0 | 54,1 | 48,8 | 5,28 | 0,6 | 0,6 | 2,1 |
| 26.12.2024 | 1,059 | -0,274 | 349,57 | 355,96 | 345,91 | 352,78 | -6,87 | 24 | 0 | 0 | 47,3 | 43,3 | 3,93 | 0,6 | 0,6 | 3,8 |
| 27.12.2024 | 0,987 | -0,262 | 355,37 | 361,77 | 351,9 | 358,79 | -6,89 | 24 | 0 | 0 | 45,4 | 41,8 | 3,64 | 0,6 | 0,6 | 5,3 |
| 28.12.2024 | 1,178 | -0,276 | 355,66 | 361,8 | 351,63 | 358,36 | -6,73 | 24 | 0 | 0 | 49,1 | 44,8 | 4,22 | 0,6 | 0,6 | 4,3 |
| 29.12.2024 | 1,283 | -0,27 | 355,85 | 361,59 | 351,57 | 357,95 | -6,38 | 24 | 0 | 0 | 50,7 | 46,2 | 4,49 | 0,6 | 0,6 | 3,9 |
| 30.12.2024 | 1,273 | -0,255 | 355,36 | 360,83 | 351,16 | 357,24 | -6,08 | 24 | 0 | 0 | 50,3 | 45,9 | 4,43 | 0,6 | 0,6 | 4,8 |
| 31.12.2024 | 1,03 | -0,221 | 354,66 | 360,01 | 351,24 | 357,08 | -5,84 | 24 | 0 | 0 | 45,2 | 41,6 | 3,64 | 0,6 | 0,6 | 5,5 |
| 01.01.2025 | 1,216 | -0,225 | 355,47 | 360,52 | 351,54 | 357,18 | -5,64 | 24 | 0 | 0 | 48,4 | 44,3 | 4,18 | 0,6 | 0,6 | 4,2 |
| 02.01.2025 | 1,363 | -0,232 | 355,66 | 360,55 | 351,36 | 356,92 | -5,56 | 24 | 0 | 0 | 50,9 | 46,3 | 4,62 | 0,6 | 0,6 | 4 |
| 03.01.2025 | 1,692 | -0,249 | 356,54 | 360,98 | 351,27 | 356,62 | -5,35 | 24 | 0 | 0 | 56,4 | 50,8 | 5,6 | 0,6 | 0,6 | -0,5 |
| 04.01.2025 | 1,686 | -0,222 | 357,5 | 361,54 | 352,4 | 357,34 | -4,94 | 24 | 0 | 0 | 55,2 | 49,7 | 5,49 | 0,6 | 0,6 | -0,9 |
| 05.01.2025 | 1,729 | -0,253 | 357,49 | 361,95 | 352,13 | 357,5 | -5,37 | 24 | 0 | 0 | 57 | 51,3 | 5,7 | 0,6 | 0,6 | -1,8 |
| 06.01.2025 | 1,608 | -0,249 | 357,41 | 362,1 | 352,38 | 357,89 | -5,51 | 24 | 0 | 0 | 54,9 | 49,5 | 5,36 | 0,6 | 0,6 | -1,4 |
| 07.01.2025 | 1,216 | -0,264 | 356,08 | 361,84 | 351,98 | 358,34 | -6,36 | 24 | 0 | 0 | 49,7 | 45,4 | 4,28 | 0,6 | 0,6 | 4,9 |
| 08.01.2025 | 1,289 | -0,218 | 355,79 | 360,59 | 351,78 | 357,2 | -5,42 | 24 | 0 | 0 | 49 | 44,6 | 4,36 | 0,6 | 0,6 | 2,3 |
| 09.01.2025 | 1,662 | -0,222 | 356,91 | 360,97 | 351,82 | 356,76 | -4,94 | 24 | 0 | 0 | 55,2 | 49,8 | 5,43 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 10.01.2025 | 1,521 | -0,227 | 356,12 | 360,39 | 351,25 | 356,34 | -5,09 | 24 | 0 | 0 | 54,2 | 49,1 | 5,05 | 0,6 | 0,6 | - |
| 11.01.2025 | 1,585 | -0,205 | 356,23 | 360,1 | 351,45 | 356,13 | -4,68 | 24 | 0 | 0 | 53,7 | 48,5 | 5,17 | 0,6 | 0,6 | - |
| 12.01.2025 | 1,557 | -0,204 | 355,8 | 359,7 | 351,05 | 355,75 | -4,7 | 24 | 0 | 0 | 53,4 | 48,3 | 5,1 | 0,6 | 0,6 | - |
| 13.01.2025 | 1,867 | -0,229 | 356,42 | 360,24 | 350,78 | 355,62 | -4,84 | 24 | 0 | 0 | 58,4 | 52,4 | 6,05 | 0,6 | 0,6 | - |
| 14.01.2025 | 1,739 | -0,237 | 356,21 | 360,39 | 350,85 | 355,97 | -5,12 | 24 | 0 | 0 | 56,9 | 51,2 | 5,72 | 0,6 | 0,6 | - |
| 15.01.2025 | 1,219 | -0,209 | 354,62 | 359,33 | 350,73 | 356,02 | -5,29 | 24 | 0 | 0 | 48,4 | 44,2 | 4,16 | 0,6 | 0,6 | - |
| 16.01.2025 | 1,236 | -0,207 | 354,4 | 359,07 | 350,56 | 355,82 | -5,26 | 24 | 0 | 0 | 48 | 43,8 | 4,19 | 0,6 | 0,6 | - |
| 17.01.2025 | 1,433 | -0,229 | 354,92 | 359,53 | 350,5 | 355,83 | -5,33 | 24 | 0 | 0 | 51,7 | 46,9 | 4,81 | 0,6 | 0,6 | - |
| 18.01.2025 | 1,514 | -0,216 | 356,04 | 360,24 | 351,35 | 356,32 | -4,97 | 24 | 0 | 0 | 53,1 | 48,1 | 5 | 0,6 | 0,6 | - |
| 19.01.2025 | 1,326 | -0,208 | 355,64 | 360 | 351,39 | 356,38 | -4,99 | 24 | 0 | 0 | 50,6 | 46,1 | 4,45 | 0,6 | 0,6 | - |
| 20.01.2025 | 1,406 | -0,2 | 355,73 | 359,85 | 351,38 | 356,23 | -4,85 | 24 | 0 | 0 | 50,9 | 46,2 | 4,65 | 0,6 | 0,6 | - |
| 21.01.2025 | 1,695 | -0,217 | 353,5 | 357,41 | 348,29 | 353,08 | -4,79 | 24 | 0 | 0 | 56,4 | 50,8 | 5,58 | 0,6 | 0,6 | - |
| 22.01.2025 | 1,752 | -0,231 | 356,62 | 360,6 | 351,16 | 356,06 | -4,9 | 24 | 0 | 0 | 57,6 | 51,9 | 5,72 | 0,6 | 0,6 | - |
| 23.01.2025 | 1,628 | -0,227 | 356,29 | 360,42 | 351,17 | 356,14 | -4,97 | 24 | 0 | 0 | 55,7 | 50,3 | 5,36 | 0,6 | 0,6 | - |
| Итого: | 43,169 | 0 | 10653,7 | 10796,42 | 10517,2 | 10681,93 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 43,169 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 24.12.2024 | 23,973 | 6643,68 | 6774,5 | 6564,59 | 6707,87 |
| 23.01.2025 | 67,142 | 17297,38 | 17570,92 | 17081,79 | 17389,8 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.01.2025 16:14:48