

#120327#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

АРС ДОМик, ООО, УК
Суворова 47, Калининград

Заводской номер счётчика 5107	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	249,094	204,994	44.1

Подпись исполнителя



#120326#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента
 Порядковый номер 7518
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5107
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.03.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.02.2025	-	1,552	0	66,89	0	0	65,366	0	0	24	0	16384	0	71,4	47,4	70	0,38	0,36	0,5
25.02.2025	-	1,408	0	59,79	0	0	58,494	0	0	24	0	16384	0	69,4	45,2	70	0,39	0,37	0,5
26.02.2025	-	1,504	0	67,31	0	0	65,836	0	0	24	0	16384	0	69,8	46,7	70	0,38	0,36	0,5
27.02.2025	-	1,595	0	74,39	0	0	72,738	0	0	24	0	16384	0	70,4	48,4	70	0,38	0,36	0,5
28.02.2025	-	1,47	0	65,77	0	0	64,322	0	0	24	0	16384	0	70	46,9	70	0,39	0,37	0,5
01.03.2025	-	1,4	0	58,09	0	0	56,809	0	0	24	0	16384	0	70,1	45,3	70	0,38	0,36	0,5
02.03.2025	-	1,478	0	63,74	0	0	62,33	0	0	24	0	16384	0	70,2	46,3	70	0,39	0,37	0,5
03.03.2025	-	1,462	0	64,26	0	0	62,857	0	0	24	0	16384	0	69,7	46	70	0,38	0,36	0,5
04.03.2025	-	1,56	0	73,23	0	0	71,621	0	0	24	0	16384	0	70	47,9	70	0,39	0,37	0,5
05.03.2025	-	1,656	0,002	83	0	0,031	81,173	0	0,03	24	0	16384	0	70	49,5	70	0,39	0,37	0,5
06.03.2025	-	1,751	0,008	97,94	0	0,12	95,75	0	0,117	24	0	16384	0	70,6	51,7	70	0,39	0,37	0,5
07.03.2025	-	1,667	0,006	92,68	0	0,096	90,609	0	0,094	24	0	16384	0	70,6	51,3	70	0,39	0,37	0,5
08.03.2025	-	1,665	0,006	96,1	0	0,093	93,95	0	0,091	24	0	16384	0	70,6	52	70	0,39	0,37	0,5
09.03.2025	-	1,644	0,007	96,46	0	0,108	94,318	0	0,106	24	0	16384	0	70,4	52,2	70	0,39	0,37	0,5
10.03.2025	-	1,707	0,011	111,8	0	0,166	109,307	0	0,162	24	0	16384	0	70,5	54,4	70	0,39	0,37	0,5
11.03.2025	-	1,49	0,003	76,54	0	0,05	74,852	0	0,049	24	0	16384	0	70,1	49,6	70	0,38	0,36	0,5
12.03.2025	-	1,603	0,009	84	0	0,145	82,13	0	0,142	24	0	16384	0	70,5	50,8	70	0,39	0,36	0,5
13.03.2025	-	1,518	0,002	73,87	0	0,026	72,206	0	0,025	24	0	16384	0	70,9	49,2	70	0,38	0,36	0,5
14.03.2025	-	1,56	0,005	71,76	0	0,077	70,117	0	0,075	24	0	16384	0	71,5	48,7	70	0,38	0,36	0,5
15.03.2025	-	1,62	0,004	72,54	0	0,063	70,811	0	0,062	24	0	16384	0	73,1	49,6	70	0,38	0,36	0,5
16.03.2025	-	1,636	0,006	74,06	0	0,099	72,308	0	0,097	24	0	16384	0	72,8	49,4	70	0,38	0,36	0,5
17.03.2025	-	1,456	0	56,33	0	0	55,008	0	0	24	0	16384	0	72,5	45,8	70	0,38	0,36	0,5
18.03.2025	-	1,575	0,004	69,43	0	0,06	67,831	0	0,059	24	0	16384	0	71,8	48,2	70	0,38	0,36	0,5
19.03.2025	-	1,422	0	64,12	0	0	62,718	0	0	24	0	16384	0	69,8	46	70	0,38	0,36	0,5
20.03.2025	-	1,616	0,006	89,03	0	0,098	87,049	0	0,096	24	0	16384	0	70,4	49,1	70	0,38	0,36	0,5
21.03.2025	-	1,699	0,008	97,99	0	0,122	95,811	0	0,119	24	0	16384	0	70,4	52	70	0,38	0,36	0,5
22.03.2025	-	1,658	0,007	93,66	0	0,105	91,58	0	0,103	24	0	16384	0	70,4	50,6	70	0,38	0,36	0,5
23.03.2025	-	1,726	0,009	98,86	0	0,134	96,653	0	0,131	24	0	16384	0	70,6	52,1	70	0,38	0,36	0,5
Итого:	-	44,098	0,103	2193,64	0	1,593	2144,554	0	1,558	672	0	-	-	70,66	49,01	70	0,38	0,36	0,5

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.02.2025	204,994	9962,151	0	11,309	9734,36	0	11,061	3012,87	768	0	0
23.03.2025	249,094	12155,792	0	12,902	11878,913	0	12,619	3684,87	1440	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения