

#111755#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

АРС ДОМик, ООО, УК  
Суворова 47, Калининград

Заводской номер счётчика 5107	Показания прибора, Гкал 23.01.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.12.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	150,294	99,727	50.567

Подпись исполнителя



#111754#

Отчёт за период с 23.12.2024 по 23.01.2025.

Номер абонента  
 Порядковый номер 7518  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 5107  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.01.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.12.2024	1,8	1,689	0,008	78,29	0	0,128	76,468	0	0,125	24	0	16384	0	72,2	50	70	0,38	0,36	0,5
25.12.2024	2,1	1,694	0,006	78,34	0	0,094	76,506	0	0,092	24	0	16384	0	72,4	49,9	70	0,37	0,35	0,5
26.12.2024	3,8	1,553	0	73,28	0	0	71,691	0	0	24	0	16384	0	69,4	47,7	70	0,37	0,35	0,5
27.12.2024	5,3	1,628	0,002	81,73	0	0,024	79,955	0	0,023	24	0	16384	0	69,5	49,1	70	0,38	0,36	0,5
28.12.2024	4,3	1,584	0,002	78,19	0	0,039	76,498	0	0,038	24	0	16384	0	69,4	48,6	70	0,38	0,36	0,5
29.12.2024	3,9	1,55	0	74,32	0	0	72,718	0	0	24	0	16384	0	69,2	47,8	70	0,37	0,35	0,5
30.12.2024	4,8	1,585	0	76,53	0	0	74,881	0	0	24	0	16384	0	69,2	48	70	0,38	0,35	0,5
31.12.2024	5,5	1,551	0	75,15	0	0	73,54	0	0	24	0	16384	0	69	47,8	70	0,38	0,35	0,5
01.01.2025	4,2	1,561	0	74,4	0	0	72,799	0	0	24	0	16384	0	69,2	47,7	70	0,37	0,35	0,5
02.01.2025	4	1,604	0,004	75,25	0	0,062	73,585	0	0,061	24	0	16384	0	70,2	48	70	0,38	0,35	0,5
03.01.2025	-0,5	1,774	0,006	71,6	0	0,089	69,803	0	0,087	24	0	16384	0	75,2	49,7	70	0,37	0,35	0,5
04.01.2025	-0,9	1,816	0,01	71,52	0	0,159	69,675	0	0,156	24	0	16384	0	76,4	50,2	70	0,37	0,35	0,5
05.01.2025	-1,8	1,82	0,006	70,06	0	0,092	68,239	0	0,09	24	0	16384	0	76,7	49,9	70	0,37	0,35	0,5
06.01.2025	-1,4	1,791	0,005	70,19	0	0,086	68,397	0	0,084	24	0	16384	0	76	49,6	70	0,37	0,35	0,5
07.01.2025	4,9	1,527	0	71,34	0	0	69,808	0	0	24	0	16384	0	69,1	47,1	70	0,37	0,35	0,5
08.01.2025	2,3	1,51	0	64,29	0	0	62,859	0	0	24	0	16384	0	70,4	46,3	70	0,37	0,35	0,5
09.01.2025	0,7	1,639	0	67,86	0	0	66,27	0	0	24	0	16384	0	72,4	47,6	70	0,37	0,35	0,5
10.01.2025	-	1,654	0,004	73,12	0	0,064	71,414	0	0,063	24	0	16384	0	72,3	48,3	70	0,38	0,36	0,5
11.01.2025	-	1,64	0,001	62,85	0	0,012	61,307	0	0,012	24	0	16384	0	74,3	47,4	70	0,38	0,36	0,5
12.01.2025	-	1,648	0,002	64,2	0	0,033	62,627	0	0,032	24	0	16384	0	74,2	47,7	70	0,38	0,36	0,5
13.01.2025	-	1,663	0	62,3	0	0	60,749	0	0	24	0	16384	0	74,9	47,3	70	0,38	0,36	0,5
14.01.2025	-	1,581	0	58,71	0	0	57,294	0	0	24	0	16384	0	73,6	45,9	70	0,38	0,36	0,5
15.01.2025	-	1,52	0	65,84	0	0	64,401	0	0	24	0	16384	0	69,7	46	70	0,38	0,36	0,5
16.01.2025	-	1,442	0	60,92	0	0	59,617	0	0	24	0	16384	0	68,9	44,6	70	0,38	0,36	0,5
17.01.2025	-	1,504	0	65,14	0	0	63,736	0	0	24	0	16384	0	69,2	45,5	70	0,38	0,36	0,5
18.01.2025	-	1,561	0	67,94	0	0	66,455	0	0	24	0	16384	0	69,8	46,2	70	0,38	0,36	0,5
19.01.2025	-	1,476	0	61,85	0	0	60,49	0	0	24	0	16384	0	70	45,2	70	0,38	0,35	0,5
20.01.2025	-	1,557	0	61,14	0	0	59,714	0	0	24	0	16384	0	72,2	46	70	0,38	0,36	0,5
21.01.2025	-	1,746	0	69,28	0	0	67,573	0	0	24	0	16384	0	74,5	48,6	70	0,38	0,36	0,5
22.01.2025	-	1,834	0,007	74,58	0	0,111	72,694	0	0,109	24	0	16384	0	75,6	50,2	70	0,38	0,36	0,5
23.01.2025	-	1,867	0,009	79,11	0	0,134	77,143	0	0,131	24	0	16384	0	74,8	50,5	70	0,38	0,36	0,5
Итого:	2,7	50,569	0,072	2179,32	0	1,127	2128,906	0	1,103	744	0	-	-	71,93	47,88	70	0,38	0,36	0,5

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.12.2024	99,727	5406,793	0	7,907	5287,433	0	7,734	1524,87	744	0	0
23.01.2025	150,294	7586,111	0	9,034	7416,338	0	8,836	2268,87	1488	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения