

#142100#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ

Космонавта Леонова 4, Калининград

5192

4969

ВКТ-7

00122977

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,001	0	0,1	0,11	0	0,1	0,11	0	0	1	0	0	63	48,2	14,86	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,026	0	2,33	2,44	0	2,33	2,44	0	0	24	0	0	63,1	48,1	14,93	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,027	0	2,35	2,46	0	2,35	2,46	0	0	24	0	0	63	48,1	14,84	0,7	0,7	-
24.06.2025	0,039	0	2,44	2,53	0	2,44	2,53	0	0	24	0	0	63,2	47,9	15,36	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,034	0	2,45	2,54	0	2,45	2,54	0	0	24	0	0	63	47,9	15,12	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,033	0	2,42	2,51	0	2,42	2,51	0	0	24	0	0	63,1	47,9	15,15	-2,05	0,7	-
27.06.2025	0,035	0	-4163369,8	-14071889,89	5368714,24	-14428390,4	2,51	0	0	24	196800	0	0	47,9	0	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,028	0	2,36	2,46	0	2,36	2,46	0	0	24	0	0	63	48,2	14,84	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,001	0	0,07	0,1	0	0,07	0,1	0	0	1	0	0	62,8	45,9	16,87	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,032	0	2,39	2,5	0	2,39	2,5	0	0	24	0	0	63,1	47,9	15,15	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,001	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0	1	0	0	62,6	48,3	14,29	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,001	0	0,09	0,1	0	0,09	0,1	0	0	1	0	0	62,8	48,2	14,67	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,035	0	2,34	2,38	0	2,34	2,38	0	0	24	0	0	63,2	48	15,15	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,031	0	2,36	2,41	0	2,36	2,41	0	0	24	0	0	63,2	48,1	15,17	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,026	0	2,33	2,37	0	2,33	2,37	0	0	24	0	0	63,1	48,2	14,93	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,025	0	2,3	2,35	0	2,3	2,35	0	0	24	0	0	63	48,2	14,81	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,027	0	2,29	2,34	0	2,29	2,34	0	0	24	0	0	63,1	48,2	14,9	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,034	0	2,35	2,4	0	2,35	2,4	0	0	24	0	0	63,3	48	15,29	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,032	0	2,33	2,39	0	2,33	2,39	0	0	24	0	0	63,2	48,1	15,12	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,001	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0	1	0	0	63	48,3	14,67	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,034	0	2,39	2,45	0	2,39	2,45	0	0	24	0	0	63,1	47,8	15,25	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,032	0	2,33	2,41	0	2,33	2,41	0	0	24	0	0	63,2	48	15,19	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,025	0	2,3	2,37	0	2,3	2,37	0	0	24	0	0	63,1	48,3	14,83	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,025	0	2,29	2,37	0	2,29	2,37	0	0	24	0	0	63,1	48,2	14,83	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,036	0	2,44	2,51	0	2,44	2,51	0	0	24	0	0	63,5	47,4	16,12	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,017	0	2,33	2,56	0	2,3	2,53	0	0	24	0	0	66,4	58,5	7,94	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,017	0	1,01	1,03	0	1,01	1,03	0	0	24	0	0	62,4	46,1	16,23	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,031	0	2,35	2,4	0	2,35	2,4	0	0	24	0	0	63,1	48,1	14,96	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,032	0	2,33	2,37	0	2,33	2,37	0	0	24	0	0	63	48,1	14,87	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,024	0	2,26	2,3	0	2,26	2,3	0	0	24	0	0	63	48,2	14,8	0,7	0,7	-
Итого:	0,742	0	-4163314,27	-14071832,53	5368714,24	-14428334,9	59,84	0	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,742																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

605

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.06.2025	177,896	4170647,34	14078997,39	-5368714,24	14435506,18	7036,37	0
20.07.2025	178,638	7333,07	7164,86	0	7171,28	7096,21	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 8:23:45