

#118939#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Алан-Плюс, ООО
Тихорецкая 2В, Калининград

Заводской номер счётчика 23194774	Показания прибора, ГДж 20.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	202,076	161,286	40.79	9.743

Подпись исполнителя



#118844#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

10009

ТВ7 (АСЦП)

23194774

1

24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	1,95	0	19,614	19,513	0	19,331	19,432	0	24	0	55,7	31,6	0,37	0,32
22.02.2025	-	1,858	0	19,583	19,537	0	19,314	19,458	0	24	0	54,4	31,4	0,37	0,32
23.02.2025	-	1,826	0	19,554	19,49	0	19,287	19,41	0	24	0	54,2	31,5	0,37	0,32
24.02.2025	-	1,692	0	19,538	19,496	0	19,294	19,419	0	24	0	51,9	30,9	0,37	0,32
25.02.2025	-	1,677	0	19,537	19,485	0	19,294	19,41	0	24	0	51,6	30,9	0,37	0,32
26.02.2025	-	1,624	0	19,549	19,503	0	19,317	19,431	0	24	0	50,5	30,4	0,37	0,32
27.02.2025	-	1,571	0	19,543	19,504	0	19,319	19,431	0	24	0	49,7	30,3	0,37	0,32
28.02.2025	-	1,632	0	19,446	19,402	0	19,211	19,326	0	24	0	51,1	30,8	0,37	0,32
01.03.2025	-	1,746	0	19,402	19,34	0	19,147	19,262	0	24	0	53,1	31,4	0,37	0,32
02.03.2025	-	1,651	0	19,353	19,312	0	19,113	19,236	0	24	0	51,6	30,9	0,37	0,32
03.03.2025	-	1,566	0	19,365	19,324	0	19,138	19,25	0	24	0	50,1	30,6	0,37	0,32
04.03.2025	-	1,517	0	19,33	19,303	0	19,111	19,23	0	24	0	49,4	30,4	0,37	0,32
05.03.2025	-	1,419	0	19,348	19,336	0	19,144	19,266	0	24	0	47,7	29,9	0,37	0,32
06.03.2025	-	1,393	0	19,374	19,354	0	19,171	19,284	0	24	0	47,5	30,1	0,37	0,32
07.03.2025	-	1,464	0	19,402	19,355	0	19,175	19,273	0	24	0	49,9	31,7	0,37	0,32
08.03.2025	-	1,243	0	18,936	18,903	0	18,714	18,807	0	24	0	50	34,2	0,37	0,32
09.03.2025	-	1,203	0	18,934	18,899	0	18,719	18,805	0	24	0	49,4	34	0,37	0,32
10.03.2025	-	1,103	0	18,992	18,969	0	18,795	18,879	0	24	0	47,3	33,3	0,38	0,32
11.03.2025	-	1,189	0	18,903	18,886	0	18,685	18,788	0	24	0	49,9	34,7	0,38	0,32
12.03.2025	-	1,153	0	18,882	18,857	0	18,668	18,759	0	24	0	49,3	34,6	0,38	0,32
13.03.2025	-	1,217	0	18,858	18,826	0	18,633	18,725	0	24	0	50,6	35	0,39	0,32
14.03.2025	-	1,299	0	18,803	18,785	0	18,561	18,678	0	24	0	52,7	36	0,4	0,32
15.03.2025	-	1,324	0	18,792	18,771	0	18,543	18,662	0	24	0	53,4	36,4	0,42	0,32
16.03.2025	-	1,359	0	18,787	18,764	0	18,534	18,656	0	24	0	53,7	36,2	0,38	0,32
17.03.2025	-	1,366	0	18,851	18,835	0	18,601	18,728	0	24	0	53,5	36	0,39	0,33
18.03.2025	-	1,277	0	18,708	18,699	0	18,478	18,599	0	24	0	51,5	35	0,4	0,33
19.03.2025	-	1,242	0	18,625	18,619	0	18,401	18,521	0	24	0	50,8	34,7	0,41	0,33
20.03.2025	-	1,232	0	18,646	18,642	0	18,419	18,543	0	24	0	51	35	0,4	0,33
Итого:	-	40,793	0	536,655	535,709	0	530,117	533,268	0	672	0	51,12	32,78	0,38	0,32

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	161,286	2435,769	2429,305	0	2405,693	2415,621	0	2360	1
20.03.2025	202,076	2972,421	2965,016	0	2935,81	2948,887	0	3032	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения