

#296423#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Алан-Плюс, ООО
Адрес потребителя Тихорецкая 2В, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 10009
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 23194774
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,924	0	45,689	45,852	0	45,136	45,401	0	24	0	50,6	45,7	0,01	0,01	-
22.03.2026	0,902	0	45,664	45,809	0	45,123	45,366	0	24	0	50,1	45,4	0,01	0,01	-
23.03.2026	0,867	0	45,161	45,319	0	44,628	44,879	0	24	0	50	45,4	0,01	0,01	-
24.03.2026	0,831	0	44,623	44,792	0	44,102	44,364	0	24	0	49,7	45,2	0,01	0,01	-
25.03.2026	0,774	0	44,526	44,706	0	44,048	44,308	0	24	0	47,8	43,6	0,01	0,01	-
26.03.2026	0,883	0	44,662	44,833	0	44,121	44,387	0	24	0	50,7	46	0,01	0,01	-
27.03.2026	0,899	0	44,68	44,847	0	44,132	44,399	0	24	0	50,9	46	0,01	0,01	-
28.03.2026	0,886	0	44,667	44,822	0	44,129	44,383	0	24	0	50,4	45,6	0,01	0,01	-
29.03.2026	0,849	0	44,496	44,665	0	43,979	44,244	0	24	0	49,5	44,9	0,01	0,01	-
30.03.2026	0,931	0	45,511	45,668	0	44,949	45,211	0	24	0	51,1	46,1	0,01	0,01	-
31.03.2026	0,942	0	46,127	46,286	0	45,565	45,829	0	24	0	50,7	45,8	0,01	0,01	-
01.04.2026	0,937	0	45,605	45,763	0	45,043	45,302	0	24	0	51,2	46,2	0,01	0,01	-
02.04.2026	0,922	0	45,633	45,796	0	45,08	45,344	0	24	0	50,7	45,8	0,01	0,01	-
03.04.2026	0,927	0	45,585	45,723	0	45,024	45,262	0	24	0	51,2	46,3	0,01	0,01	-
04.04.2026	0,852	0	45,283	45,445	0	44,747	45,001	0	24	0	50,1	45,6	0,01	0,01	-
05.04.2026	0,862	0	45,349	45,504	0	44,809	45,061	0	24	0	50,2	45,6	0,01	0,01	-
06.04.2026	0,858	0	45,172	45,331	0	44,646	44,898	0	24	0	49,6	45	0,01	0,01	-
07.04.2026	0,906	0	45,297	45,447	0	44,737	44,988	0	24	0	51,1	46,2	0,01	0,01	-
08.04.2026	0,781	0	37,937	38,062	0	37,465	37,677	0	24	0	51,3	46,3	0,05	0,03	-
09.04.2026	0,913	0	45,688	45,825	0	45,128	45,369	0	20	4	50,9	46	0,01	0,01	-
10.04.2026	0,89	0	45,134	45,273	0	44,584	44,821	0	24	0	50,9	46,1	0,01	0,01	-
11.04.2026	0,844	0	44,214	44,346	0	43,684	43,907	0	24	0	50,4	45,8	0,01	0,01	-
12.04.2026	0,818	0	44,19	44,306	0	43,669	43,873	0	24	0	49,9	45,5	0,01	0,01	-
13.04.2026	0,79	0	44,16	44,299	0	43,647	43,871	0	24	0	49,6	45,3	0,01	0,01	-
14.04.2026	0,761	0	43,282	43,417	0	42,781	42,999	0	24	0	49,6	45,3	0,01	0,01	-
15.04.2026	0,7	0	43,294	43,428	0	42,838	43,043	0	24	0	47,3	43,4	0,01	0,01	-
16.04.2026	0,791	0	44,137	44,266	0	43,606	43,819	0	24	0	50,6	46,2	0,01	0,01	-
17.04.2026	0,809	0	44,114	44,253	0	43,585	43,81	0	24	0	50,5	46,1	0,01	0,01	-
18.04.2026	0,723	0	42,314	42,448	0	41,816	42,029	0	24	0	49,9	45,7	0,01	0,01	-
19.04.2026	0,716	0	42,304	42,444	0	41,803	42,021	0	24	0	50	45,9	0,01	0,01	-
20.04.2026	0,688	0	41,456	41,597	0	40,965	41,182	0	24	0	50	46	0,01	0,01	-
Итого:	26,176	0	1375,954	1380,572	0	1359,569	1367,048	0	740	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,252														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	582,559	14015,949	14004,078	0	13818,567	13872,025	0	11785	8
20.04.2026	608,736	15391,901	15384,648	0	15178,137	15239,076	0	12525	12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 11:01:14