

#129224#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 27.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ВС-Недвижимость, ООО
Пролетарская 82-84, Калининград

Заводской номер счётчика 23194551	Показания прибора, ГДж 27.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	214,819	208,185	6.634	1.585

Подпись исполнителя



#130075#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 27.04.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

9970

Тип теплосчётчика

TB7 (ASCII)

Заводской номер

23194551

Номер системы

1

Отчёт сформирован

26.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,476	0	3,812	3,727	0	3,738	3,707	0	24	0	65,5	35,1	0,42	0,33
22.04.2025	-	0,928	0	7,534	7,362	0	7,383	7,319	0	24	0	66,4	36,3	0,43	0,33
23.04.2025	-	0,842	0	7,431	7,268	0	7,277	7,214	0	24	0	67,8	40,2	0,42	0,33
24.04.2025	-	0,896	0	7,552	7,384	0	7,399	7,336	0	24	0	66,8	37,9	0,42	0,33
25.04.2025	-	0,993	0	8,12	7,935	0	7,956	7,887	0	24	0	66,7	36,8	0,42	0,33
26.04.2025	-	1,294	0	11,133	10,885	0	10,902	10,809	0	24	0	67,7	39,4	0,42	0,33
27.04.2025	-	1,206	0	10,423	10,189	0	10,208	10,119	0	24	0	67,4	39,2	0,42	0,33
Итого:	-	6,635	0	56,005	54,75	0	54,863	54,391	0	168	0	66,9	37,84	0,42	0,33

Общее время работы системы

168 час.

Период нормальной работы системы

168 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	208,185	1488,823	1444,037	0	1454,56	1434,852	0	4278	5
27.04.2025	214,819	1544,829	1498,788	0	1509,424	1489,243	0	4446	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения