

#296417#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Коммунистическая 61А, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 10024
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3593
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,551	0,005	100,435	101,493	0,078	97,95	99,883	0,076	24	0	540672	0	74,4	58,5	70	0,03	0,27	0,5	-
22.03.2026	1,484	0,004	92,41	93,375	0,067	90,13	91,929	0,066	24	0	540672	0	74,2	57,7	70	0,03	0,27	0,5	-
23.03.2026	1,533	0,005	72,623	73,205	0,083	70,824	72,253	0,081	24	0	540672	0	74,4	52,7	70	0,03	0,27	0,5	-
24.03.2026	1,499	0,005	68,87	69,44	0,081	67,17	68,565	0,079	24	0	540672	0	74,2	51,9	70	0,03	0,27	0,5	-
25.03.2026	1,372	0,005	58,583	59,018	0,081	57,144	58,328	0,079	24	0	540672	0	74	50	70	0,03	0,27	0,5	-
26.03.2026	1,683	0,004	92,188	93,228	0,073	89,917	91,896	0,071	24	0	540672	0	74,2	55,4	70	0,03	0,27	0,5	-
27.03.2026	1,74	0,005	106,49	107,843	0,084	103,852	106,181	0,082	24	0	540672	0	74,4	57,6	70	0,03	0,27	0,5	-
28.03.2026	1,455	0,005	88,233	89,378	0,079	86,044	88,005	0,077	24	0	540672	0	74,5	57,5	70	0,03	0,27	0,5	-
29.03.2026	1,382	0,005	74,535	75,43	0,077	72,694	74,359	0,075	24	0	540672	0	74,3	55,2	70	0,03	0,27	0,5	-
30.03.2026	1,522	0,005	78,215	79,148	0,083	76,282	78,058	0,081	24	0	540672	0	74,3	54,3	70	0,03	0,27	0,5	-
31.03.2026	1,71	0,005	95,605	96,845	0,088	93,239	95,433	0,086	24	0	540672	0	74,4	56	70	0,03	0,27	0,5	-
01.04.2026	1,778	0,004	103,805	105,28	0,076	101,227	103,696	0,074	24	0	540672	0	74,5	56,9	70	0,03	0,27	0,5	-
02.04.2026	1,769	0,004	115,67	117,425	0,075	112,808	115,551	0,073	24	0	540672	0	74,4	58,6	70	0,03	0,27	0,5	-
03.04.2026	1,699	0,004	99,583	100,995	0,075	97,113	99,476	0,073	24	0	540672	0	74,4	56,9	70	0,03	0,27	0,5	-
04.04.2026	1,443	0,004	81,763	82,873	0,067	79,736	81,652	0,066	24	0	540672	0	74,4	56,3	70	0,03	0,27	0,5	-
05.04.2026	1,303	0,004	69,093	69,98	0,073	67,385	68,996	0,071	24	0	540672	0	74,3	54,9	70	0,03	0,27	0,5	-
06.04.2026	1,628	0,004	82,328	83,39	0,076	80,286	82,251	0,074	24	0	540672	0	74,4	54,1	70	0,03	0,27	0,5	-
07.04.2026	1,754	0,005	99,245	100,648	0,08	96,788	99,17	0,078	24	0	540672	0	74,4	56,2	70	0,03	0,27	0,5	-
08.04.2026	1,791	0,005	108,841	110,491	0,077	106,134	108,789	0,075	23,77	0,23	803008	32770	74,6	57,6	70	0,04	0,27	0,5	-
09.04.2026	1,834	0,005	115,265	117,068	0,081	112,407	115,235	0,079	24	0	540672	0	74,4	58,1	70	0,03	0,27	0,5	-
10.04.2026	1,742	0,005	102,265	103,845	0,084	99,736	102,286	0,082	24	0	540672	0	74,3	56,8	70	0,03	0,27	0,5	-
11.04.2026	1,417	0,005	81,915	83,198	0,085	79,895	81,966	0,083	24	0	540672	0	74,2	56,4	70	0,03	0,27	0,5	-
12.04.2026	1,302	0,004	72,763	73,868	0,071	70,967	72,793	0,069	24	0	540672	0	74,2	55,9	70	0,03	0,27	0,5	-
13.04.2026	1,463	0,005	73,898	74,96	0,091	72,093	73,958	0,089	24	0	540672	0	73,8	53,5	70	0,03	0,27	0,5	-
14.04.2026	1,348	0,004	60,553	61,348	0,066	59,067	60,595	0,065	24	0	540672	0	74	51,2	70	0,03	0,27	0,5	-
15.04.2026	1,428	0,005	64,653	65,473	0,081	63,067	64,667	0,079	24	0	540672	0	74	51,3	70	0,03	0,27	0,5	-
16.04.2026	1,598	0,005	85,275	86,51	0,085	83,166	85,286	0,083	24	0	540672	0	74,3	55,1	70	0,03	0,27	0,5	-
17.04.2026	1,577	0,005	85,873	87,128	0,077	83,745	85,876	0,075	24	0	540672	0	74,4	55,6	70	0,03	0,27	0,5	-
18.04.2026	1,229	0,004	63,53	64,41	0,073	61,971	63,528	0,071	24	0	540672	0	74	54,2	70	0,03	0,27	0,5	-
19.04.2026	1,106	0,005	49,915	50,538	0,083	48,695	49,921	0,081	24	0	540672	0	73,9	51,1	70	0,03	0,27	0,5	-
20.04.2026	1,515	0,005	75,565	76,668	0,082	73,707	75,643	0,08	24	0	540672	0	74,1	53,5	70	0,03	0,27	0,5	-
Итого:	47,655	0	2619,985	2654,499	2,432	2555,239	2616,225	2,373	743,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,655																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,77

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.03.2026	1263,099	141218,859	27551,951	32,819	138189,125	27131,219	32,099	28911,08	696	1699,53	0
20.04.2026	1310,756	143838,844	30206,451	35,251	140744,375	29747,445	34,478	29654,85	1439,77	1699,77	0,23

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 12:33:58