

Коммунистическая,61а

ДС №114

Среднесуточные значения параметров теплоснабжения

Тепловая система 1. Схема 2.5

Дата	Схем а	Qo, Гкал	Qгвс, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	M1R, т	M2R, т	M3R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	V1R, м3	V2R, м3	V3R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	t3, °C	dt1, °C	dt3, °C	P1, МПа	P2, МПа	P3, МПа	Траб. ТС, чч:мм	Тост. ТС, чч:мм	Траб. шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст. тр, чч:мм	Канал ьные НС	НС ТС		
20.05. 25	2.5	1,041	0,005	42,85 1	43,62 3	0,079	0,000	0,000	0,000	0,000	43,88 3	44,09 5	0,081	0,000	0,000	0,000	0,000	72,25	47,92	70,00	24,33	60,00	0,014	0,285	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	E	
21.05. 25	2.5	0,897	0,005	35,91 6	36,54 4	0,088	0,000	0,000	0,000	0,000	36,77 5	36,92 3	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	72,01	46,99	70,00	25,02	60,00	0,013	0,285	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	E	
22.05. 25	2.5	0,950	0,006	37,63 0	38,32 3	0,098	0,000	0,000	0,000	0,000	38,53 3	38,71 8	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	72,12	46,82	70,00	25,30	60,00	0,012	0,284	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	E	
23.05. 25	2.5	0,985	0,005	40,20 8	40,99 7	0,087	0,000	0,000	0,000	0,000	41,17 3	41,43 3	0,089	0,000	0,000	0,000	0,000	72,10	47,56	70,00	24,54	60,00	0,010	0,284	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	E	
24.05. 25	2.5	0,834	0,004	36,68 0	37,36 8	0,071	0,000	0,000	0,000	0,000	37,55 5	37,79 3	0,073	0,000	0,000	0,000	0,000	71,90	49,12	70,00	22,78	60,00	0,009	0,284	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	E	
25.05. 25	2.5	0,699	0,005	30,36 9	30,93 3	0,087	0,000	0,000	0,000	0,000	31,09 0	31,27 8	0,089	0,000	0,000	0,000	0,000	71,74	48,68	70,00	23,06	60,00	0,010	0,285	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	E	
26.05. 25	2.5	0,837	0,005	33,82 5	34,43 5	0,086	0,000	0,000	0,000	0,000	34,62 9	34,79 2	0,088	0,000	0,000	0,000	0,000	71,74	46,94	70,00	24,80	60,00	0,011	0,284	0,500	24:00	00:00	23:59	00:01	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	6,7,E, J	
27.05. 25	2.5	0,601	0,002	26,94 0	27,35 2	0,039	0,000	0,000	0,000	0,000	27,57 8	27,66 5	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	71,60	49,25	70,00	22,35	60,00	0,008	0,283	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	E	
28.05. 25	2.5	0,264	0,000	13,80 8	13,97 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,12 7	14,14 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,70	51,48	70,00	19,22	60,00	0,008	0,282	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	E	
29.05. 25	2.5	0,255	0,000	13,94 7	14,07 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,26 5	14,25 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,21	51,85	70,00	18,36	60,00	0,008	0,283	0,500	24:00	00:00	23:59	00:01	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	6,7,E	
30.05. 25	2.5	0,246	0,000	13,79 6	13,90 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,11 1	14,08 5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,25	52,34	70,00	17,91	60,00	0,008	0,282	0,500	24:00	00:00	23:58	00:02	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	6,7,E	
31.05. 25	2.5	0,133	0,000	10,64 4	10,74 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,88 2	10,91 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69,51	56,95	70,00	12,56	60,00	0,008	0,283	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	E	
01.06. 25	2.5	0,130	0,000	10,37 3	10,51 5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,60 5	10,67 5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69,50	56,88	70,00	12,62	60,00	0,010	0,284	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	E,J	
02.06. 25	2.5	0,218	0,000	12,82 7	13,01 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,12 2	13,18 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,54	53,47	70,00	17,07	60,00	0,012	0,282	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	E	
03.06. 25	2.5	0,239	0,000	13,65 9	13,84 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,97 0	14,02 5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,11	52,56	70,00	17,55	60,00	0,011	0,283	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	E	
04.06. 25	2.5	0,062	0,000	4,290	4,346	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,386	4,408	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69,53	54,93	70,00	14,60	60,00	0,271	0,137	0,500	18:43	05:17	18:39	00:04	00:00	05:17	00:00	00:00	00:00	6,7,E,I	1,F	
05.06. 25	2.5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,20	32,23	70,00	-8,03	60,00	0,430	0,028	0,500	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	7,E,I	1,2,F	
06.06. 25	2.5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,09	31,29	70,00	-9,20	60,00	0,430	0,032	0,500	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	6,7,E,I	1,2,F	
07.06. 25	2.5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,25	24,68	70,00	-3,43	60,00	0,430	0,038	0,500	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	E,I	1,2,F	
08.06. 25	2.5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,91	21,75	70,00	-0,84	60,00	0,430	0,041	0,500	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	E,I	1,2,F	
09.06. 25	2.5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,16	22,33	70,00	-2,17	60,00	0,430	0,138	0,500	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	6,7,E,I	1,2,F	

Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 20.05.25 по 20.06.25 (ВКТ-9.2.1 зав. №000003593)

Дата	Схем а	Qo, Гкал	Qгвс, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	M1R, т	M2R, т	M3R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	V1R, м3	V2R, м3	V3R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	t3, °C	dt1, °C	dt3, °C	P1, МПа	P2, МПа	P3, МПа	Траб. ТС, чч:мм	Тост. ТС, чч:мм	Траб. шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст. тр, чч:мм	Канал ные НС	НС ТС		
.25																																					
10.06. .25	2.5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,42	20,92	70,00	-1,50	60,00	0,430	0,163	0,500	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	6,7,E,I ,J	1,2,F
11.06. .25	2.5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,67	23,48	70,00	-3,81	60,00	0,430	0,041	0,500	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	6,7,E,I ,J	1,2,F
12.06. .25	2.5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,14	22,92	70,00	-2,78	60,00	0,430	0,069	0,500	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	6,7,E,I ,J	1,2,F
13.06. .25	2.5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,09	22,67	70,00	-2,58	60,00	0,430	0,069	0,500	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	6,7,E,I ,J	1,2,F
14.06. .25	2.5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,64	23,16	70,00	-2,52	60,00	0,220	0,064	0,500	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	7,E,I	1,2,F
15.06. .25	2.5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,48	22,61	70,00	-2,13	60,00	0,000	0,185	0,500	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	7,E,J	1,2,F
16.06. .25	2.5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,20	21,90	70,00	-2,70	60,00	0,000	0,267	0,500	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	6,7,E, J	1,2,F
17.06. .25	2.5	0,092	0,000	9,135	9,146	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,293	9,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	59,26	49,06	70,00	10,20	60,00	0,030	0,265	0,500	09:33	14:27	09:33	00:00	00:00	14:27	00:00	00:00	00:00	00:00	6,7,E, J	1,2,F
18.06. .25	2.5	0,234	0,000	14,09 0	14,08 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,40 7	14,27 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69,84	53,21	70,00	16,63	60,00	0,062	0,278	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	E,J	
19.06. .25	2.5	0,224	0,000	13,43 8	13,42 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,74 2	13,60 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69,94	53,19	70,00	16,75	60,00	0,045	0,279	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	E	
20.06. .25	2.5	0,225	0,000	13,23 7	13,26 0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,53 7	13,43 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,06	52,99	70,00	17,07	60,00	0,034	0,208	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	E	

Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 2.5

Дата	Схема	Qo, Гкал	Qгвс, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	M1R, т	M2R, т	M3R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	V1R, м3	V2R, м3	V3R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	t3, °C	dt1, °C	dt3, °C	P1, МПа	P2, МПа	P3, МПа	Траб. ТС, чч:мм	Тост. ТС, чч:мм	Траб. шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст. тр, чч:мм	Канальны е НС	НС ТС
Итого	2.5	9,168	0,038	427,664	433,908	0,636	0,000	0,000	0,000	0,000	437,664	438,969	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	51,66	41,00	70,00	10,66	60,00	0,146	0,205	0,500	460:16	307:44	460:08	00:08	00:00	307:44	00:00	00:00	6,7,Е, I, J	1,2, F
Среднее	2.5	0,286	0,001	13,365	13,560	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	13,677	13,718	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	51,66	41,00	70,00	10,66	60,00	0,146	0,205	0,500	14:23	09:37	14:23	00:00	00:00	09:37	00:00	00:00	---	---
На 20.05.25	2.5	933,846	0,928	120534,570	9089,197	15,474	0,000	0,000	0,000	0,000	123073,805	9208,453	15,821	0,000	0,000	0,000	0,000	72,26	48,47	70,00	23,79	60,00	0,015	0,286	0,500	22040:00	1250:37	22037:16	02:53	00:00	323:13	927:26	00:00	Е, I	
На 20.06.25	2.5	943,014	0,966	120962,234	9523,105	16,110	0,000	0,000	0,000	0,000	123511,469	9647,422	16,471	0,000	0,000	0,000	0,000	70,06	52,99	70,00	17,07	60,00	0,034	0,208	0,500	22500:16	1558:21	22497:24	03:01	00:00	630:57	927:26	00:00	Е	

