

#112101#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Коммунистическая 61А, Калининград
10024
ВКТ-9
3593
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	1,485	0,006	50,373	52,445	0,107	49,011	51,878	0,105	24	0	16384	0	78,5	48,2	70	0,38	0,31	0,5	6
21.12.2024	1,504	0,006	57,955	60,725	0,102	56,384	59,963	0,1	24	0	16384	0	78,6	52	70	0,38	0,31	0,5	2,8
22.12.2024	1,371	0,006	49,148	51,675	0,105	47,812	51,075	0,103	24	0	16384	0	78,7	50,1	70	0,39	0,31	0,5	4,4
23.12.2024	1,514	0,007	51,758	54,563	0,117	50,352	53,962	0,114	24	0	16384	0	78,7	48,7	70	0,39	0,31	0,5	4,2
24.12.2024	1,377	0,006	53,33	55,394	0,095	51,902	54,708	0,093	22,7	1,3	803040	32770	78	51,5	70	0,4	0,29	0,5	1,8
25.12.2024	1,616	0,002	61,513	61,508	0,032	59,87	60,761	0,031	24	0	16384	0	78	51	70	0,41	0,29	0,5	2,1
26.12.2024	1,587	0,018	57,755	58,108	0,311	56,211	57,436	0,304	24	0	16384	0	78	49,8	70	0,41	0,29	0,5	3,8
27.12.2024	1,509	0,006	52,485	52,815	0,109	51,083	52,238	0,107	24	0	16384	0	78	48,5	70	0,42	0,3	0,5	5,3
28.12.2024	1,54	0,006	55,635	56,21	0,105	54,144	55,563	0,103	24	0	16384	0	78,2	49,8	70	0,44	0,3	0,5	4,3
29.12.2024	1,45	0,006	56,253	57,173	0,097	54,745	56,462	0,095	24	0	16384	0	78,2	51,7	70	0,43	0,3	0,5	3,9
30.12.2024	1,407	0,007	52,93	53,95	0,111	51,511	53,302	0,109	24	0	16384	0	78,2	50,9	70	0,43	0,31	0,5	4,8
31.12.2024	1,415	0,006	52,858	54,04	0,1	51,443	53,398	0,098	24	0	16384	0	78,1	50,6	70	0,43	0,31	0,5	5,5
01.01.2025	1,444	0,006	55,075	56,408	0,103	53,594	55,715	0,101	24	0	16384	0	78,3	51,4	70	0,43	0,31	0,5	4,2
02.01.2025	1,562	0,006	64,548	66,425	0,102	62,812	65,541	0,1	24	0	16384	0	78,3	53,5	70	0,43	0,31	0,5	4
03.01.2025	1,747	0,006	81,543	84,548	0,1	79,349	83,302	0,098	24	0	16384	0	78,3	56,4	70	0,42	0,31	0,5	-0,5
04.01.2025	1,82	0,006	84,083	87,525	0,103	81,75	86,186	0,101	24	0	16384	0	79,7	57,5	70	0,42	0,31	0,5	-0,9
05.01.2025	1,786	0,006	78,01	81,278	0,097	75,81	80,056	0,095	24	0	16384	0	80,5	57	70	0,43	0,31	0,5	-1,8
06.01.2025	1,722	0,006	77,788	81,245	0,101	75,661	80,05	0,099	24	0	16384	0	79	56,3	70	0,42	0,31	0,5	-1,4
07.01.2025	1,445	0,006	54,52	56,76	0,103	53,058	56,075	0,101	24	0	16384	0	78,2	51	70	0,43	0,31	0,5	4,9
08.01.2025	1,597	0,006	66,013	68,988	0,099	64,237	68,069	0,097	24	0	16384	0	78,3	53,5	70	0,43	0,31	0,5	2,3
09.01.2025	1,753	0,005	71,313	74,613	0,087	69,392	73,631	0,085	24	0	16384	0	78,4	53,1	70	0,42	0,31	0,5	0,7
10.01.2025	1,699	0,005	67,31	70,478	0,088	65,502	69,578	0,086	24	0	16384	0	78,2	52,4	70	0,42	0,31	0,5	-
11.01.2025	1,73	0,005	78,82	82,805	0,086	76,698	81,607	0,084	24	0	16384	0	78,3	55,8	70	0,42	0,31	0,5	-
12.01.2025	1,71	0,006	76,413	80,253	0,094	74,36	79,113	0,092	24	0	16384	0	78,2	55,3	70	0,42	0,31	0,5	-
13.01.2025	1,935	0,005	86,02	90,523	0,088	83,695	89,229	0,086	24	0	16384	0	78,5	55,4	70	0,42	0,32	0,5	-
14.01.2025	1,883	0,006	80,073	84,19	0,095	77,911	83,032	0,093	24	0	16384	0	78,5	54,4	70	0,42	0,32	0,5	-
15.01.2025	1,626	0,005	59,695	62,528	0,089	58,092	61,791	0,087	24	0	16384	0	78,2	50,3	70	0,43	0,31	0,5	-
16.01.2025	1,694	0,005	63,923	67,025	0,083	62,206	66,212	0,081	24	0	16384	0	78,2	51	70	0,43	0,31	0,5	-
17.01.2025	1,661	0,006	62,075	65,103	0,095	60,405	64,318	0,093	24	0	16384	0	78,3	50,8	70	0,43	0,31	0,5	-
18.01.2025	1,498	0,005	58,42	61,33	0,093	56,848	60,558	0,091	24	0	16384	0	78,3	52	70	0,43	0,31	0,5	-
19.01.2025	1,616	0,005	67,205	70,613	0,092	65,401	69,671	0,09	24	0	16384	0	78,2	53,6	70	0,43	0,31	0,5	-
20.01.2025	1,871	0,005	77,395	81,33	0,083	75,31	80,242	0,081	24	0	16384	0	78,4	53,6	70	0,43	0,32	0,5	-
Итого:	51,574	0	2062,235	2142,574	3,272	2006,559	2114,722	3,203	766,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,574																		

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч766,7

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
19.12.2024	733,547	114751,156	651,21	1,329	112430,43	641,647	1,3	18417,3	692,58	1249,32	51,25
20.01.2025	785,123	116813,391	2793,788	4,602	114436,992	2756,369	4,501	19184	1459,28	1250,62	52,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.01.2025 11:48:16