

#116220#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Коммунистическая 61А к1, Калининград

9448
ВКТ-7
00297984
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	1,191	0	84,5	85,28	0	82,2	83,71	0	0	24	0	1	78,8	64,4	14,45	0,54	0,42	-
22.01.2025	0,263	0	17,91	17,92	0	17,43	17,68	0	0	24	0	1	78,6	63,7	14,91	0,54	0,42	-
23.01.2025	0,262	0	18,16	18,16	0	17,68	17,92	0	0	24	0	1	78,7	63,9	14,82	0,54	0,42	-
24.01.2025	0,251	0	18,23	18,23	0	17,75	17,93	0	0	24	0	1	78,3	64,2	14,07	0,55	0,42	-
25.01.2025	0,216	0	18,36	18,36	0	17,88	17,88	0	0	24	0	1	78,6	66,4	12,27	0,54	0,42	-
26.01.2025	0,217	0	18,46	18,45	0	17,98	17,97	0	0	24	0	1	78,4	66,3	12,16	0,54	0,42	-
27.01.2025	0,239	0	18,51	18,52	0	18,03	18,17	0	0	24	0	1	78,5	65,4	13,12	0,55	0,42	-
28.01.2025	0,239	0	18,56	18,55	0	18,08	18,19	0	0	24	0	1	78,6	65,4	13,13	0,55	0,42	-
29.01.2025	0,236	0	18,57	18,58	0	18,09	18,19	0	0	24	0	1	78,6	65,6	12,98	0,54	0,42	-
30.01.2025	0,239	0	18,56	18,56	0	18,08	18,21	0	0	24	0	1	78,5	65,3	13,13	0,55	0,42	-
31.01.2025	0,248	0	18,54	18,53	0	18,06	18,22	0	0	24	0	1	78,6	65,1	13,53	0,54	0,42	-
01.02.2025	0,235	0	18,53	18,54	0	18,05	18,15	0	0	24	0	1	78,4	65,5	12,91	0,53	0,42	-
02.02.2025	0,252	0	18,55	18,55	0	18,07	18,27	0	0	24	0	1	78,4	64,6	13,76	0,53	0,42	-
03.02.2025	0,274	0	18,51	18,5	0	18,03	18,25	0	0	24	0	1	78,4	63,1	15,27	0,54	0,42	-
04.02.2025	0,266	0	18,46	18,47	0	17,98	18,22	0	0	24	0	1	78,5	63,7	14,83	0,51	0,4	-
05.02.2025	0,085	0	6,17	6,17	0	6,01	6,07	0	0	8	16	1	78,7	64,4	14,31	0,51	0,4	-
06.02.2025	1,332	0	153,43	155,33	0	149,31	151,95	0	0	13	11	1	78,4	69,5	8,89	0,53	0,42	-
07.02.2025	2,518	0	283,99	287,29	0	276,28	281,02	0	0	24	0	1	78,7	69,6	9,08	0,52	0,43	-
08.02.2025	2,372	0	274,6	277,79	0	267,07	271,64	0	0	24	0	1	79,2	70,4	8,86	0,52	0,43	-
09.02.2025	2,489	0	276,3	278,91	0	268,37	272,48	0	0	24	0	1	80,9	71,7	9,24	0,52	0,43	-
10.02.2025	2,865	0	280,18	282,6	0	271,86	276,03	0	0	24	0	1	82,7	72,2	10,5	0,52	0,43	-
11.02.2025	2,908	0	279,68	282,13	0	271,33	275,55	0	0	24	0	1	82,9	72,2	10,67	0,52	0,43	-
12.02.2025	2,869	0	278,74	281,23	0	270,5	274,71	0	0	24	0	1	82,5	71,9	10,58	0,53	0,43	-
13.02.2025	2,802	0	282,01	284,56	0	273,81	278,02	0	0	24	0	1	81,8	71,6	10,21	0,53	0,43	-
14.02.2025	2,714	0	285,45	288,07	0	277,37	281,57	0	0	24	0	1	80,5	70,8	9,75	0,53	0,43	-
15.02.2025	2,541	0	289,94	292,71	0	281,65	285,93	0	0	24	0	1	81	72	8,99	0,53	0,43	-
16.02.2025	2,59	0	286,28	288,95	0	277,98	282,15	0	0	24	0	1	81,7	72,4	9,3	0,53	0,43	-
17.02.2025	2,729	0	285,16	287,68	0	277,05	281,19	0	0	24	0	1	80,7	70,9	9,8	0,53	0,43	-
18.02.2025	2,649	0	286,69	289,21	0	278,78	282,86	0	0	24	0	1	79,3	69,8	9,48	0,53	0,43	-
19.02.2025	2,648	0	288,08	290,61	0	280,18	284,25	0	0	24	0	1	79,1	69,6	9,42	0,53	0,43	-
20.02.2025	2,867	0	287,89	290,12	0	279,52	283,46	0	0	24	0	1	81,7	71,5	10,22	0,53	0,43	-
Итого:	43,606	0	4467	4506,56	0	4340,46	4405,84	0	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,606																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.01.2025	1226,302	80004,29	80215,86	0,47	78304,43	79139,96	0,47
20.02.2025	1269,908	84471,29	84722,42	0,47	82644,89	83545,8	0,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2025 12:10:13