

#120820#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Коммунистическая 61А к1, Калининград
9448
ВКТ-7
00297984
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	2,737	0	285,28	287,57	0	277,24	281,12	0	0	24	0	1	80,4	70,6	9,84	0,53	0,43	-
22.02.2025	2,35	0	287,61	290,14	0	279,75	283,66	0	0	24	0	1	78,8	70,5	8,37	0,53	0,43	-
23.02.2025	2,265	0	284,89	287,4	0	277,3	281,12	0	0	24	0	1	77,7	69,6	8,14	0,53	0,43	-
24.02.2025	2,41	0	288,11	290,52	0	280,68	284,48	0	0	24	0	1	76,3	67,7	8,57	0,53	0,42	-
25.02.2025	2,558	0	294,56	296,93	0	286,53	290,39	0	0	24	0	1	78,9	70	8,9	0,53	0,42	-
26.02.2025	2,482	0	297,85	300,29	0	289,76	293,6	0	0	24	0	1	78,9	70,3	8,53	0,54	0,42	-
27.02.2025	2,414	0	302,17	304,74	0	294,04	298,02	0	0	24	0	1	78,3	70,1	8,18	0,53	0,43	-
28.02.2025	2,334	0	294,34	296,83	0	286,83	290,63	0	0	24	0	1	76	67,8	8,12	0,53	0,43	-
01.03.2025	2,143	0	285,93	288,38	0	278,66	282,32	0	0	24	0	1	75,8	68,1	7,67	0,53	0,43	-
02.03.2025	2,131	0	289,28	291,75	0	281,91	285,58	0	0	24	0	1	76	68,4	7,53	0,53	0,43	-
03.03.2025	2,306	0	293,63	296,02	0	286,16	289,85	0	0	24	0	1	75,9	67,9	8,04	0,53	0,42	-
04.03.2025	2,29	0	291,61	293,92	0	284,21	287,82	0	0	24	0	1	75,8	67,8	8,02	0,53	0,42	-
05.03.2025	2,207	0	294,21	296,58	0	286,7	290,3	0	0	24	0	1	76	68,3	7,68	0,53	0,42	-
06.03.2025	2,026	0	292,73	295,16	0	285,3	288,85	0	0	24	0	1	75,9	68,8	7,08	0,53	0,42	-
07.03.2025	2,166	0	292,61	294,92	0	285,18	288,72	0	0	24	0	1	75,9	68,3	7,56	0,53	0,42	-
08.03.2025	1,97	0	292,39	294,73	0	284,93	288,4	0	0	24	0	1	75,9	69	6,88	0,53	0,42	-
09.03.2025	1,937	0	291,41	293,74	0	283,99	287,41	0	0	24	0	1	75,9	69,1	6,8	0,54	0,42	-
10.03.2025	1,949	0	293,62	295,93	0	286,14	289,55	0	0	24	0	1	76	69,2	6,78	0,53	0,42	-
11.03.2025	2,198	0	293,77	295,89	0	286,29	289,67	0	0	24	0	1	75,9	68,2	7,64	0,53	0,42	-
12.03.2025	2,23	0	297,84	299,95	0	290,24	293,61	0	0	24	0	1	76	68,3	7,65	0,53	0,42	-
13.03.2025	2,211	0	292,16	294,16	0	284,71	287,94	0	0	24	0	1	76	68,2	7,74	0,53	0,42	-
14.03.2025	2,285	0	287,59	289,42	0	280,25	283,38	0	0	24	0	1	76	67,9	8,13	0,53	0,43	-
15.03.2025	2,098	0	285,55	287,44	0	278,29	281,39	0	0	24	0	1	75,9	68,4	7,52	0,53	0,43	-
16.03.2025	2,096	0	284,24	286,08	0	277,03	280,01	0	0	24	0	1	75,9	68,4	7,53	0,53	0,43	-
17.03.2025	2,358	0	291,16	292,91	0	283,72	286,84	0	0	24	0	1	76,1	67,8	8,28	0,54	0,43	-
18.03.2025	2,314	0	303,14	305,02	0	295,41	298,61	0	0	24	0	1	76	68,2	7,8	0,54	0,43	-
19.03.2025	2,317	0	304,37	306,27	0	296,62	299,82	0	0	24	0	1	76	68,2	7,8	0,55	0,42	-
20.03.2025	2,215	0	305,75	307,71	0	297,92	301,15	0	0	24	0	1	76,1	68,7	7,4	0,55	0,42	-
Итого:	62,997	0	8197,8	8260,4	0	7985,79	8084,24	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,997																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2025	1269,908	84471,29	84722,42	0,47	82644,89	83545,8	0,47
20.03.2025	1332,905	92669,09	92982,82	0,47	90630,68	91630,04	0,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:21:37