

#125896#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Коммунистическая 61А к1, Калининград
9448
ВКТ-7
00297984
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	2,17	0	312,82	314,9	0	304,81	308,11	0	0	24	0	1	76,1	69	7,09	0,55	0,42	5,6
22.03.2025	1,985	0	306,06	308,23	0	298,19	301,49	0	0	24	0	1	76,2	69,6	6,62	0,54	0,42	5,7
23.03.2025	1,866	0	301,42	303,59	0	294,02	297,23	0	0	24	0	1	74,4	68,1	6,33	0,54	0,42	6,8
24.03.2025	2,184	0	307,14	309,19	0	299,28	302,59	0	0	24	0	1	76,1	68,8	7,27	0,55	0,42	5,5
25.03.2025	2,191	0	305,84	307,88	0	298,03	301,3	0	0	24	0	1	76,1	68,8	7,33	0,54	0,42	4,4
26.03.2025	2,186	0	308,37	310,43	0	300,49	303,78	0	0	24	0	1	76,1	68,9	7,25	0,55	0,42	6,9
27.03.2025	2,212	0	311,28	313,37	0	303,32	306,64	0	0	24	0	1	76,2	68,9	7,27	0,55	0,42	5,7
28.03.2025	2,055	0	309,94	312,14	0	301,95	305,32	0	0	24	0	1	76,4	69,6	6,78	0,55	0,42	8,9
29.03.2025	1,815	0	308,42	310,76	0	300,53	303,89	0	0	24	0	1	76,2	70,2	6	0,55	0,42	9,9
30.03.2025	1,887	0	307,46	309,74	0	299,62	302,96	0	0	24	0	1	76,1	69,8	6,28	0,55	0,42	6,8
31.03.2025	2,069	0	311,93	314,14	0	303,95	307,31	0	0	24	0	1	76,1	69,4	6,77	0,55	0,42	5,9
01.04.2025	2,198	0	310,16	312,28	0	302,23	305,6	0	0	24	0	1	76	68,8	7,24	0,55	0,42	-
02.04.2025	2,09	0	308,26	310,44	0	300,38	303,7	0	0	24	0	1	76,2	69,3	6,93	0,55	0,42	-
03.04.2025	1,967	0	310,15	312,42	0	302,18	305,57	0	0	24	0	1	76,3	69,8	6,48	0,55	0,42	-
04.04.2025	2,062	0	312,29	314,51	0	304,28	307,67	0	0	24	0	1	76,2	69,4	6,75	0,54	0,42	-
05.04.2025	2	0	302,85	305	0	295,09	298,37	0	0	24	0	1	76,2	69,4	6,75	0,54	0,43	-
06.04.2025	2,046	0	298,96	301	0	291,32	294,51	0	0	24	0	1	76,2	69,2	7	0,55	0,42	-
07.04.2025	2,248	0	307,04	309,01	0	299,17	302,43	0	0	24	0	1	76,2	68,7	7,49	0,54	0,42	-
08.04.2025	2,262	0	307,08	309,05	0	299,25	302,42	0	0	24	0	1	76,2	68,7	7,53	0,55	0,42	-
09.04.2025	2,232	0	308,8	310,81	0	300,87	304,11	0	0	24	0	1	76,3	68,9	7,39	0,53	0,42	-
10.04.2025	2,213	0	297,38	299,24	0	289,87	292,97	0	0	24	0	1	75,6	68	7,61	0,53	0,42	-
11.04.2025	2,08	0	296,98	298,88	0	289,73	292,81	0	0	24	0	1	74,2	67	7,16	0,54	0,42	-
12.04.2025	1,855	0	295,25	297,24	0	288,03	291,06	0	0	24	0	1	74,2	67,8	6,41	0,54	0,42	-
13.04.2025	1,685	0	300,35	302,46	0	292,99	296,03	0	0	24	0	1	74,2	68,5	5,72	0,53	0,41	-
14.04.2025	1,734	0	287,32	289,26	0	280,25	283,16	0	0	24	0	1	74,3	68,2	6,17	0,51	0,4	-
15.04.2025	1,031	0	222,36	224,17	0	216,98	219,32	0	0	24	0	1	74,1	69,3	4,72	0,52	0,39	-
16.04.2025	0,513	0	190,53	192,32	0	185,92	187,97	0	0	24	0	1	73,8	71,1	2,74	0,51	0,39	-
17.04.2025	0,43	0	183,44	185,22	0	179,09	181,02	0	0	24	0	1	73,3	70,9	2,37	0,52	0,39	-
18.04.2025	0,397	0	185,19	187,01	0	180,8	182,82	0	0	24	0	1	72,8	70,7	2,16	0,52	0,39	-
19.04.2025	0,373	0	185,59	187,47	0	181,2	183,27	0	0	24	0	1	72,8	70,8	2,03	0,52	0,39	-
20.04.2025	0,415	0	187,87	189,78	0	183,41	185,49	0	0	24	0	1	72,9	70,7	2,24	0,52	0,39	-
Итого:	54,451	0	8788,53	8851,94	0	8567,23	8660,92	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,451																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2025	1332,905	92669,09	92982,82	0,47	90630,68	91630,04	0,47
20.04.2025	1387,356	101457,62	101834,76	0,47	99197,91	100290,96	0,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 11:58:29