

#296416#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Коммунистическая 61А к1, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9448
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00297984
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,121	0	53,66	53,65	0	52,37	52,96	0	0	24	0	1	72,8	51,4	21,39	0,54	0,4	-
22.03.2026	1,148	0	58,04	57,72	0	56,66	56,94	0	0	24	0	1	72,9	52,6	20,25	0,55	0,39	-
23.03.2026	1,085	0	43,1	42,9	0	42,07	42,49	0	0	24	0	1	72,5	46,7	25,8	0,55	0,39	-
24.03.2026	1,134	0	45,09	44,98	0	44,04	44,54	0	0	24	0	1	72,5	46,8	25,7	0,55	0,39	-
25.03.2026	0,985	0	38,49	38,08	0	37,58	37,71	0	0	24	0	1	72	45,7	26,27	0,54	0,4	-
26.03.2026	1,416	0	56,14	55,76	0	54,81	55,16	0	0	24	0	1	72,6	46,8	25,83	0,54	0,4	-
27.03.2026	1,482	0	61,31	61,04	0	59,85	60,37	0	0	24	0	1	73,1	48,3	24,75	0,54	0,4	-
28.03.2026	1,13	0	52,28	52,2	0	51,03	51,56	0	0	24	0	1	72,9	50,7	22,18	0,54	0,39	-
29.03.2026	1,025	0	45,23	45,14	0	44,18	44,63	0	0	24	0	1	72,5	49,3	23,23	0,55	0,39	-
30.03.2026	1,131	0	44,64	44,15	0	43,6	43,69	0	0	24	0	1	72,5	46,5	25,97	0,54	0,39	-
31.03.2026	1,291	0	49,32	49,21	0	48,18	48,71	0	0	24	0	1	72,6	45,9	26,78	0,54	0,4	-
01.04.2026	1,366	0	52,75	52,79	0	51,51	52,24	0	0	24	0	1	72,9	46,4	26,49	0,53	0,4	-
02.04.2026	1,402	0	62,47	62,38	0	60,99	61,62	0	0	24	0	1	73	50	22,99	0,54	0,4	-
03.04.2026	1,378	0	54,85	54,6	0	53,58	54,03	0	0	24	0	1	72,9	47,2	25,73	0,54	0,4	-
04.04.2026	1,09	0	48,07	47,77	0	46,93	47,22	0	0	24	0	1	72,7	49,5	23,23	0,55	0,39	-
05.04.2026	0,859	0	38,88	38,83	0	37,98	38,37	0	0	24	0	1	72,2	49,6	22,6	0,55	0,39	-
06.04.2026	1,353	0	52,11	51,89	0	50,89	51,37	0	0	24	0	1	72,8	46,2	26,59	0,54	0,4	-
07.04.2026	1,343	0	52,27	51,64	0	51,05	51,08	0	0	24	0	1	72,7	46,4	26,29	0,51	0,39	-
08.04.2026	0,545	0	22,3	22,13	0	21,78	21,88	0	0	24	0	1	73	48	24,98	0,49	0,38	-
09.04.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,3	62,3	11,01	0,49	0,38	-
10.04.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,3	61,8	11,5	0,49	0,38	-
11.04.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,1	66,4	6,7	0,49	0,38	-
12.04.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,2	66,7	6,56	0,49	0,38	-
13.04.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,2	62,7	10,5	0,49	0,38	-
14.04.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,3	63,5	9,84	0,49	0,38	-
15.04.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,2	63,1	10,17	0,49	0,38	-
16.04.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,5	62,9	10,57	0,49	0,38	-
17.04.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,5	62,9	10,64	0,49	0,38	-
18.04.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,1	67	6,11	0,49	0,38	-
19.04.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,2	67,1	6,04	0,52	0,38	-
20.04.2026	0,615	0,001	22,7	22,56	0,01	22,16	22,34	0,01	0,01	24	0	1	72,5	44,7	27,79	0,55	0,39	-
Итого:	22,899	0	953,7	949,42	0,01	931,24	938,91	0,01	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,899																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2026	235,096	10162,28	10100,66	0,35	9885,38	9955,66	0,34
20.04.2026	257,995	11115,98	11050,08	0,36	10816,62	10894,57	0,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 13:59:04