

#142096#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Коммунистическая 61А к1, Калининград

9448
ВКТ-7
00297984
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,168	0	15,28	15,39	0	15,04	15,15	0	0	24	0	1	69,8	58,8	11,01	0,49	0,38	-
22.06.2025	0,168	0	15,1	15,23	0	14,86	14,99	0	0	24	0	1	70	59	11,01	0,49	0,38	-
23.06.2025	0,345	0	18,56	18,6	0	18,17	18,36	0	0	24	0	1	70,4	51,4	18,98	0,5	0,38	-
24.06.2025	0,368	0	20,04	20,09	0	19,6	19,85	0	0	24	0	1	70,5	51,7	18,84	0,49	0,38	-
25.06.2025	0,348	0	19,54	19,58	0	19,13	19,34	0	0	24	0	1	70,4	52,2	18,2	0,49	0,38	-
26.06.2025	0,312	0	18,73	18,81	0	18,34	18,57	0	0	24	0	1	70,6	53,6	16,99	0,49	0,38	-
27.06.2025	0,309	0	18,41	18,47	0	18,02	18,23	0	0	24	0	1	70,5	53,5	17,03	0,5	0,38	-
28.06.2025	0,167	0	15,43	15,57	0	15,17	15,33	0	0	24	0	1	70,2	59,7	10,54	0,5	0,38	-
29.06.2025	0,166	0	15,39	15,52	0	15,15	15,28	0	0	24	0	1	70,3	59,7	10,57	0,49	0,38	-
30.06.2025	0,309	0	18,23	18,29	0	17,82	18,05	0	0	24	0	1	70,6	53,3	17,31	0,5	0,38	-
01.07.2025	0,314	0	18,79	18,86	0	18,39	18,62	0	0	24	0	1	70,6	53,6	17,04	0,5	0,38	-
02.07.2025	0,289	0	18,25	18,32	0	17,85	18,08	0	0	24	0	1	70,6	54,5	16,19	0,5	0,38	-
03.07.2025	0,257	0	17,36	17,43	0	17	17,19	0	0	24	0	1	70,5	55,4	15,09	0,5	0,38	-
04.07.2025	0,313	0	18,43	18,49	0	18,02	18,25	0	0	24	0	1	70,6	53,3	17,22	0,5	0,38	-
05.07.2025	0,161	0	15,34	15,49	0	15,1	15,25	0	0	24	0	1	70,2	59,8	10,41	0,5	0,38	-
06.07.2025	0,147	0	15,26	15,4	0	15,02	15,16	0	0	24	0	1	70,1	59,8	10,27	0,5	0,38	-
07.07.2025	0,256	0	17,32	17,39	0	16,97	17,15	0	0	24	0	1	70,5	55,3	15,14	0,5	0,38	-
08.07.2025	0,284	0	18,12	18,2	0	17,73	17,96	0	0	24	0	1	70,5	54,5	16,04	0,5	0,38	-
09.07.2025	0,313	0	18,38	18,45	0	17,97	18,21	0	0	24	0	1	70,6	53,2	17,4	0,5	0,38	-
10.07.2025	0,3	0	18,2	18,27	0	17,81	18,03	0	0	24	0	1	70,5	53,6	16,85	0,49	0,38	-
11.07.2025	0,305	0	18,32	18,39	0	17,93	18,15	0	0	24	0	1	70,5	53,5	16,96	0,49	0,38	-
12.07.2025	0,155	0	15,25	15,4	0	15,01	15,16	0	0	24	0	1	70,1	59,8	10,34	0,49	0,38	-
13.07.2025	0,147	0	15,17	15,32	0	14,93	15,08	0	0	24	0	1	70,1	59,8	10,28	0,5	0,38	-
14.07.2025	0,246	0	17,17	17,25	0	16,81	17,01	0	0	24	0	1	70,5	55,9	14,63	0,5	0,38	-
15.07.2025	0,275	0	17,75	17,83	0	17,38	17,59	0	0	24	0	1	70,5	54,7	15,79	0,49	0,38	-
16.07.2025	0,274	0	17,53	17,61	0	17,16	17,37	0	0	24	0	1	70,4	54,4	15,99	0,5	0,38	-
17.07.2025	0,265	0	17,34	17,41	0	16,96	17,17	0	0	24	0	1	70,4	54,8	15,64	0,5	0,38	-
18.07.2025	0,263	0	17,26	17,34	0	16,87	17,1	0	0	24	0	1	70,5	54,8	15,64	0,49	0,38	-
19.07.2025	0,145	0	15,16	15,31	0	14,92	15,07	0	0	24	0	1	70	59,8	10,18	0,5	0,38	-
20.07.2025	0,144	0	15,05	15,2	0	14,81	14,96	0	0	24	0	1	70,2	60,1	10,08	0,5	0,38	-
Итого:	7,513	0	516,16	518,91	0	505,94	511,71	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,513																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.06.2025	1415,689	106896,26	107318,46	0,48	104513,23	105665,5	0,48
20.07.2025	1423,202	107412,42	107837,37	0,48	105019,17	106177,21	0,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 14:34:01