

#144966#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Коммунистическая 61А к1, Калининград
9448
ВКТ-7
00297984
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,247	0	16,98	17,05	0	16,65	16,81	0	0	24	0	1	70,8	55,8	14,93	0,5	0,38	-
22.07.2025	0,254	0	17,31	17,38	0	16,98	17,14	0	0	24	0	1	70,6	55,6	15,01	0,5	0,38	-
23.07.2025	0,262	0	17,24	17,33	0	16,89	17,09	0	0	24	0	1	70,6	55,2	15,4	0,5	0,38	-
24.07.2025	0,251	0	16,98	17,05	0	16,63	16,81	0	0	24	0	1	70,5	55,3	15,19	0,5	0,38	-
25.07.2025	0,246	0	16,98	17,06	0	16,65	16,82	0	0	24	0	1	70,4	55,6	14,85	0,5	0,38	-
26.07.2025	0,145	0	15,06	15,22	0	14,82	14,98	0	0	24	0	1	70,3	60,3	9,96	0,5	0,38	-
27.07.2025	0,144	0	14,92	15,07	0	14,68	14,83	0	0	24	0	1	70,2	60,4	9,88	0,5	0,38	-
28.07.2025	0,236	0	16,63	16,7	0	16,29	16,46	0	0	24	0	1	70,6	55,9	14,62	0,5	0,38	-
29.07.2025	0,256	0,022	16,27	16,41	0,33	15,96	16,18	0,33	0,33	24	0	1	70,6	55,5	15,07	0,5	0,38	-
30.07.2025	0,27	0	17,39	17,57	0	16,99	17,33	0	0	24	0	1	70,7	54,9	15,78	0,5	0,38	-
31.07.2025	0,261	0	17,17	17,36	0	16,79	17,12	0	0	24	0	1	70,6	55	15,6	0,5	0,38	-
01.08.2025	0,254	0	16,88	17,07	0	16,5	16,83	0	0	24	0	1	70,7	55,2	15,51	0,5	0,38	-
02.08.2025	0,144	0	15,02	15,27	0	14,78	15,03	0	0	24	0	1	70	60	10,01	0,5	0,38	-
03.08.2025	0,145	0,001	14,92	15,17	0,01	14,68	14,93	0,01	0,01	24	0	1	70,1	60,2	9,95	0,5	0,38	-
04.08.2025	0,249	0	16,76	16,94	0	16,39	16,7	0	0	24	0	1	70,5	55,4	15,19	0,49	0,38	-
05.08.2025	0,271	0	17,42	17,59	0	17,06	17,35	0	0	24	0	1	70,3	54,4	15,89	0,49	0,38	-
06.08.2025	0,302	0	17,99	18,15	0	17,58	17,91	0	0	24	0	1	70,3	53,1	17,23	0,5	0,38	-
07.08.2025	0,28	0	17,48	17,64	0	17,1	17,4	0	0	24	0	1	70,6	54,3	16,34	0,49	0,38	-
08.08.2025	0,271	0	17,22	17,4	0	16,85	17,16	0	0	24	0	1	70,6	54,4	16,1	0,5	0,38	-
09.08.2025	0,146	0	15,07	15,31	0	14,83	15,07	0	0	24	0	1	70,1	60	10,11	0,5	0,38	-
10.08.2025	0,145	0	15	15,23	0	14,76	14,99	0	0	24	0	1	70,1	60	10,11	0,5	0,38	-
11.08.2025	0,251	0	16,83	16,99	0	16,46	16,75	0	0	24	0	1	70,4	55	15,37	0,49	0,38	-
12.08.2025	0,268	0	17,35	17,52	0	16,97	17,28	0	0	24	0	1	70,4	54,6	15,83	0,49	0,38	-
13.08.2025	0,25	0	16,44	16,6	0	16,11	16,36	0	0	24	0	1	70,7	55,4	15,35	0,5	0,38	-
14.08.2025	0,236	0	16,61	16,78	0	16,27	16,54	0	0	24	0	1	70,3	55,7	14,53	0,5	0,38	-
15.08.2025	0,229	0	16,43	16,61	0	16,1	16,37	0	0	24	0	1	70,2	55,9	14,34	0,5	0,38	-
16.08.2025	0,144	0	14,83	15,07	0	14,59	14,83	0	0	24	0	1	69,7	59,9	9,77	0,5	0,38	-
17.08.2025	0,144	0	14,75	14,99	0	14,51	14,75	0	0	24	0	1	69,9	60	9,89	0,49	0,38	-
18.08.2025	0,256	0	16,76	16,94	0	16,39	16,7	0	0	24	0	1	70,2	54,6	15,64	0,49	0,38	-
19.08.2025	0,271	0	17,48	17,64	0	17,1	17,4	0	0	24	0	1	70,2	54,4	15,86	0,5	0,38	-
20.08.2025	0,279	0	17,44	17,59	0	17,07	17,35	0	0	24	0	1	70,3	54	16,33	0,5	0,38	-
Итого:	7,107	0	511,61	516,7	0,34	501,43	509,27	0,34	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,107																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2025	1423,202	107412,42	107837,37	0,48	105019,17	106177,21	0,48
20.08.2025	1430,309	107924,03	108354,07	0,82	105520,6	106686,48	0,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 7:38:29