

#112100#

Отчёт по теплотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Коммунистическая 61А к1, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9448
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00297984
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	2,322	0	169,49	171,87	0	164,9	168,6	0	0	24	0	1	78,5	64,4	14,05	0,51	0,41	6
21.12.2024	2,181	0	168,73	171,17	0	164,16	167,82	0	0	24	0	1	78,4	65,2	13,27	0,52	0,41	2,8
22.12.2024	2,128	0	170,64	173,16	0	166	169,73	0	0	24	0	1	78,7	65,9	12,79	0,51	0,41	4,4
23.12.2024	2,343	0	171,93	174,35	0	167,25	171	0	0	24	0	1	78,7	64,8	13,98	0,52	0,41	4,2
24.12.2024	2,499	0	177,73	180,17	0	172,93	176,76	0	0	24	0	1	78,6	64,2	14,42	0,53	0,4	1,8
25.12.2024	2,479	0	181,8	184,33	0	176,88	180,82	0	0	24	0	1	78,5	64,5	13,98	0,52	0,4	2,1
26.12.2024	2,408	0	180,44	182,95	0	175,55	179,44	0	0	24	0	1	78,6	64,9	13,7	0,53	0,41	3,8
27.12.2024	2,397	0	185,21	187,77	0	180,19	184,11	0	0	24	0	1	78,6	65,4	13,26	0,55	0,41	5,3
28.12.2024	2,31	0	196,62	199,44	0	191,28	195,4	0	0	24	0	1	78,8	66,7	12,05	0,55	0,42	4,3
29.12.2024	2,213	0	190,42	193,16	0	185,26	189,27	0	0	24	0	1	78,7	66,8	11,91	0,55	0,42	3,9
30.12.2024	2,286	0	186,91	189,5	0	181,83	185,73	0	0	24	0	1	78,8	66,2	12,54	0,55	0,42	4,8
31.12.2024	2,253	0	183,38	185,89	0	178,39	182,19	0	0	24	0	1	78,7	66,1	12,57	0,55	0,42	5,5
01.01.2025	2,278	0	186,35	188,87	0	181,26	185,08	0	0	24	0	1	78,8	66,3	12,53	0,55	0,42	4,2
02.01.2025	2,285	0	183,29	185,74	0	178,32	182,08	0	0	24	0	1	78,7	65,9	12,79	0,54	0,42	4
03.01.2025	2,384	0	179,97	182,31	0	175,1	178,83	0	0	24	0	1	78,5	64,9	13,59	0,54	0,42	-0,5
04.01.2025	2,356	0	180,08	182,43	0	175,05	178,77	0	0	24	0	1	79,8	66,4	13,42	0,55	0,42	-0,9
05.01.2025	2,391	0	184,54	186,92	0	179,31	183,1	0	0	24	0	1	80,6	67,2	13,31	0,54	0,42	-1,8
06.01.2025	2,409	0	181,29	183,56	0	176,31	179,97	0	0	24	0	1	79	65,4	13,63	0,54	0,42	-1,4
07.01.2025	2,243	0	183,91	186,28	0	178,93	182,58	0	0	24	0	1	78,5	66	12,5	0,54	0,42	4,9
08.01.2025	2,349	0	181,63	183,91	0	176,74	180,35	0	0	24	0	1	78,5	65,2	13,26	0,54	0,42	2,3
09.01.2025	2,467	0	179,05	181,22	0	174,2	177,79	0	0	24	0	1	78,5	64,3	14,13	0,54	0,42	0,7
10.01.2025	2,413	0	179,67	181,88	0	174,78	178,43	0	0	24	0	1	78,4	64,6	13,78	0,54	0,42	-
11.01.2025	2,29	0	178,11	180,31	0	173,29	176,84	0	0	24	0	1	78,4	65,2	13,16	0,54	0,42	-
12.01.2025	2,28	0	176,36	178,49	0	171,63	175,04	0	0	24	0	1	78,3	65,1	13,26	0,53	0,42	-
13.01.2025	2,591	0	178,48	180,49	0	173,65	177,17	0	0	24	0	1	78,5	63,6	14,9	0,54	0,43	-
14.01.2025	2,592	0	180,33	182,34	0	175,45	178,93	0	0	24	0	1	78,6	63,8	14,74	0,54	0,42	-
15.01.2025	2,461	0	182,57	184,66	0	177,64	181,15	0	0	24	0	1	78,5	64,7	13,84	0,54	0,42	-
16.01.2025	2,504	0	183,39	185,5	0	178,45	181,96	0	0	24	0	1	78,5	64,5	14	0,54	0,42	-
17.01.2025	2,49	0	182,48	184,48	0	177,52	180,99	0	0	24	0	1	78,6	64,6	14	0,54	0,42	-
18.01.2025	2,245	0	180,82	182,97	0	175,96	179,34	0	0	24	0	1	78,7	65,9	12,73	0,54	0,42	-
19.01.2025	2,287	0	178,09	180,14	0	173,28	176,66	0	0	24	0	1	78,5	65,3	13,16	0,54	0,43	-
20.01.2025	2,574	0	178,53	180,42	0	173,7	177,05	0	0	24	0	1	78,5	63,7	14,78	0,54	0,42	-
Итого:	75,708	0	5782,24	5856,68	0	5625,19	5742,98	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,708																	

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.12.2024	1150,594	74222,05	74359,18	0,47	72679,24	73396,98	0,47
20.01.2025	1226,302	80004,29	80215,86	0,47	78304,43	79139,96	0,47

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2025 7:58:31