

#114719#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 43, МАДОУ ЦРР
Бульвар Л. Шевцовой 49, Калининград (ОТ)
3334

Заводской номер счётчика 00123123	Показания прибора, Гкал 20.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	93,383	62,588	30.795

Подпись исполнителя _____



#114718#

Отчёт за период с 20.01.2025 по 20.02.2025.

Номер абонента 3334
 Порядковый номер 4458
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123123
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.01.2025	-	0,978	0	196,7	194,71	0	193,64	192,2	0	0	24	0	0	58	52,9	5,05	0,7	0,7
22.01.2025	-	0,964	0	196,61	194,6	0	193,6	192,1	0	0	24	0	0	57,4	52,4	4,98	0,7	0,7
23.01.2025	-	1,027	0	196,92	194,83	0	193,76	192,23	0	0	24	0	0	58,9	53,6	5,31	0,7	0,7
24.01.2025	-	0,89	0	196,05	194,01	0	193,19	191,57	0	0	24	0	0	56	51,4	4,61	0,7	0,7
25.01.2025	-	0,894	0	196,33	194,31	0	193,4	191,87	0	0	24	0	0	56,6	52	4,63	0,7	0,7
26.01.2025	-	0,875	0	196,26	194,28	0	193,31	191,81	0	0	24	0	0	56,8	52,2	4,53	0,7	0,7
27.01.2025	-	0,886	0	196,41	194,42	0	193,48	191,97	0	0	24	0	0	56,9	52,3	4,58	0,7	0,7
28.01.2025	-	0,739	0	195,68	193,71	0	193,04	191,45	0	0	24	0	0	54	50,2	3,84	0,7	0,7
29.01.2025	-	0,602	0	194,78	192,92	0	192,44	190,93	0	0	24	0	0	50,6	47,5	3,13	0,7	0,7
30.01.2025	-	0,656	0	194,92	193,05	0	192,52	190,94	0	0	24	0	0	51,6	48,2	3,42	0,7	0,7
31.01.2025	-	0,734	0	195,4	193,49	0	192,9	191,26	0	0	24	0	0	53,2	49,4	3,81	0,7	0,7
01.02.2025	-	0,79	0	195,87	193,9	0	193,15	191,62	0	0	24	0	0	54,8	50,7	4,09	0,7	0,7
02.02.2025	-	0,811	0	195,99	194,02	0	193,23	191,68	0	0	24	0	0	55	50,8	4,2	0,7	0,7
03.02.2025	-	0,869	0	196,03	193,99	0	193,17	191,6	0	0	24	0	0	56	51,5	4,51	0,7	0,7
04.02.2025	-	0,869	0	196,25	194,21	0	193,36	191,79	0	0	24	0	0	56,2	51,6	4,5	0,7	0,7
05.02.2025	-	0,834	0	195,91	193,9	0	193,13	191,59	0	0	24	0	0	55,1	50,8	4,33	0,7	0,7
06.02.2025	-	0,743	0	195,1	193,28	0	192,55	191,07	0	0	24	0	0	53,2	49,3	3,87	0,7	0,7
07.02.2025	-	0,901	0	195,95	194,02	0	193,11	191,62	0	0	24	0	0	56,1	51,4	4,68	0,7	0,7
08.02.2025	-	1,176	0	197,5	195,4	0	194	192,54	0	0	24	0	0	62,4	56,3	6,08	0,7	0,7
09.02.2025	-	1,256	0	197,87	195,71	0	194,14	192,69	0	0	24	0	0	64,3	57,8	6,47	0,7	0,7
10.02.2025	-	1,396	0	198,45	196,22	0	194,42	193	0	0	24	0	0	67	59,8	7,19	0,7	0,7
11.02.2025	-	1,433	0	198,4	196,12	0	194,34	192,84	0	0	24	0	0	67,6	60,2	7,38	0,7	0,7
12.02.2025	-	1,386	0	198,07	195,93	0	194,09	192,76	0	0	24	0	0	66,6	59,5	7,14	0,7	0,7
13.02.2025	-	1,211	0	197,51	195,49	0	193,9	192,57	0	0	24	0	0	63,4	57,1	6,27	0,7	0,7
14.02.2025	-	1,098	0	196,58	194,7	0	193,26	191,96	0	0	24	0	0	60,7	55	5,69	0,7	0,7
15.02.2025	-	1,123	0	196,85	194,93	0	193,43	192,13	0	0	24	0	0	61,6	55,8	5,82	0,7	0,7
16.02.2025	-	1,179	0	197,03	195,09	0	193,47	192,18	0	0	24	0	0	63,1	57	6,1	0,7	0,7
17.02.2025	-	1,195	0	197,05	195,06	0	193,49	192,15	0	0	24	0	0	63,1	56,9	6,17	0,7	0,7
18.02.2025	-	1,061	0	196,34	194,47	0	193,1	191,81	0	0	24	0	0	60	54,5	5,51	0,7	0,7
19.02.2025	-	0,989	0	196,08	194,23	0	193	191,68	0	0	24	0	0	58,3	53,2	5,14	0,7	0,7
20.02.2025	-	1,23	0	197,2	195,19	0	193,6	192,27	0	0	24	0	0	63,4	57	6,37	0,7	0,7
Итого:	-	30,795	0	6092,09	6030,19	0	5995,22	5949,88	0	0	744	0	-	58,64	53,49	5,14	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.01.2025	62,588	16269,67	16103,76	0	16053,71	15918,95	0
20.02.2025	93,383	22361,76	22133,95	0	22048,93	21868,83	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения