

#111328#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 43, МАДОУ ЦРР
Бульвар Л. Шевцовой 49, Калининград (ОТ)
3334

Заводской номер счётчика 00123123	Показания прибора, Гкал 20.01.2025	Предыдущие показания, Гкал 19.12.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	62,588	35,361	27.227

Подпись исполнителя _____



#110256#

Отчёт за период с 19.12.2024 по 20.01.2025.

Номер абонента 3334
 Порядковый номер 4458
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123123
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQг, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
20.12.2024	6	0,662	0	195,43	193,5	0	192,98	191,38	0	0	24	0	0	51,7	48,3	3,44	0,7	0,7
21.12.2024	2,8	0,728	0	195,94	193,92	0	193,31	191,76	0	0	24	0	0	53,1	49,3	3,77	0,7	0,7
22.12.2024	4,4	0,761	0	196,25	194,19	0	193,55	191,95	0	0	24	0	0	54,2	50,3	3,95	0,7	0,7
23.12.2024	4,2	0,776	0	196,38	194,33	0	193,69	192,08	0	0	24	0	0	54,3	50,3	4,01	0,7	0,7
24.12.2024	1,8	0,779	0	196,28	194,26	0	193,59	191,98	0	0	24	0	0	54,3	50,2	4,04	0,7	0,7
25.12.2024	2,1	0,84	0	196,71	194,62	0	193,89	192,22	0	0	24	0	0	55,5	51,2	4,34	0,7	0,7
26.12.2024	3,8	0,842	0	196,52	194,47	0	193,71	192,03	0	0	24	0	0	55,6	51,3	4,35	0,7	0,7
27.12.2024	5,3	0,83	0	196,27	194,23	0	193,49	191,81	0	0	24	0	0	55,6	51,2	4,3	0,7	0,7
28.12.2024	4,3	0,819	0	196,34	194,3	0	193,6	191,9	0	0	24	0	0	55,3	51,1	4,23	0,7	0,7
29.12.2024	3,9	0,789	0	196,12	194,09	0	193,39	191,72	0	0	24	0	0	55,1	51	4,09	0,7	0,7
30.12.2024	4,8	0,8	0	196,18	194,13	0	193,46	191,73	0	0	24	0	0	55,2	51,1	4,13	0,7	0,7
31.12.2024	5,5	0,783	0	196,01	193,97	0	193,29	191,66	0	0	24	0	0	54,8	50,8	4,05	0,7	0,7
01.01.2025	4,2	0,793	0	196,25	194,23	0	193,52	191,87	0	0	24	0	0	55,1	51	4,11	0,7	0,7
02.01.2025	4	0,82	0	196,5	194,45	0	193,7	192,1	0	0	24	0	0	55,7	51,5	4,24	0,7	0,7
03.01.2025	-0,5	0,926	0	197,04	194,94	0	193,98	192,37	0	0	24	0	0	58	53,2	4,78	0,7	0,7
04.01.2025	-0,9	1,007	0	197,14	195,01	0	193,93	192,36	0	0	24	0	0	59,6	54,4	5,2	0,7	0,7
05.01.2025	-1,8	1,009	0	197,35	195,22	0	194,11	192,53	0	0	24	0	0	59,7	54,5	5,21	0,7	0,7
06.01.2025	-1,4	0,987	0	197,07	195	0	193,89	192,32	0	0	24	0	0	59,2	54,1	5,12	0,7	0,7
07.01.2025	4,9	0,782	0	195,87	194	0	193,17	191,64	0	0	24	0	0	54,7	50,6	4,05	0,7	0,7
08.01.2025	2,3	0,795	0	195,89	194,02	0	193,21	191,64	0	0	24	0	0	54,8	50,7	4,13	0,7	0,7
09.01.2025	0,7	0,854	0	195,89	193,97	0	193,13	191,59	0	0	24	0	0	55,5	51	4,43	0,7	0,7
10.01.2025	-	0,868	0	196,01	194,11	0	193,18	191,71	0	0	24	0	0	55,8	51,3	4,5	0,7	0,7
11.01.2025	-	0,955	0	196,75	194,78	0	193,7	192,24	0	0	24	0	0	57,9	52,9	4,94	0,7	0,7
12.01.2025	-	0,855	0	195,77	193,87	0	192,96	191,51	0	0	24	0	0	55,4	51	4,43	0,7	0,7
13.01.2025	-	1,003	0	196,64	194,62	0	193,57	192,04	0	0	24	0	0	58,3	53,2	5,19	0,7	0,7
14.01.2025	-	0,97	0	196,29	194,32	0	193,3	191,83	0	0	24	0	0	57,7	52,7	5,04	0,7	0,7
15.01.2025	-	0,849	0	195,76	193,89	0	193,04	191,49	0	0	24	0	0	55,2	50,8	4,39	0,7	0,7
16.01.2025	-	0,854	0	195,68	193,82	0	192,93	191,45	0	0	24	0	0	55,3	50,9	4,43	0,7	0,7
17.01.2025	-	0,849	0	195,72	193,86	0	193,02	191,46	0	0	24	0	0	55,2	50,8	4,41	0,7	0,7
18.01.2025	-	0,836	0	195,58	193,78	0	192,87	191,38	0	0	24	0	0	55,2	50,9	4,33	0,7	0,7
19.01.2025	-	0,837	0	195,37	193,52	0	192,65	191,2	0	0	24	0	0	55,1	50,7	4,35	0,7	0,7
20.01.2025	-	0,969	0	196,21	194,31	0	193,22	191,78	0	0	24	0	0	57,6	52,5	5,04	0,7	0,7
Итого:	3,3	27,227	0	6279,21	6215,73	0	6189,03	6138,73	0	0	768	0	-	55,8	51,4	4,41	0,7	0,7

Общее время работы системы 768 час.

Период нормальной работы системы 768 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
19.12.2024	35,361	9990,46	9888,03	0	9864,68	9780,22	0
20.01.2025	62,588	16269,67	16103,76	0	16053,71	15918,95	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения