

Абонент: Бульвар Л. Шевцовой 49, Калининград (ГВС), СКМ-2
ДС № 43

Тип: СКМ-2
Номер: 0000111319
Конфигурация: UO система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 21.02.2025 по 20.03.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Под. труб. V1, м3	Обр. труб. V2, м3	Разность, V1-V2	Под. труб. t1, t°С	Обр. труб. t2, t°С	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-22.02.2025	0,43	46,49	44,31	2,18	60,54	54,36	6,18	341,40	268,10	24,00
22-23.02.2025	0,25	44,82	46,30	-1,48	52,06	47,79	4,27	341,90	268,00	24,00
23-24.02.2025	0,24	44,93	46,34	-1,41	50,62	46,73	3,89	341,10	268,10	24,00
24-25.02.2025	0,42	46,46	44,17	2,29	50,36	46,43	3,93	340,90	267,90	24,00
25-26.02.2025	0,43	46,40	44,25	2,15	50,30	46,12	4,18	340,60	268,10	24,00
26-27.02.2025	0,44	46,39	44,04	2,35	49,67	44,88	4,79	335,10	256,90	24,00
27-28.02.2025	0,43	46,43	44,03	2,40	50,90	45,92	4,98	346,90	267,60	24,00
28-01.03.2025	0,41	46,40	44,04	2,36	50,35	45,75	4,60	344,20	267,50	24,00
01-02.03.2025	0,24	44,70	46,07	-1,37	50,03	45,79	4,24	336,30	267,70	24,00
02-03.03.2025	0,23	44,76	46,18	-1,42	49,75	45,42	4,33	330,80	267,90	24,00
03-04.03.2025	0,40	46,90	44,84	2,06	49,99	45,52	4,47	334,30	267,90	23,99
04-05.03.2025	0,43	48,24	45,58	2,66	49,92	45,53	4,39	338,30	267,90	24,00
05-06.03.2025	0,42	48,13	45,57	2,56	50,31	45,68	4,63	339,60	267,70	24,00
06-07.03.2025	0,40	47,81	45,62	2,19	50,33	45,72	4,61	338,00	267,70	24,00
07-08.03.2025	0,39	47,81	45,89	1,92	53,26	47,83	5,43	335,00	265,90	24,00
08-09.03.2025	0,24	46,74	47,99	-1,25	59,97	54,06	5,91	325,80	267,60	24,00
09-10.03.2025	0,23	46,58	47,87	-1,29	59,79	53,86	5,93	295,60	265,90	24,00
10-11.03.2025	0,41	48,18	45,84	2,34	60,09	54,09	6,00	299,50	266,20	24,00
11-12.03.2025	0,41	47,99	45,72	2,27	60,07	54,07	6,00	298,00	266,30	24,00
12-13.03.2025	0,44	48,23	45,21	3,02	60,08	54,12	5,96	297,50	265,80	24,00
13-14.03.2025	0,41	47,90	45,48	2,42	60,00	54,06	5,94	296,30	265,90	24,00
14-15.03.2025	0,39	47,71	45,80	1,91	59,90	53,95	5,95	296,00	265,90	24,00
15-16.03.2025	0,23	45,61	46,84	-1,23	50,07	46,22	3,85	272,40	250,80	24,00
16-17.03.2025	0,22	45,40	46,58	-1,18	48,79	44,86	3,93	269,30	252,40	24,00
17-18.03.2025	0,40	47,16	44,86	2,30	51,10	46,30	4,80	293,90	268,10	24,00
18-19.03.2025	0,41	47,38	44,93	2,45	57,65	51,81	5,84	292,80	267,00	24,00
19-20.03.2025	0,41	47,30	44,89	2,41	59,69	53,54	6,15	295,30	266,50	24,00
20-21.03.2025	0,43	47,43	44,80	2,63	60,18	54,03	6,15	291,80	265,60	24,00
Итого	10,19	1 310,28	1 274,04	36,24	54,13	49,09	5,05	318,16	265,68	671,99

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dV=V1-V2: -1,48 / 3,02 dT = T1-T2: 5,05

Показания интеграторов	На 00:00 21.02.2025	На 00:00 21.03.2025	Результат за период	На 22.03.2025 11:37:00
Количество тепловой энергии, Гкал	1 550,07	1 560,29	10,19	1 560,82
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, м3	117 085,89	118 396,19	1 310,28	118 465,05
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, м3	101 792,80	103 066,84	1 274,04	103 134,27
Время наработки, Час	73 709,16	74 381,13	671,99	74 416,75
Время неработы, Час	---	---	0,01	---

Подписи
потребителя



Сформировано 22.03.2025 9:55:17

Подписи
поставщика

