

#296415#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 43, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 49, Калининград (ГВС)
Номер абонента 3334
Порядковый номер 6728
Тип теплосчётчика СКМ-2
Заводской номер 111319
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,298	0	39,827	40,328	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,2	-
22.03.2026	0,294	0	39,725	40,274	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,25	0,22	-
23.03.2026	0,488	0	41,344	38,761	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,25	0,21	-
24.03.2026	0,498	0	41,526	38,987	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,25	0,21	-
25.03.2026	0,487	0	42,356	40,109	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,21	-
26.03.2026	0,498	0	42,036	39,633	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,25	0,21	-
27.03.2026	0,503	0	41,73	39,346	0	0	24	24	0	0	0	61	55	0	0,26	0,22	-
28.03.2026	0,288	0	39,973	41,236	0	0	24	24	0	0	8	61	55	0	0,27	0,23	-
29.03.2026	0,289	0	40,131	41,389	0	0	24	24	0	0	0	61	55	0	0,26	0,23	-
30.03.2026	0,489	0	41,924	39,611	0	0	24	24	0	0	0	61	55	0	0,24	0,21	-
31.03.2026	0,499	0	41,988	39,538	0	0	24	24	0	0	0	61	55	0	0,24	0,22	-
01.04.2026	0,495	0	41,785	39,524	0	0	24	24	0	0	0	61	55	0	0,24	0,21	-
02.04.2026	0,537	0	42,152	39,071	0	0	24	24	0	0	0	61	55	0	0,25	0,21	-
03.04.2026	0,484	0	41,772	39,421	0	0	24	24	0	0	0	61	55	0	0,25	0,21	-
04.04.2026	0,288	0	40,207	40,791	0	0	24	24	0	0	0	57	53	0	0,25	0,21	-
05.04.2026	0,286	0	40,288	40,885	0	0	24	24	0	0	0	52	50	0	0,23	0,21	-
06.04.2026	0,479	0	41,887	39,459	0	0	24	24	0	0	0	52	49	0	0,21	0,22	-
07.04.2026	0,49	0	42,221	39,822	0	0	24	24	0	0	0	51	49	0	0,21	0,2	-
08.04.2026	0,531	0	42,365	39,284	0	0	24	24	0	0	0	52	51	0	0,21	0,22	-
09.04.2026	0,549	0	42,585	39,204	0	0	24	24	0	0	0	56	51	0	0,21	0,22	-
10.04.2026	0,538	0	42,339	39,219	0	0	24	24	0	0	8	61	55	0	0,23	0,21	-
11.04.2026	0,293	0	40,972	41,885	0	0	24	24	0	0	0	61	55	0	0,24	0,22	-
12.04.2026	0,286	0	41,089	41,997	0	0	24	24	0	0	0	61	55	0	0,24	0,22	-
13.04.2026	0,506	0	42,781	40,021	0	0	24	24	0	0	0	61	55	0	0,24	0,22	-
14.04.2026	0,501	0	42,825	39,947	0	0	24	24	0	0	0	61	55	0	0,24	0,21	-
15.04.2026	0,504	0	42,66	39,777	0	0	24	24	0	0	0	61	55	0	0,24	0,21	-
16.04.2026	0,506	0	42,343	39,609	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,25	0,21	-
17.04.2026	0,516	0	42,131	39,541	0	0	24	24	0	0	0	50	45	0	0,25	0,21	-
18.04.2026	0,284	0	40,221	41,701	0	0	24	24	0	0	0	42	39	0	0,22	0,19	-
19.04.2026	0,28	0	40,44	42,038	0	0	24	24	0	0	0	42	39	0	0,2	0,18	-
20.04.2026	0,478	0	41,938	39,863	0	0	24	24	0	0	0	41	38	0	0,2	0,18	-
Итого:	13,462	0	1287,561	1242,271	0	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,577																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	1958,964	132020,595	116212,944	0	0	82967,99	169,81
20.04.2026	1972,426	133308,156	117455,215	0	0	83711,96	169,81

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 7:51:20