

#124520#

Абонент: Бульвар Л. Шевцовой 49, Калининград (ГВС), СКМ-2

ДС № 43

Тип: СКМ-2

Номер: 0000111319

Конфигурация: U0 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

за период с 21.03.2025 по 20.04.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Под. труб. V1, м3	Обр. труб. V2, м3	Разность, V1-V2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-22.03.2025	0,41	47,01	44,91	2,10	60,25	54,01	6,24	292,60	266,20	24,00
22-23.03.2025	0,23	44,99	46,20	-1,21	59,66	53,52	6,14	287,40	266,60	24,00
23-24.03.2025	0,22	44,70	45,79	-1,09	59,21	53,14	6,07	287,10	266,60	24,00
24-25.03.2025	0,40	46,63	44,34	2,29	59,77	53,54	6,23	290,70	265,90	24,00
25-26.03.2025	0,39	46,81	44,49	2,32	59,75	53,53	6,22	291,00	266,20	24,00
26-27.03.2025	0,41	46,88	44,39	2,49	59,84	53,66	6,18	292,10	266,20	24,00
27-28.03.2025	0,39	46,82	44,52	2,30	60,06	53,92	6,14	296,30	266,00	24,00
28-29.03.2025	0,36	46,34	44,97	1,37	60,16	53,98	6,18	296,20	266,20	24,00
29-30.03.2025	0,23	45,50	47,06	-1,56	59,99	53,93	6,06	294,70	266,30	24,00
30-31.03.2025	0,22	45,52	47,10	-1,58	59,73	53,79	5,94	292,70	266,30	24,00
31-01.04.2025	0,36	46,92	45,49	1,43	59,96	53,92	6,04	296,40	266,10	24,00
01-02.04.2025	0,41	47,33	44,88	2,45	60,12	54,07	6,05	298,00	265,90	24,00
02-03.04.2025	0,42	47,68	44,91	2,77	60,19	54,22	5,97	299,70	265,60	24,00
03-04.04.2025	0,42	47,65	44,99	2,66	60,40	54,45	5,95	301,70	265,60	24,00
04-05.04.2025	0,41	47,74	45,15	2,59	60,37	54,43	5,94	298,90	265,80	24,00
05-06.04.2025	0,23	46,91	47,52	-0,61	59,90	54,05	5,85	293,50	266,00	24,00
06-07.04.2025	0,22	47,91	48,53	-0,62	59,64	53,93	5,71	287,30	259,80	24,00
07-08.04.2025	0,43	49,35	46,10	3,25	60,09	54,27	5,82	290,20	259,00	24,00
08-09.04.2025	0,41	49,06	46,25	2,81	60,00	54,19	5,81	289,20	258,00	24,00
09-10.04.2025	0,41	48,74	46,22	2,52	59,99	54,10	5,89	285,10	254,90	24,00
10-11.04.2025	0,32	41,97	40,95	1,02	58,89	52,98	5,91	285,60	245,90	24,00
11-12.04.2025	0,39	47,35	46,04	1,31	61,22	55,00	6,22	303,00	249,40	24,00
12-13.04.2025	0,52	91,22	94,88	-3,66	61,19	55,08	6,11	298,70	250,30	48,00
13-14.04.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19	55,08	6,11	298,70	250,30	0,00
14-15.04.2025	0,39	46,82	45,73	1,09	61,29	55,13	6,16	298,30	250,20	24,00
15-16.04.2025	0,34	47,74	44,64	3,10	58,60	52,72	5,88	279,20	250,30	24,00
16-17.04.2025	0,42	46,92	45,53	1,39	60,93	54,69	6,24	275,40	250,20	24,00
17-18.04.2025	0,43	47,52	45,75	1,77	60,93	54,70	6,23	282,00	255,30	24,00
18-19.04.2025	0,42	48,17	46,27	1,90	49,92	42,70	7,22	241,80	216,10	24,00
19-20.04.2025	0,26	46,65	48,27	-1,62	35,44	30,80	4,64	185,70	169,00	24,00
20-21.04.2025	0,27	46,64	48,28	-1,64	35,53	30,84	4,69	188,50	168,80	24,00
Итого	10,74	1 451,49	1 420,15	31,34	58,20	52,21	5,99	283,80	253,06	744,00

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dV=V1-V2: -3,66 / 3,25 dT = T1-T2: 5,99

Показания интеграторов	На 00:00 21.03.2025	На 00:00 21.04.2025	Результат за период	На 23.04.2025 8:41:00
Количество тепловой энергии, Гкал	1 560,29	1 571,05	10,74	1 572,00
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, м3	118 396,19	119 847,67	1 451,49	119 960,58
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, м3	103 066,84	104 487,00	1 420,15	104 597,28
Время наработки, Час	74 381,13	75 125,09	744,00	75 181,79
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителяПодписи
поставщика

Сформировано 23.04.2025 6:53:15

