

ул. Пролетарская, 64 п/ч. 9083

#119929#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 3347
Порядковый номер 9083
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер 20112211
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	10,771	0	127,787	0	0	124,354	0	0	24	0	78,2	57,5	0,37	0,22
22.02.2025	-	8,891	0	115,558	0	0	112,696	0	0	24	0	74,7	55,9	0,38	0,21
23.02.2025	-	8,649	0	114,817	0	0	112,091	0	0	24	0	72,9	54,5	0,37	0,22
24.02.2025	-	8,248	0	110,759	0	0	108,223	0	0	24	0	71,4	53,3	0,37	0,22
25.02.2025	-	8,397	0	115,726	0	0	113,216	0	0	24	0	69,4	51,7	0,36	0,22
26.02.2025	-	7,399	0	106,844	0	0	104,548	0	0	24	0	69	52,1	0,38	0,22
27.02.2025	-	6,945	0	103,485	0	0	101,348	0	0	24	0	67,5	51,2	0,38	0,22
28.02.2025	-	7,603	0	108,098	0	0	105,843	0	0	24	0	67,9	50,8	0,37	0,22
01.03.2025	-	8,211	0	115,711	0	0	113,161	0	0	24	0	70	52,7	0,37	0,22
02.03.2025	-	7,644	0	108,979	0	0	106,558	0	0	24	0	70,3	53,2	0,38	0,22
03.03.2025	-	7,811	0	112,006	0	0	109,636	0	0	24	0	68,4	51,5	0,38	0,22
04.03.2025	-	7,39	0	108,591	0	0	106,349	0	0	24	0	67,5	51	0,37	0,22
05.03.2025	-	6,593	0	102,439	0	0	100,357	0	0	24	0	66,9	51,3	0,38	0,22
06.03.2025	-	6,124	0	98,162	0	0	96,167	0	0	24	0	66,9	51,8	0,39	0,22
07.03.2025	-	5,946	0	96,247	0	0	94,297	0	0	24	0	66,8	51,8	0,38	0,21
08.03.2025	-	5,404	0	92,628	0	0	90,773	0	0	24	0	66,4	52,2	0,38	0,21
09.03.2025	-	5,286	0	91,776	0	0	89,935	0	0	24	0	66,4	52,4	0,38	0,21
10.03.2025	-	5,253	0	92,397	0	0	90,547	0	0	24	0	66,4	52,6	0,39	0,21
11.03.2025	-	6,861	0	106,52	0	0	104,335	0	0	24	0	67,3	51,6	0,38	0,21
12.03.2025	-	6,762	0	109,046	0	0	106,781	0	0	24	0	67,7	52,6	0,4	0,2
13.03.2025	-	8,003	0	115,356	0	0	112,843	0	0	24	0	69,5	52,6	0,38	0,21
14.03.2025	-	8,361	0	114,857	0	0	112,234	0	0	24	0	71,4	53,6	0,37	0,22
15.03.2025	-	7,675	0	106,031	0	0	103,561	0	0	24	0	72,2	54,5	0,37	0,22
16.03.2025	-	8,143	0	111,411	0	0	108,816	0	0	24	0	72,2	54,3	0,37	0,22
17.03.2025	-	9,766	0	125,834	0	0	122,84	0	0	24	0	73	54,1	0,36	0,22
18.03.2025	-	8,512	0	115,765	0	0	113,108	0	0	24	0	71,6	53,6	0,37	0,22
19.03.2025	-	7,612	0	108,826	0	0	106,461	0	0	24	0	69,5	52,5	0,37	0,22
20.03.2025	-	6,982	0	103,651	0	0	101,465	0	0	24	0	68,3	51,9	0,37	0,22
Итого:	-	211,242	0	3039,307	0	0	2972,543	0	0	672	0	69,63	52,81	0,38	0,22

Общее время работы системы 672 час.


Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	1104,926	18362,728	0	0	17963,992	0	0	6369	174
20.03.2025	1316,169	21402,038	0	0	20936,535	0	0	7041	174

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения



25 03 25