#124597#

Показания приборов учёта тепловой энергии за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель Детский Сад № 101, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Пролетарская 64, Калининград
Абонентский номер 3347

Заводской номер счётчика 20112211	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1494,735	1316,169	178.566	42.65

Подпись исполнителя _____

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1053913113164 «ШЕЛЕХ-Сервис» для документов №2 ИНН 3907045697 Российская Федерация г. Калининград

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯЛ «23» 04 2025

#124596# Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3347
Порядковый номер 9083
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20112211
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	6,626	0	102,537	0	0	100,485	0	0	24	0	66,4	50,7	0,38	0,22
22.03.2025	5,6	6,237	0	100,015	0	0	97,941	0	0	24	0	67,6	52,5	0,38	0,22
23.03.2025	5,7	5,816	0	95,997	0	0	94,066	0	0	24	0	66,6	51,9	0,38	0,22
24.03.2025	6,8	6,474	0	100,47	0	0	98,418	0	0	24	0	67,1	51,4	0,38	0,22
25.03.2025	5,5	6,628	0	103,382	0	0	101,281	0	0	24	0	66,9	51,3	0,38	0,22
26.03.2025	4,4	6,27	0	98,889	0	0	96,901	0	0	24	0	66,5	51,1	0,38	0,21
27.03.2025	6,9	6,554	0	101,934	0	0	99,889	0	0	24	0	66,5	50,9	0,37	0,21
28.03.2025	5,7	5,643	0	96,625	0	0	94,686	0	0	24	0	66,6	52,4	0,39	0,21
29.03.2025	8,9	4,82	0	90,041	0	0	88,27	0	0	24	0	65,8	52,8	0,39	0,2
30.03.2025	9,9	5,24	0	91,985	0	0	90,136	0	0	24	0	66,6	52,7	0,38	0,21
31.03.2025	6,8	6,66	0	102,895	0	0	100,812	0	0	24	0	66,8	51	0,37	0,21
01.04.2025	5,9	7,614	0	114,997	0	0	112,637	0	0	24	0	67,2	51,1	0,38	0,21
02.04.2025	-	6,294	0	103,808	0	0	101,71	0	0	24	0	66,7	52	0,39	0,21
03.04.2025	-	5,538	0	98,246	0	0	96,265	0	0	24	0	66,6	52,9	0,4	0,2
04.04.2025	-	6,035	0	100,393	0	0	98,382	0	0	24	0	66,4	51,8	0,39	0,21
05.04.2025	-	7,931	0	118,372	0	0	115,794	0	0	24	0	69,5	53,2	0,39	0,22
06.04.2025	-	8,942	0	126,886	0	0	123,96	0	0	24	0	71,8	54,6	0,38	0,22
07.04.2025	-	8,101	0	113,155	0	0	110,577	0	0	24	0	71,2	53,8	0,39	0,21
08.04.2025	-	8,187	0	116,838	0	0	114,321	0	0	24	0	69,1	52	0,38	0,21
09.04.2025	-	7,93	0	114,905	0	0	112,432	0	0	24	0	69	52,2	0,38	0,21
10.04.2025	-	8,847	0	124,934	0	0	122,204	0	0	24	0	69,6	52,4	0,38	0,22
11.04.2025	-	7,212	0	109,265	0	0	106,971	0	0	24	0	68,1	52,1	0,38	0,21
12.04.2025	-	5,9	0	99,511	0	0	97,478	0	0	24	0	67,1	52,7	0,38	0,21
13.04.2025	-	4,402	0	87,097	0	0	85,372	0	0	24	0	66	53,7	0,39	0,2
14.04.2025	-	4,502	0	91,251	0	0	89,469	0	0	24	0	65,6	53,6	0,4	0,19
15.04.2025	-	4,497	0	91,378	0	0	89,574	0	0	24	0	65,9	53,9	0,37	0,16
16.04.2025	-	4,542	0	91,677	0	0	89,935	0	0	24	0	64,5	52,4	0,34	0,15
17.04.2025	-	2,919	0	71,33	0	0	69,989	0	0	24	0	64,1	54,2	0,33	0,13
18.04.2025	-	1,246	0	47,075	0	0	46,223	0	0	24	0	62,7	56,3	0,28	0,12
19.04.2025	-	0,513	0	33,871	0	0	33,27	0	0	24	0	62,1	58,5	0,23	0,11
20.04.2025	-	0,448	0	32,776	0	0	32,181	0	0	24	0	62,7	59,4	0,24	0,11
Итого:	6,4	178,568	0	2972,535	0	0	2911,629	0	0	744	0	66,75	52,95	0,37	0,2

Общее время работы системы 744 час.
Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1316,169	21402,038	0	0	20936,535	0	0	7041	174
20.04.2025	1494,735	24374,575	0	0	23848,163	0	0	7785	174

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____