

#132310#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 101, МАДОУ ЦРР
Пролетарская 64, Калининград
3347

Заводской номер счётчика 20112211	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1588,024	1562,059	25.965	6.202

Подпись исполнителя



#132309#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3347
Порядковый номер 9083
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112211
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	4,684	0	51,749	0	0	50,633	0	0	24	0	69,1	47	0,4	0,34
22.05.2025	-	2,791	0	32,074	0	0	31,391	0	0	24	0	68,7	47,4	0,4	0,34
23.05.2025	-	0,722	0	10,416	0	0	10,218	0	0	24	0	64,7	47,8	0,4	0,34
24.05.2025	-	0,402	0	7,904	0	0	7,759	0	0	24	0	63,2	50,9	0,41	0,34
25.05.2025	-	0,272	0	6,169	0	0	6,06	0	0	24	0	61,9	51,1	0,41	0,34
26.05.2025	-	0,69	0	9,264	0	0	9,09	0	0	24	0	64,1	46	0,41	0,34
27.05.2025	-	0,75	0	9,974	0	0	9,785	0	0	24	0	64,4	46,1	0,42	0,34
28.05.2025	-	0,721	0	9,465	0	0	9,283	0	0	24	0	65,1	46,5	0,43	0,35
29.05.2025	-	0,535	0	7,253	0	0	7,117	0	0	24	0	63,8	46	0,33	0,27
30.05.2025	-	0,173	0	8,12	0	0	8,022	0	0	24	0	50,2	45	0,13	0,11
31.05.2025	-	0,406	0	14,14	0	0	13,902	0	0	24	0	60,4	53,5	0,43	0,35
01.06.2025	-	0,314	0	6,854	0	0	6,732	0	0	24	0	62,2	51,1	0,43	0,34
02.06.2025	-	0,72	0	9,95	0	0	9,761	0	0	24	0	64,5	46,9	0,43	0,34
03.06.2025	-	0,849	0	11,355	0	0	11,137	0	0	24	0	64,9	46,7	0,43	0,34
04.06.2025	-	0,397	0	11,637	0	0	11,462	0	0	24	0	56,7	48,5	0,28	0,23
05.06.2025	-	0,846	0	11,541	0	0	11,321	0	0	24	0	64,8	46,9	0,43	0,35
06.06.2025	-	0,789	0	10,767	0	0	10,562	0	0	24	0	64,8	47	0,43	0,34
07.06.2025	-	0,747	0	11,25	0	0	11,034	0	0	24	0	65,1	48,9	0,43	0,34
08.06.2025	-	0,726	0	11,26	0	0	11,046	0	0	24	0	64,7	49	0,43	0,34
09.06.2025	-	0,804	0	11,312	0	0	11,097	0	0	24	0	64,8	47,5	0,43	0,34
10.06.2025	-	0,716	0	10,691	0	0	10,491	0	0	24	0	64,1	47,9	0,43	0,34
11.06.2025	-	0,801	0	11,324	0	0	11,11	0	0	24	0	64,4	47,2	0,43	0,34
12.06.2025	-	0,479	0	9,273	0	0	9,103	0	0	24	0	63,3	50,8	0,43	0,34
13.06.2025	-	0,472	0	8,996	0	0	8,83	0	0	24	0	63,6	50,8	0,43	0,34
14.06.2025	-	0,458	0	8,816	0	0	8,654	0	0	24	0	63,5	50,9	0,44	0,35
15.06.2025	-	0,43	0	8,95	0	0	8,785	0	0	24	0	63,6	51,9	0,44	0,35
16.06.2025	-	0,818	0	11,459	0	0	11,241	0	0	24	0	64,5	47,2	0,44	0,35
17.06.2025	-	0,797	0	11,035	0	0	10,825	0	0	24	0	64,6	47	0,44	0,35
18.06.2025	-	0,872	0	11,845	0	0	11,619	0	0	24	0	64,8	46,9	0,44	0,35
19.06.2025	-	0,933	0	16,154	0	0	15,864	0	0	24	0	62,6	48,6	0,43	0,36
20.06.2025	-	0,853	0	11,834	0	0	11,608	0	0	24	0	64,6	47,1	0,44	0,36
Итого:	-	25,967	0	382,831	0	0	375,542	0	0	744	0	63,6	48,26	0,41	0,33

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1562,059	25506,959	0	0	24957,844	0	0	8503	176
20.06.2025	1588,024	25889,789	0	0	25333,384	0	0	9247	176

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения