

#124572#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 101, МАДОУ ЦРР
Соммера 27А, Калининград
3347

Заводской номер счётчика 16033522	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	599,54	525,243	74.297	17.746

Подпись исполнителя _____



#124571#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3347
Порядковый номер 8051
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 16033522
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	5,6	3,024	0	29,862	0	0	29,189	0	0	24	0	70,9	46	0,53	0,39
22.03.2025	5,7	3,02	0	29,579	0	0	28,914	0	0	24	0	70,5	45	0,53	0,39
23.03.2025	6,8	2,553	0	24,475	0	0	23,93	0	0	24	0	70,2	44,1	0,53	0,39
24.03.2025	5,5	2,577	0	24,048	0	0	23,515	0	0	24	0	70,8	45,5	0,53	0,39
25.03.2025	4,4	2,94	0	28,378	0	0	27,74	0	0	24	0	70,7	46,1	0,53	0,39
26.03.2025	6,9	2,679	0	26,564	0	0	25,968	0	0	24	0	70,6	45,3	0,53	0,39
27.03.2025	5,7	2,769	0	26,718	0	0	26,121	0	0	24	0	70,6	45,1	0,53	0,39
28.03.2025	8,9	2,796	0	26,782	0	0	26,184	0	0	24	0	70,2	44,8	0,54	0,38
29.03.2025	9,9	2,33	0	22,35	0	0	21,855	0	0	24	0	69,6	42,8	0,54	0,38
30.03.2025	6,8	1,956	0	17,804	0	0	17,417	0	0	24	0	69,9	43,3	0,53	0,39
31.03.2025	5,9	2,255	0	20,616	0	0	20,163	0	0	24	0	70,5	45	0,53	0,39
01.04.2025	-	2,611	0	25,003	0	0	24,446	0	0	24	0	71,1	45,6	0,52	0,39
02.04.2025	-	2,976	0	28,486	0	0	27,841	0	0	24	0	70,7	45,1	0,52	0,38
03.04.2025	-	2,573	0	24,599	0	0	24,049	0	0	24	0	70,5	45,2	0,52	0,38
04.04.2025	-	2,336	0	22,504	0	0	22,002	0	0	24	0	71	45,1	0,52	0,38
05.04.2025	-	2,635	0	24,814	0	0	24,255	0	0	24	0	72,1	45,9	0,51	0,39
06.04.2025	-	2,922	0	27,275	0	0	26,644	0	0	24	0	74,2	47	0,51	0,39
07.04.2025	-	3,084	0	27,785	0	0	27,106	0	0	24	0	73	46,7	0,51	0,39
08.04.2025	-	3,078	0	28,585	0	0	27,907	0	0	24	0	71,7	46,7	0,51	0,39
09.04.2025	-	3,284	0	32,035	0	0	31,3	0	0	24	0	71,6	46,5	0,51	0,39
10.04.2025	-	3,239	0	31,46	0	0	30,739	0	0	24	0	72,1	46,9	0,51	0,39
11.04.2025	-	3,286	0	31,906	0	0	31,166	0	0	24	0	71,2	45,8	0,51	0,38
12.04.2025	-	2,812	0	27,009	0	0	26,395	0	0	24	0	70,7	44,1	0,52	0,38
13.04.2025	-	2,189	0	20,08	0	0	19,63	0	0	24	0	69,7	42,9	0,53	0,37
14.04.2025	-	1,666	0	15,136	0	0	14,806	0	0	24	0	69,9	44,6	0,52	0,37
15.04.2025	-	1,819	0	17,546	0	0	17,161	0	0	24	0	69	45,9	0,51	0,35
16.04.2025	-	1,666	0	17,567	0	0	17,191	0	0	24	0	69,2	45	0,51	0,34
17.04.2025	-	1,763	0	17,702	0	0	17,321	0	0	24	0	68,3	51,3	0,48	0,33
18.04.2025	-	0,959	0	13,706	0	0	13,418	0	0	24	0	67,7	58,7	0,46	0,33
19.04.2025	-	0,388	0	10,506	0	0	10,289	0	0	24	0	66	62,2	0,46	0,33
20.04.2025	-	0,114	0	7,168	0	0	7,026	0	0	24	0	66	62	0,46	0,33
Итого:	6,4	74,299	0	728,048	0	0	711,688	0	0	744	0	70,33	46,97	0,51	0,38

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	525,243	5377,76	0	0	5253,311	0	0	5340	221
20.04.2025	599,54	6105,808	0	0	5965	0	0	6084	221

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения