

#142095#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Лицей №17, МАОУ  
Серпуховская 26, Калининград  
3726  
9266  
ТВ7 (АСЦП)  
20111212  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.06.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 24     | 23,6   | 0,24    | 0,25    | -           |
| 22.06.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 23,6   | 22,9   | 0,24    | 0,25    | -           |
| 23.06.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 23     | 22,6   | 0,24    | 0,25    | -           |
| 24.06.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 22,5   | 22,1   | 0,24    | 0,25    | -           |
| 25.06.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 22,1   | 21,7   | 0,25    | 0,25    | -           |
| 26.06.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 21,9   | 21,5   | 0,25    | 0,26    | -           |
| 27.06.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 21,8   | 21,1   | 0,28    | 0,29    | -           |
| 28.06.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 21,6   | 21,1   | 0,29    | 0,3     | -           |
| 29.06.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 21,5   | 21,1   | 0,29    | 0,3     | -           |
| 30.06.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 21,5   | 21     | 0,3     | 0,31    | -           |
| 01.07.2025 | 0,35    | 0         | 25,034  | 0       | 0       | 24,739  | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,2   | 45,8   | 0,32    | 0,31    | -           |
| 02.07.2025 | 0,491   | 0         | 12,318  | 0       | 0       | 12,061  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,7   | 58     | 0,36    | 0,3     | -           |
| 03.07.2025 | 0,457   | 0         | 11,265  | 0       | 0       | 11,033  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,4   | 57,5   | 0,36    | 0,3     | -           |
| 04.07.2025 | 0,463   | 0         | 11,278  | 0       | 0       | 11,043  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,8   | 57,8   | 0,36    | 0,3     | -           |
| 05.07.2025 | 0,408   | 0         | 10,167  | 0       | 0       | 9,957   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 57,8   | 0,36    | 0,3     | -           |
| 06.07.2025 | 0,398   | 0         | 10,314  | 0       | 0       | 10,104  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67     | 57,6   | 0,36    | 0,3     | -           |
| 07.07.2025 | 0,439   | 0         | 11,02   | 0       | 0       | 10,791  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 57,9   | 0,36    | 0,3     | -           |
| 08.07.2025 | 0,435   | 0         | 11,046  | 0       | 0       | 10,818  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,5   | 58     | 0,36    | 0,3     | -           |
| 09.07.2025 | 0,437   | 0         | 11,254  | 0       | 0       | 11,022  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,4   | 57,9   | 0,36    | 0,3     | -           |
| 10.07.2025 | 0,451   | 0         | 12,314  | 0       | 0       | 12,067  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,3   | 57,4   | 0,35    | 0,3     | -           |
| 11.07.2025 | 0,446   | 0         | 12,658  | 0       | 0       | 12,408  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,7   | 57,2   | 0,35    | 0,3     | -           |
| 12.07.2025 | 0,409   | 0         | 11,829  | 0       | 0       | 11,596  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,7   | 57,3   | 0,35    | 0,3     | -           |
| 13.07.2025 | 0,402   | 0         | 11,409  | 0       | 0       | 11,184  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,8   | 57,2   | 0,36    | 0,3     | -           |
| 14.07.2025 | 0,429   | 0         | 12,363  | 0       | 0       | 12,117  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66     | 57,6   | 0,37    | 0,3     | -           |
| 15.07.2025 | 0,431   | 0         | 12,766  | 0       | 0       | 12,515  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,8   | 57,5   | 0,36    | 0,3     | -           |
| 16.07.2025 | 0,432   | 0         | 11,669  | 0       | 0       | 11,433  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,6   | 57,6   | 0,36    | 0,3     | -           |
| 17.07.2025 | 0,428   | 0         | 10,964  | 0       | 0       | 10,738  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,5   | 58     | 0,36    | 0,3     | -           |
| 18.07.2025 | 0,426   | 0         | 11,119  | 0       | 0       | 10,89   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,4   | 58,1   | 0,38    | 0,3     | -           |
| 19.07.2025 | 0,383   | 0         | 10,285  | 0       | 0       | 10,076  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67     | 57,9   | 0,38    | 0,3     | -           |
| 20.07.2025 | 0,385   | 0         | 10,579  | 0       | 0       | 10,364  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,8   | 58     | 0,36    | 0,3     | -           |
| Итого:     | 8,5     | 0         | 241,651 | 0       | 0       | 236,956 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 2,03    |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.06.2025 | 1620,278 | 26615,848 | 0      | 0      | 25866,38  | 0     | 0     | 7723    | 36     |
| 20.07.2025 | 1628,776 | 26857,495 | 0      | 0      | 26103,337 | 0     | 0     | 8443    | 36     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 13:10:57