

#144965#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Лицей №17, МАОУ

Адрес потребителя

Серпуховская 26, Калининград

Номер абонента

3726

Порядковый номер

9266

Тип теплосчётчика

ТВ7 (ASCII)

Заводской номер

20111212

Номер системы

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,419	0	10,905	0	0	10,68	0	0	24	0	67,5	58,1	0,37	0,3	-
22.07.2025	0,408	0	10,876	0	0	10,652	0	0	24	0	67,4	58,3	0,38	0,3	-
23.07.2025	0,419	0	11,151	0	0	10,92	0	0	24	0	67,6	58,4	0,34	0,3	-
24.07.2025	0,411	0	11,136	0	0	10,909	0	0	24	0	67,1	58,2	0,38	0,3	-
25.07.2025	0,399	0	10,711	0	0	10,49	0	0	24	0	67,5	58,4	0,39	0,3	-
26.07.2025	0,366	0	10,136	0	0	9,93	0	0	24	0	67	58,2	0,39	0,3	-
27.07.2025	0,363	0	9,935	0	0	9,733	0	0	24	0	67	58,1	0,38	0,3	-
28.07.2025	0,39	0	10,733	0	0	10,512	0	0	24	0	67,2	58,4	0,38	0,3	-
29.07.2025	0,393	0	10,426	0	0	10,211	0	0	24	0	67,6	58,4	0,38	0,3	-
30.07.2025	0,403	0	11,137	0	0	10,91	0	0	24	0	67,1	58,3	0,38	0,3	-
31.07.2025	0,406	0	11,03	0	0	10,802	0	0	24	0	67,6	58,6	0,38	0,3	-
01.08.2025	0,412	0	11,481	0	0	11,245	0	0	24	0	67,5	58,7	0,38	0,3	-
02.08.2025	0,372	0	10,294	0	0	10,081	0	0	24	0	67,5	58,7	0,38	0,3	-
03.08.2025	0,366	0	10,736	0	0	10,517	0	0	24	0	67	58,7	0,38	0,3	-
04.08.2025	0,406	0	11,536	0	0	11,298	0	0	24	0	67,5	59	0,38	0,3	-
05.08.2025	0,416	0	11,618	0	0	11,378	0	0	24	0	67,5	58,8	0,38	0,3	-
06.08.2025	0,42	0	11,781	0	0	11,537	0	0	24	0	67,7	59	0,37	0,3	-
07.08.2025	0,424	0	11,976	0	0	11,728	0	0	24	0	67,6	59	0,38	0,3	-
08.08.2025	0,414	0	11,479	0	0	11,241	0	0	24	0	67,6	58,8	0,37	0,3	-
09.08.2025	0,384	0	11,176	0	0	10,949	0	0	24	0	67,1	58,7	0,37	0,3	-
10.08.2025	0,374	0	10,38	0	0	10,165	0	0	24	0	67,7	58,9	0,38	0,3	-
11.08.2025	0,409	0	11,324	0	0	11,089	0	0	24	0	67,7	58,9	0,38	0,3	-
12.08.2025	0,411	0	11,573	0	0	11,333	0	0	24	0	67,5	58,9	0,37	0,3	-
13.08.2025	0,41	0	11,526	0	0	11,288	0	0	24	0	67,6	59	0,38	0,3	-
14.08.2025	0,405	0	11,35	0	0	11,115	0	0	24	0	67,6	58,9	0,37	0,3	-
15.08.2025	0,392	0	10,759	0	0	10,533	0	0	24	0	68,1	59,3	0,4	0,3	-
16.08.2025	0,359	0	10,012	0	0	9,805	0	0	24	0	67,7	59	0,39	0,3	-
17.08.2025	0,366	0	11,121	0	0	10,897	0	0	24	0	66,6	58,6	0,37	0,3	-
18.08.2025	0,399	0	11,084	0	0	10,855	0	0	24	0	67,5	58,8	0,37	0,3	-
19.08.2025	0,407	0	11,767	0	0	11,526	0	0	24	0	67,2	58,8	0,37	0,3	-
20.08.2025	0,413	0	11,731	0	0	11,487	0	0	24	0	67,7	59,1	0,37	0,3	-
Итого:	12,336	0	342,88	0	0	335,816	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,946														

Общее время работы системы, ч

744

Период нормальной работы системы, ч

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	1628,776	26857,495	0	0	26103,337	0	0	8443	36
20.08.2025	1641,113	27200,378	0	0	26439,152	0	0	9187	36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:33:26