

#148414#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Лицей №17, МАОУ

Адрес потребителя

Серпуховская 26, Калининград

Номер абонента

3726

Порядковый номер

9266

Тип теплосчётчика

ТВ7 (АСП)

Заводской номер

20111212

Номер системы

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,438	0	12,124	0	0	11,874	0	0	24	0	67,5	58,7	0,37	0,3	-
22.08.2025	0,423	0	11,531	0	0	11,291	0	0	24	0	67,7	58,8	0,37	0,3	-
23.08.2025	0,384	0	11,126	0	0	10,9	0	0	24	0	67,1	58,7	0,37	0,29	-
24.08.2025	0,383	0	10,989	0	0	10,765	0	0	24	0	66,9	58,4	0,36	0,29	-
25.08.2025	0,425	0	12,399	0	0	12,148	0	0	24	0	66,7	58,4	0,35	0,29	-
26.08.2025	0,43	0	11,828	0	0	11,582	0	0	24	0	67,7	58,9	0,35	0,29	-
27.08.2025	0,459	0	12,566	0	0	12,309	0	0	24	0	67,2	58,3	0,35	0,29	-
28.08.2025	0,461	0	12,233	0	0	11,98	0	0	24	0	67,5	58,3	0,35	0,3	-
29.08.2025	0,451	0	11,962	0	0	11,715	0	0	24	0	67,6	58,4	0,36	0,3	-
30.08.2025	3,525	0	58,049	0	0	56,719	0	0	24	0	71,6	56,7	0,36	0,3	-
31.08.2025	5,131	0	95,254	0	0	93,076	0	0	24	0	71,3	58,2	0,38	0,3	-
01.09.2025	1,782	0	34,704	0	0	33,925	0	0	24	0	70,6	58,1	0,3	0,26	-
02.09.2025	0,412	0	11,519	0	0	11,283	0	0	24	0	67,2	58,5	0,36	0,3	-
03.09.2025	0,421	0	11,873	0	0	11,625	0	0	24	0	67,8	59,1	0,36	0,3	-
04.09.2025	0,418	0	11,775	0	0	11,533	0	0	24	0	67,3	58,7	0,36	0,3	-
05.09.2025	0,411	0	11,358	0	0	11,123	0	0	24	0	67,5	58,7	0,36	0,3	-
06.09.2025	0,366	0	10,679	0	0	10,46	0	0	24	0	67,1	58,8	0,36	0,3	-
07.09.2025	0,365	0	10,589	0	0	10,371	0	0	24	0	67,4	59	0,36	0,3	-
08.09.2025	0,411	0	11,796	0	0	11,555	0	0	24	0	67,1	58,6	0,35	0,3	-
09.09.2025	0,426	0	12,09	0	0	11,842	0	0	24	0	67,3	58,7	0,36	0,3	-
10.09.2025	0,429	0	11,816	0	0	11,572	0	0	24	0	67,5	58,7	0,36	0,3	-
11.09.2025	0,437	0	12,038	0	0	11,787	0	0	24	0	67,8	59	0,35	0,3	-
12.09.2025	0,43	0	12,062	0	0	11,813	0	0	24	0	67,6	58,9	0,36	0,3	-
13.09.2025	0,373	0	11,29	0	0	11,061	0	0	24	0	66,8	58,8	0,35	0,3	-
14.09.2025	0,371	0	11,096	0	0	10,872	0	0	24	0	66,7	58,6	0,35	0,3	-
15.09.2025	0,431	0	12,432	0	0	12,177	0	0	24	0	67,3	58,9	0,36	0,3	-
16.09.2025	0,444	0	12,914	0	0	12,649	0	0	24	0	67,3	58,9	0,36	0,3	-
17.09.2025	0,453	0	12,861	0	0	12,597	0	0	24	0	67,3	58,8	0,35	0,3	-
18.09.2025	0,468	0	12,799	0	0	12,534	0	0	24	0	67,6	58,7	0,35	0,3	-
19.09.2025	0,457	0	12,52	0	0	12,26	0	0	24	0	67,7	58,8	0,35	0,3	-
20.09.2025	0,385	0	11,401	0	0	11,168	0	0	24	0	67,1	58,9	0,36	0,3	-
Итого:	22,2	0	519,673	0	0	508,566	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,302														

Общее время работы системы, ч

744

Период нормальной работы системы, ч

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	1641,113	27200,378	0	0	26439,152	0	0	9187	36
20.09.2025	1663,317	27720,049	0	0	26947,716	0	0	9931	36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:37:18